

# Comune di Sannazzaro de' Burgondi (PV)



### RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E NORMATIVA DELL'IMPIANTO DI **ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

Oggetto

#### **Progetto Esecutivo**

ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.ii. e mm.

Titolo elaborato

#### LEGENDA E DISTINTA CORPI ILLUMINANTI

"opere di riqualificazione energetica e normativa"

Revisione

Numerazione

01

Data

12 Dicembre 2018

Committente -

## Promotore Global Power Service S.p.A.

C.so Porta Nuova 127 37122 Verona info@globalpowerservice.it

Progettisti -

**EZA** srl info@ezasrl.it Ing. Anna Busolini



Id. Pala	Toponima	ld. Luce	Id. Quadro	Configurazione	Posizione	Tipo Apparecchio	Conformit	Tipo	Potenza lampada PRE	Categ.Illumin	Orari di Possibile Attivazione	Sezione	Intervento rispetto all'esistente	Tipologia Lampada	Potenza Sistema	Marca Apparecchio	Tipologia Apparecchio Illuminante POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE	LUMEN	IPEI*	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI
la. Paic	Торонино	ia. Luce	ia. Quauro	conjigurazione	Posizione	PRE	Conjornia	à lampada PRE	(W)	. PROGETTO	Regolatori di Flusso	Sezione	intervento rispetto un esistente	POST	POST (W)	POST	npologia Appareceno manmante 2031	NEL NUOVO APPARECCHIO	SORGENTE	IFEI	HOTE & LAVORI AGGIORITY
	Via Mattei Via Mattei	21 18	ENEL ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO NO	SAP	250 250	M5 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	99bis 99bis	Sost. App. Stradale+sost. palo h10+sb l2 Sost. App. Stradale+verniciatura palo h12	Led 4000 °K Led 4000 °K	54 54	PHILIPS PHILIPS	BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DM12 BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	9000 9000	A4+ A4+	
23	Via Mattei	23   20	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	SAP	250	M5	22:00 - 6:00	99bis	Sost. App. Stradale+verniciatura palo h12	Led 4000 °K	54	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	9000	A4+	
	Via Mattei Via Mattei	24 21 25 22	ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO NO	SAP	250 250	M5 M5	22:00 - 6:00	99bis 99bis	Sost. App. Stradale+sost. palo h10+sb l2 Sost. App. Stradale+sost. palo h10+sb l2	Led 4000 °K	54 54	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DM12 BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	9000	A4+ A4+	
38	Via Mattei	38 36	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	SAP	250	M5	22:00 - 6:00	99bis	Sost. App. Stradale+verniciatura palo h12	Led 4000 °K	54	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	9000	A4+	
	Via Mattei Via Mattei	39 37 40 38	ENEL ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO NO	SAP	250 250	M5 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	99bis 99bis	Sost. App. Stradale+verniciatura palo h12 Sost. App. Stradale+verniciatura palo h12	Led 4000 °K Led 4000 °K	54 54	PHILIPS PHILIPS	BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DM12 BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	9000	A4+ A4+	
41	Via Mattei	41 39	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	SAP	250	M5	22:00 - 6:00	99bis	Sost. App. Stradale+verniciatura palo h12	Led 4000 °K	54	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	9000	A4+ A4+	
	Via Mattei Via Mattei	42   40 43   41	ENEL ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO NO	SAP SAP	250 250	M5 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	99bis 99bis	Sost. App. Stradale+verniciatura palo h12 Sost. App. Stradale+verniciatura palo h12	Led 4000 °K Led 4000 °K	54 54	PHILIPS PHILIPS	BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DM12 BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	9000 9000	A4+ A4+	
	Via Fratelli Rosselli Via Mattei	44 42 45 43	ENEL ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO	SAP	250 250	M3 M5	24:00 - 6:00 22:00 - 6:00	147bis 99tris	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale+verniciatura palo h12	Led 4000 °K Led 4000 °K	71 99	PHILIPS PHILIPS	BGP204 T25 1xLED120-4S/740 DM12 BGP204 T25 1xLED170-4S/740 DW10	SI (30% 6 ORE) SI (30% 8 ORE)	12000 17000	A6+ A+++	
46	Via Mattei	46 44	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	SAP	250	M5	22:00 - 6:00	99tris	Sost. App. Stradale+verniciatura palo h12	Led 4000 °K	99	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED170-4S/740 DW10	SI (30% 8 ORE)	17000	A+++	
	Via Mattei Via Mattei	47   45 48   46	ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO NO	SAP	250 250	M5 M5	22:00 - 6:00	99tris 99tris	Sost. App. Stradale+verniciatura palo h12 Sost. App. Stradale+verniciatura palo h12	Led 4000 °K	99	PHILIPS PHILIPS	BGP204 T25 1xLED170-4S/740 DW10 BGP204 T25 1xl FD170-4S/740 DW10	SI (30% 8 ORE)	17000 17000	A+++	
49	Via Mattei	49 47	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	SAP	250	M5	22:00 - 6:00	99tris	Sost. App. Stradale+verniciatura palo h12	Led 4000 °K	99	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED170-4S/740 DW10	SI (30% 8 ORE)	17000	A+++	
	Via Mattei Via Fratelli Rosselli	50 48 51 49	ENEL ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO NO	SAP	250 135	M5 M3	22:00 - 6:00 24:00 - 6:00	99tris 141-L	Sost. App. Stradale+verniciatura palo h12 Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	99 54	PHILIPS PHILIPS	BGP204 T25 1xLED170-4S/740 DW10 BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE) SI (30% 6 ORE)	17000 9000	A+++ A++	
52	Via Fratelli Rosselli	52 50	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	SBP	135	M3	24:00 - 6:00	141-L	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	54	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	9000	A++	
53 62	Via Fratelli Rosselli Via Monsignor Anglese	53 51 62 58	ENEL-NC	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO SI	SBP LED	135 59	M3 M5	24:00 - 6:00	141-L immutato	Sost. App. Stradale Nessun intervento	Led 4000 °K	54 65	PHILIPS -	BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE) Nessuno	9000	A++	
63	Via Monsignor Anglese	63 59	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	1		Nessuno	-	-	
64	Via Monsignor Anglese Via Monsignor Anglese	64 60 65 61	ENEL-NC ENEL-NC	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M5 M5	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 65	1		Nessuno Nessuno	-	-	
66	Via Monsignor Anglese	66   62	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5 M6	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-		Nessuno	-	-	
	Via Antona Traversi Via Antona Traversi	67 63 68 64	Q9 Q9	Singolo Singolo	Giardino o Parco Giardino o Parco	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	29 29	M6 M6	-	immutato immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	32 32	-	•	Nessuno Nessuno	-	-	
	Via Antona Traversi Via Vigevano	69 65	Q9 ENEL	Singolo	Giardino o Parco Strada Motorizzata	Sferico Plafoniera	NO SI	V.M. SAP	80 150	P3 M4	22:00 - 6:00 23:00 - 6:00	SF07ROTO BIS 108bis	Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 °K Led 4000 °K	26 39	PHILIPS PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN35/830 DS BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE) SI (30% 7 ORE)	3519 6000	A5+ A+++	
71	Via Antona Traversi	70 122 71 67	Q9	Triplo	Giardino o Parco	Sferico	NO NO	V.M.	80	P3	22:00 - 6:00	SF07ROTO BIS	Sost. App. Stradale Sost. App. Arredo Urb.+nuovo palo h4	Led 4000 °K	39 26	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN35/830 DS	SI (30% 7 ORE) SI (30% 8 ORE)	3519	A+++ A5+	
71	Via Antona Traversi Via Antona Traversi	71 68 71 69	Q9 Q9	Triplo Triplo	Giardino o Parco Giardino o Parco	Sferico Sferico	NO NO	V.M. V.M.	80 80	P3 P3	-	-	Eliminare pl Eliminare pl		-	1	-	t I			
72	Via Antona Traversi	72   70	Q9	Singolo	Giardino o Parco	Sferico	NO	V.M.	80	P3	22:00 - 6:00		Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 °K	26	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN35/830 DS	SI (30% 8 ORE)	3519	A5+	
	Via Antona Traversi Via Antona Traversi	73   71 74   72	Q9 Q9	Singolo Singolo	Giardino o Parco Giardino o Parco	Sferico Sferico	NO NO	V.M.	80 80	P3			Sost. App. Arredo Urb. Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 °K Led 3000 °K	26 26	PHILIPS PHILIPS	BDP 105 PCC 1xGRN35/830 DS BDP 105 PCC 1xGRN35/830 DS	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	3519 3519	A5+ A5+	
75	Via Antona Traversi	75   73	Q9	Singolo	Giardino o Parco	Sferico	NO	V.M.	80	P3	22:00 - 6:00	SF07ROTO BIS	Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 °K	26	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN35/830 DS	SI (30% 8 ORE)	3519	A5+	
	Via Antona Traversi Via Antona Traversi	76 74 77 75	Q9 Q9	Singolo Singolo	Giardino o Parco Giardino o Parco	Sferico Sferico	NO NO	V.M.	80	P3	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	SF07ROTO BIS SF07ROTO BIS	Sost. App. Arredo Urb. Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 °K Led 3000 °K	26 26	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN35/830 DS BDP105 PCC 1xGRN35/830 DS	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	3519 3519	A5+	
78	Via Vigevano	78   123	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	V.M.	80	M4	23:00 - 6:00	108bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM12	SI (30% 7 ORE)	6000	A+++	
79 80	Via Antona Traversi Via Vigevano	79 76 80 121	Q9 ENEL	Singolo Singolo	Giardino o Parco Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO NO	SAP	29 150	M6 M4	23:00 - 6:00	immutato 118	Nessun intervento Sost. App. Stradale	- Led 4000 °K	32 42	- PHILIPS	BGP204 T25 1xLED70-4S/740 DM12	Nessuno SI (30% 7 ORE)	7000	A4+	
81	Via Antona Traversi Via Antona Traversi	81 78 82 79	Q9 Q9	Singolo	Giardino o Parco Giardino o Parco	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	29 29	M6 M6	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	32 32	-	•	Nessuno Nessuno	-	-	
84	Via Vigevano	84 120	ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	SAP	150	M4	23:00 - 6:00	118	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	42	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED70-4S/740 DM12	SI (30% 7 ORE)	7000	A4+	
85 86	Via Vigevano Via Antona Traversi	85   125 86   82	ENEL Q9	Singolo Singolo	Parcheggio Giardino o Parco	Plafoniera Plafoniera	SI	V.M. LED	80 29	M4 M6	23:00 - 6:00	- immutato	pl entro proprietà privata da smantellare Nessun intervento	-	32	-		- Nessuno		-	
87	Via Antona Traversi	87 83	Q9	Singolo	Giardino o Parco	Plafoniera	SI	LED	29	M6 M4	-	immutato	Nessun intervento	-	32			Nessuno		-	
88 89	Via Vigevano Via Antona Traversi	88 126 89 85	ENEL Q9	Singolo Singolo	Parcheggio Giardino o Parco	Plafoniera Plafoniera	SI	V.M. LED	80 29	M4 M6	23:00 - 6:00	immutato	pl entro proprietà privata da smantellare Nessun intervento	-	32		•	Nessuno		-	
90	Via Antona Traversi Via Antona Traversi	90 86 91 87	Q9 Q9	Singolo Singolo	Giardino o Parco Giardino o Parco	Plafoniera Plafoniera	SI	LED LED	29 29	M6 M6	-	immutato immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	32 32			Nessuno Nessuno	-	-	
92	Via Antona Traversi	92 88	Q9	Singolo	Giardino o Parco	Plafoniera	SI	LED	29	M6	-	immutato	Nessun intervento	-	32		•	Nessuno		-	
93	Via Antona Traversi Via Vigevano	93 89	Q9 ENFI	Singolo Singolo	Giardino o Parco Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI NO	LED SAP	29 150	M6 M4	23:00 - 6:00	immutato 118	Nessun intervento Sost. App. Stradale	- Led 4000 °K	32 42	- PHILIPS	- RGP204 T25 1vi FD70-45/740 DM12	Nessuno SI (30% 7 ORF)	7000	- A4+	
95	Via Antona Traversi	95 90	Q9	Singolo	Giardino o Parco	Plafoniera	SI	LED	29	M6	-	immutato	Nessun intervento	-	32	-		Nessuno	-	-	
97	Via Antona Traversi Via Antona Traversi	96 91 97 92	Q9 Q9	Singolo Singolo	Giardino o Parco Giardino o Parco	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	29 29	M6 M6	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	32 32			Nessuno Nessuno		-	
98	Via Vigevano	98   118	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	SAP	150	M4 M4	23:00 - 6:00	118	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	42	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED70-4S/740 DM12	SI (30% 7 ORE)	7000	A4+ A4+	
100	Via Vigevano Via Vigevano	99 117 100 116	ENEL ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	SAP	150 150	M4 M4	23:00 - 6:00 23:00 - 6:00	118 118	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	42 42	PHILIPS PHILIPS	BGP204 T25 1xLED70-4S/740 DM12 BGP204 T25 1xLED70-4S/740 DM12	SI (30% 7 ORE) SI (30% 7 ORE)	7000 7000	A4+	
101	Via Vigevano Via Vigevano	101   115	ENEL ENEL		Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO SI	SAP	150 150	M4 M4	23:00 - 6:00 23:00 - 6:00	118 118	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	42 42	PHILIPS PHILIPS	BGP204 T25 1xLED70-4S/740 DM12 BGP204 T25 1xLED70-4S/740 DM12	SI (30% 7 ORE) SI (30% 7 ORE)	7000 7000	A4+ A4+	
105	Via De Gasperi	105   106	EIVEL	Ottuplo	Rotonda-Svincolo	Proiettore	SI	SAP	400	C2	24:00 - 6:00	rotonda1	Sost. Proiettore	Led 4000 °K	265	PHILIPS	BVP650 LED420-4S/740 DW10	SI (30% 6 ORE)	42000	A++	
	Via De Gasperi Via De Gasperi	105   107	ļ —	Ottupio Ottupio	Rotonda-Svincolo Rotonda-Svincolo	Proiettore Proiettore	SI SI	SAP	400 400	C2 C2	24:00 - 6:00 24:00 - 6:00	rotonda1 rotonda1	Sost. Proiettore Sost. Proiettore	Led 4000 °K Led 4000 °K	265 265	PHILIPS PHILIPS	BVP650 LED420-4S/740 DW10 BVP650 LED420-4S/740 DW10	SI (30% 6 ORE) SI (30% 6 ORE)	42000 42000	A++ A++	
105	Via De Gasperi	105   109		Ottuplo	Rotonda-Svincolo	Proiettore	SI	SAP	400	C2	24:00 - 6:00	rotonda1	Sost. Proiettore	Led 4000 °K	265	PHILIPS	BVP650 LED420-4S/740 DW10	SI (30% 6 ORE)	42000	A++	
	Via De Gasperi Via De Gasperi	105 110 105 111	-	Ottuplo	Rotonda-Svincolo Rotonda-Svincolo	Proiettore Proiettore	SI	SAP	400 400	C2 C2	24:00 - 6:00 24:00 - 6:00	rotonda1 rotonda1	Sost. Proiettore Sost. Proiettore	Led 4000 °K Led 4000 °K	265 265	PHILIPS PHILIPS	BVP650 LED420-4S/740 DW10 BVP650 LED420-4S/740 DW10	SI (30% 6 ORE) SI (30% 6 ORE)	42000 42000	A++ A++	
105	Via De Gasperi	105   112		Ottuplo	Rotonda-Svincolo	Proiettore	SI	SAP	400	C2	24:00 - 6:00	rotonda1	Sost. Proiettore	Led 4000 °K	265	PHILIPS	BVP650 LED420-4S/740 DW10	SI (30% 6 ORE)	42000	A++	
	Via De Gasperi Via Vigevano	105 113 106 124	ENEL	Ottuplo Singolo	Rotonda-Svincolo Strada Motorizzata	Proiettore Plafoniera	SI	SAP	400 150	C2 M4	24:00 - 6:00 23:00 - 6:00	rotonda1 108bis	Sost. Proiettore Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	265 39	PHILIPS PHILIPS	BVP650 LED420-4S/740 DW10 BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE) SI (30% 7 ORE)	42000 6000	A++ A+++	
107	Via Alla Costa Via Vigevano	107   127	ENEL-NC ENEL	Singolo	Pedonale Rotonda-Svincolo	Plafoniera Plafoniera	SI	V.M. SAP	125 150	P3 M4	22:00 - 6:00	123tris 108bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	25 39	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE) SI (30% 7 ORE)	4000 6000	A+++ A+++	
109	Via Alla Costa	108   128	ENEL-NC	Singolo Singolo	Pedonale	Plafoniera	SI	V.M.	125	P3	23:00 - 6:00 22:00 - 6:00	123tris	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM12 BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	4000	A+++	
110	Via Alla Costa Via Vigevano	110   130 111   131	ENEL-NC ENEL	Singolo Singolo	Pedonale Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO SI	V.M. SAP	125 150	P3 M4	22:00 - 6:00 23:00 - 6:00	123tris 108bis	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	25 39	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12 BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE) SI (30% 7 ORE)	4000 6000	A+++ A+++	
112	Via Vigevano	112   132	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	SAP	150	M4	23:00 - 6:00	108bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM12	SI (30% 7 ORE)	6000	A+++	
113	Via Agognetta Via Agognetta	113 133 114 134		Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO NO	V.M.	125 125	M5 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	61 61	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	22 22	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DM11 BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	3500 3500	A++ A++	
115	Via Agognetta	115   135	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	125	M5	22:00 - 6:00	61	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	22	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	3500	A++	
	Via Vigevano Vicolo Quartiere	116 136 117 137	ENEL ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO NO	SAP	150 70	M4 M6	23:00 - 6:00	108bis 16	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	39 13	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM12 BGP202 T25 1xLED20-4S/740 DM11	SI (30% 7 ORE) Nessuno	6000 2000	A+++ A++	
118	Via Vigevano	118   138	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	SAP	150	M4	23:00 - 6:00	108bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM12	SI (30% 7 ORE)	6000	A+++	
120	Vicolo Quartiere Via Vigevano	119 139 120 140	ENEL ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO NO	SAP	70 150	M6 M4	23:00 - 6:00	16 108bis	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	13 39	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED20-4S/740 DM11 BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM12	Nessuno SI (30% 7 ORE)	2000 6000	A++	
121	Vicolo Quartiere Via Vigevano	121   141	ENEL ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO NO	SAP	70 150	M6 M4	23:00 - 6:00	16 108his	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	13	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED20-4S/740 DM11 BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM12	Nessuno SI (30% 7 ORF)	2000	A++	
123	Via Vigevano	123 143	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	SAP	150	M4	23:00 - 6:00	108bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM12	SI (30% 7 ORE)	6000	A+++	
124	Via Vigevano Via Vigevano	124   144	ENEL ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO NO	SAP	150 150	M4 M4	23:00 - 6:00 23:00 - 6:00	108bis 108bis	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	39 39	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM12 BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM12	SI (30% 7 ORE) SI (30% 7 ORE)	6000 6000	A+++ A+++	
126	Via Vigevano	126   146	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	SAP	150	M4	23:00 - 6:00	108bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM12	SI (30% 7 ORE)	6000	A+++	
127	Via Vigevano Via Vigevano	127   147 128   148	ENEL ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO NO	SAP	150 150	M4 M4	23:00 - 6:00 23:00 - 6:00	108bis 108bis	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	39 39	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM12 BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM12	SI (30% 7 ORE) SI (30% 7 ORE)	6000 6000	A+++ A+++	
129	Via Cavour	129   149	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4		immutato	Nessun intervento		65	-	-	Nessuno	-	-	
	Via Cavour Via Cavour	130   150	ENEL-NC ENEL-NC	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M4 M4	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 65		-	Nessuno Nessuno	-	-	
	Via Cavour	132   152	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento	-	65	F		Nessuno		-	

Distinta punti luce 1 di 13

Id. Palo	Toponimo	Id. Luce	ld. Quadro	Configurazio	ne Posizione	Tipo Apparecchio PRE	Conformit	Tipo b lampada PRE	Potenza Iampada PRE (W)	Categ.Illumin . PROGETTO	Orari di Possibile Attivazione Regolatori di Flusso	Sezione	Intervento rispetto all'esistente	Tipologia Lampada POST	Potenza Sistema POST (W)	Marca Apparecchio POST	Tipologia Apparecchio Illuminante POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE NEL NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	IPEI*	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI
133	Via Vigevano Piazzetta E. Barbieri	133 154		Singolo	Parcheggio	Plafoniera Sferico	SI	SAP V.M.	70 80	C5 P3	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	214bis SF07	Sost. App. Stradale Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K Led 3000 °K	16 17	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED25-4S/740 DW10 BDP105 PCC 1xGRN20/830 DM	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	2500 2076	A5+ A4+	
	Via Vigevano	134   153		Singolo	Giardino o Parco Parcheggio	Plafoniera	SI	SAP	70	P3 C5	22:00 - 6:00	SFU/ 214bis	Sost. App. Arredo Urb. Sost. App. Stradale	Led 3000 °K	16	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED25-4S/740 DW10	SI (30% 8 ORE)	2076	A4+ A5+	
136	Via Vigevano	136   156		Singolo	Parcheggio	Plafoniera	SI	SAP	70	C5	22:00 - 6:00	214bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	16	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED25-4S/740 DW10	SI (30% 8 ORE)	2500	A5+	
	Via Antona Traversi	137   158	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M6	-	immutato	Verniciatura sbraccio	-	65	-	-	Nessuno	-	-	inst. cassetta di sezionamento+telecontrollo punto a punto
138	Via Don Milani Via Antona Traversi	138   157	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata Grande Area	Plafoniera Plafoniera	NO SI	LED	59 59	M6 M6		immutato	Nessun intervento Nessun intervento		65 65			Nessuno Nessuno		1	
	Via Don Milani	140   159		Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	LED	59	M6	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
	Via Don Milani	141 160	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	LED	59	M6	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
	Via Antona Traversi Via San Francesco D'Assisi	142   162 143   163	ENEL-NC ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED SAP	59 150	M6 M5	22:00 - 6:00	immutato 93-3000	Nessun intervento Sost. App. Stradale	- Led 4000 °K	65 39	- PHILIPS	- BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM12	Nessuno SI (30% 8 ORE)	6000	A4+	
	Via Antona Traversi	144   164	ENEL-NC	Singolo	Rotonda-Svincolo	Plafoniera	SI	LED	59	M6		immutato	Nessun intervento	- Lea 4000 K	65	-		Nessuno	-	-	
	Via San Francesco D'Assisi	145 165	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	150	M5	22:00 - 6:00	93-3000	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+	
	Via Antona Traversi	146   166	Q9	Singolo	Giardino o Parco	Sferico	NO	V.M.	80	P3	22:00 - 6:00	SF07ROTO BIS	Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 °K	26	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN35/830 DS	SI (30% 8 ORE)	3519	A5+	
147	Via San Francesco D'Assisi Via San Francesco D'Assisi	147   167 148   168	ENEL ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	SAP	150 150	M5 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	93-3000 93-3000	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	39 39	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM12 BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	6000 6000	A4+ A4+	
149	Via San Francesco D'Assisi	149 169	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	150	M5	22:00 - 6:00	93-3000	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+	
	Via San Francesco D'Assisi	150   170	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	150	M5	22:00 - 6:00	93-3000	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+	
	Via San Francesco D'Assisi Via San Francesco D'Assisi	151   171 152   172	ENEL ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	SAP	150 150	M5 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	93-3000 93-3000	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	39 39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM12 BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	6000	A4+	
	Via San Francesco D'Assisi	153 173	ENEL	Singolo		Plafoniera	SI	SAP	150	M5	22:00 - 6:00	93-3000	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+	
154	Via Don Gazzaniga	154   174		Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	LED	59	M6	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-		Nessuno	-	-	
155	Via Don Gazzaniga	155   175	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	LED	59	M6	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
	Via Antona Traversi Via Don Gazzaniga	156   177 157   176	ENEL-NC ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO NO	LED	59 59	M6 M6	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento		65 65	-		Nessuno Nessuno		+ -	
158	Via Antona Traversi	158   179	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M6	-	immutato	Nessun intervento	1	65	1	-	Nessuno	-	-	
160	Via Antona Traversi	160   180	<del>                                     </del>	Singolo	Parcheggio	Plafoniera	SI	LED	84 84	M6 M6	-	immutato	Nessun intervento	+ ===	92 92	+ ==		Nessuno	-	-	
	Via Antona Traversi Via Gorana	161   182	FNF1-NC	Singolo Singolo	Parcheggio Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	84 59	M6 M5	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	92 65	+		Nessuno Nessuno		1 -	
	Via Gorana	167 189		Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	1	-	Nessuno	-		
167	Via Gorana	167 190	ENEL-NC	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	39	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	43	-	-	Nessuno	-	-	
168	Via Gorana	168   191 168   192	ENEL-NC ENEL-NC	Doppio Doppio	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 39	M5 M5	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 43	+	-	Nessuno Nessuno	-	-	
169	Via Gorana Via Gorana	169   193	ENEL-NC	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento		65	-		Nessuno		1	
169	Via Gorana	169 194	ENEL-NC	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	39	M5	-	immutato	Nessun intervento		43	-	-	Nessuno	-	-	
	Via Gorana	170   195	ENEL-NC	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
170	Via Gorana Via Gorana	170   196 171   197	ENEL-NC ENEL-NC	Doppio Doppio	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	39 59	M5 M5		immutato immutato	Nessun intervento Nessun intervento		43 65			Nessuno Nessuno		1	
171	Via Gorana	171 198	ENEL-NC	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	39	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	43		-	Nessuno		-	
172	Via Gorana	172 199	ENEL-NC	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65		-	Nessuno		-	
	Via Gorana Via Gorana	172   200 173   201	ENEL-NC ENEL-NC	Doppio	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	39 59	M5 M5	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	43 65	-	-	Nessuno Nessuno	-	-	
173	Via Gorana	173 202	ENEL-NC	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	39	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	43	-	-	Nessuno	-		
174	Via Gorana	174 203	ENEL-NC	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
	Via Gorana	174   204 175   205	ENEL-NC ENEL	Doppio	Strada Motorizzata Rotonda-Svincolo	Plafoniera Plafoniera	SI	LED SAP	39 100	M5 M4	23:00 - 6:00	immutato 93	Nessun intervento Sost. App. Stradale	- Led 4000 °K	43 48	- PHILIPS	- BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12	Nessuno SI (30% 7 ORE)	8000	A4+	
176	Via Vigevano Via Vigevano	176 206		Singolo Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	100	M4	23:00 - 6:00	93	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 K	48	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED80-45/740 DM12 BGP204 T25 1xLED80-45/740 DM12	SI (30% 7 ORE)	8000	A4+	
177	Via Vigevano	177 207	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	100	M4	23:00 - 6:00	93	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	48	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12	SI (30% 7 ORE)	8000	A4+	
178	Via Vigevano	178   208	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	100	M4 M4	23:00 - 6:00	93	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	48	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12	SI (30% 7 ORE)	8000	A4+	
179	Via Vigevano Via Vigevano	179 209 180 210	ENEL-NC ENEL-NC	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	SAP	100 100	M4 M4	23:00 - 6:00 23:00 - 6:00	93 93	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	48 48	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12 BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12	SI (30% 7 ORE) SI (30% 7 ORE)	8000 8000	A4+ A4+	
181	Via Vigevano	181 211	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	100	M4	23:00 - 6:00	93	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	48	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12	SI (30% 7 ORE)	8000	A4+	
182	Via Vigevano	182 212		Singolo	Giardino o Parco	Sferico	NO	V.M.	80	P3			Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 °K	26	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN35/830 DS	SI (30% 8 ORE)	3519	A5+	
183	Via Vigevano Via Vigevano	183 213 184 214	Q16 Q16	Singolo Singolo	Giardino o Parco Giardino o Parco	Sferico Sferico	NO NO	V.M. V.M.	80 80	P3 P3	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	SF07ROTO BIS	Sost. App. Arredo Urb. Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 °K Led 3000 °K	26 26	PHILIPS PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN35/830 DS BDP105 PCC 1xGRN35/830 DS	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	3519 3519	A5+ A5+	
185	Via Vigevano	185 215	Q16	Singolo	Giardino o Parco	Sferico	NO	V.M.	80	P3	22:00 - 6:00		Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 °K	26	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN35/830 DS	SI (30% 8 ORE)	3519	A5+	
186	Via Vigevano	186 216	Q16	Singolo	Giardino o Parco	Sferico	NO	V.M.	80	P3		SF07ROTO BIS	Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 °K	26	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN35/830 DS	SI (30% 8 ORE)	3519	A5+	
187	Via Vigevano Via Vigevano	187 217 188 218	Q16 Q16	Singolo Singolo	Giardino o Parco Giardino o Parco	Sferico Sferico	NO NO	V.M. V.M.	80 80	P3			Sost. App. Arredo Urb. Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 °K Led 3000 °K	26 26	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN35/830 DS BDP105 PCC 1xGRN35/830 DS	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	3519 3519	A5+	
	Via Vigevano	189 219		Singolo	Giardino o Parco	Sferico	NO	V.M.	80	P3	22:00 - 6:00	SF07ROTO BIS	Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 °K	26	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN35/830 DS	SI (30% 8 ORE)	3519	A5+	
190	Via Vigevano	190   220	Q16	Singolo	Giardino o Parco	Sferico	NO	V.M.	80	P3	22:00 - 6:00	SF07ROTO BIS	Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 °K	26	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN35/830 DS	SI (30% 8 ORE)	3519	A5+	
191	Via Vigevano Via Vigevano	191 221	Q16 Q16	Singolo Singolo	Giardino o Parco Giardino o Parco	Sferico Sferico	NO NO	V.M.	80 80	P3	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	SF07ROTO BIS		Led 3000 °K Led 3000 °K	26 26	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN35/830 DS BDP105 PCC 1xGRN35/830 DS	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	3519 3519	A5+ A5+	
	Via Vigevano Via Vigevano	192 222		Singolo	Giardino o Parco	Sferico	NO	V.M.	80	P3			Sost. App. Arredo Urb. Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 °K	26 26	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN35/830 DS BDP105 PCC 1xGRN35/830 DS	SI (30% 8 ORE)	3519 3519	A5+	
194	Via Mongini	194 224	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	- 111	immutato	Nessun intervento	-	65	-		Nessuno	-	-	
195	Via Mongini	195 225	ENEL-NC ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M5 M5	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento		65 65	+	-	Nessuno	-	-	
196	Via Mongini Via Mongini	196 226	ENEL-NC	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Platoniera	SI	LED	59	M5 M5	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65	1		Nessuno Nessuno		1 -	
198	Via Mongini	198 228	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno		-	
	Via Mongini		ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento		65	+	-	Nessuno	-	-	
200	Via Mongini Via Mongini	200 230	ENEL-NC ENEL-NC	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M5 M5	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 65	-		Nessuno Nessuno		1	
202	Via Mongini	202 232	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5		immutato	Nessun intervento		65	1	-	Nessuno	-	-	
203	Via Gorana		ENEL-NC	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	+ -	-	Nessuno	-	-	
	Via Gorana Via Gorana	203 234	ENEL-NC ENEL-NC	Doppio Doppio	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	39 59	M5 M5	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento		43 65	+		Nessuno Nessuno		1 :	
	Via Gorana	204 236	ENEL-NC	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	39	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	43	-	-	Nessuno	-	-	
205	Via Gorana	205 237	ENEL-NC	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
	Via Gorana Via Gorana	205   238	ENEL-NC ENEL-NC	Doppio	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	39 59	M5 M5	-	immutato immutato	Nessun intervento Nessun intervento		43 65	+		Nessuno Nessuno	-	-	
206	Via Gorana	206 240	ENEL-NC	Doppio	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	39	M5 M5		immutato	Nessun intervento Nessun intervento		43	+		Nessuno Nessuno		+ -	
207	Via Gorana	207 241	ENEL-NC	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno		-	
207	Via Gorana Via Gorana	207 242	ENEL-NC ENEL-NC	Doppio	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	39 59	M5 M5	-	immutato	Nessun intervento		43 65	+ -	-	Nessuno Nessuno		-	
	Via Gorana Piazzetta Della Fontana	208 243	ENEL-NC ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Edificio-Monumento	Plafoniera Proiettore	NO NO	SAP	59 250	M5 M4	23:00 - 6:00	PROJETTORE	Nessun intervento Sost. Proiettore+accessorio MY63	Led 3000 °K	65 51	- iGuzzini	PLATEA PRO P813	Nessuno SI (30% 7 ORE)	5650	1	
210	Via Primo Maggio	210 245	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 7 ORE)	6000	A4+	
211	Via Primo Maggio	211 246	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale+sost. palo cem. h8	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+	
212	Via Primo Maggio Via Primo Maggio	212 247	ENEL ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO NO	V.M. V.M.	80 80	M5 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	84bis 84bis	Sost. App. Stradale+sost. palo cem. h8 Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	39 39	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11 BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	6000 6000	A4+ A4+	
214	Via 25 Aprile	214 249	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-45/740 DM11 BGP202 T25 1xLED60-45/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+	
215	Via 25 Aprile	215   250	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+	
	Via 2 Giugno Via 2 Giugno	216 251	ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	V.M.	80 80	M5 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	88bis 88bis	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	29 29	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED45-4S/740 DM12 BGP202 T25 1xLED45-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	4500 4500	A4+	
	Via 2 Giugno Via 2 Giugno	217 252	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Platoniera	NO	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	88bis 84bis	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED45-45/740 DM12 BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	4500 6000	A4+	
219	Via Primo Maggio	219   254	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+	
220	Via Primo Maggio	220   255	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+	
222	Via Primo Maggio Via Primo Maggio	221   256		Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	V.M.	125 125	M5 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	87tris 87tris	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	32 32	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED50-4S/740 DM11 BGP202 T25 1xLED50-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	5000 5000	A4+	
		,/					-	-													

Distinta punti luce 2 di 13

Id. Palo Toponimo	ld. Luce	Id. Quadro	Configurazione	Posizione	Tipo Apparecchio PRE	Conformità	Tipo lampada PRE	Potenza lampada PRE (W) Categ.Illu		Sezione	Intervento rispetto all'esistente	Tipologia Lampada POST	Potenza Sistema POST (W)	Marca Apparecchio POST	Tipologia Apparecchio Illuminante POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE NEL NUOVO	LUMEN SORGENTE	IPEI* NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI
									Flusso							APPARECCHIO		
223 Via Primo Maggio 224 Via Rossini	223   258			Strada Motorizzata Parcheggio	Plafoniera Plafoniera	SI	LED LED	59 M5 59 M5	-	immutato immutato	Nessun intervento Nessun intervento		65 65	-	-	Nessuno Nessuno	-	-
225 Via Rossini	225 260		Singolo	Parcheggio	Plafoniera	SI	LED	59 M5	-		Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-
226 Via Rossini 227 Via Rossini	226   261   227   262	ENEL ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO NO	V.M.	80 M5 80 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	84bis 84bis	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	39 39	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11 BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	6000 6000	A4+ A4+
228 Via Rossini	228   263	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80 M5	22:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-43/740 DM11 BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+
229 Via Rossini	229 264	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80 M5	22:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+
230 Via Rossini 231 Via Petrarca	230   265		Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO NO	V.M. V.M.	80 M5 80 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	84bis 60+	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	39 25	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11 BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	6000 4000	A4+ A5+
232 Via Petrarca	232   267		Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80 M5	22:00 - 6:00	60+	Sost. App. Stradale	Led 4000 K	25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	4000	A5+
233 Via Petrarca	233   268	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80 M5	22:00 - 6:00	60+	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	4000	A5+
234 Via Petrarca 235 Via Petrarca	234   269		Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO NO	V.M.	80 M5 80 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	60+ 60+	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	25 25	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12 BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	4000 4000	A5+ A5+
236 Via Del Conto	236 271		Singolo Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59 M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	
237 Via Del Conto	237 272	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59 M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	_	Nessuno	-	-
238 Via Manzoni 239 Via Manzoni	238 273 239 274	ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO	V.M.	80 M5 80 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	77tris 77tris	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	25 25	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12 BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	4000 4000	A6+
240 Via Manzoni	240 275		Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80 M5	22:00 - 6:00	77tris	Sost. App. Stradale	Led 4000 K	25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-45/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	4000	A6+
241 Via Manzoni	241 276	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80 M5	22:00 - 6:00	77tris	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	4000	A6+
242 Via Manzoni 243 Via Manzoni	242 277	ENEL ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO NO	V.M.	80 M5 80 M5	22:00 - 6:00	77tris 84bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	25 39	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12 BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	4000 6000	A6+ A4+
243 Via Manzoni 244 Via Manzoni	243 278	ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO NO	V.M.	80 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11 BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	6000	A4+ A4+
245 Via Manzoni	245 280	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80 M5	22:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+
246 Via Manzoni	246 281		Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80 M5	22:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+
247 Via Manzoni 248 Via Manzoni	247 282 248 283	ENEL ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO NO	V.M.	80 M5 80 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	84bis 84bis	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	39 39	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11 BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	6000	A4+ A4+
249 Via Manzoni	249 284	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80 M5	22:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+
250 Via Rossini	250   285	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	70 M5	22:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+
251 Via Rossini 252 Via Rossini	251   286 252   287		Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO NO	V.M. V.M.	80 M5 80 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	84bis 84bis	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	39 39	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11 BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	6000 6000	A4+ A4+
252 Via Rossini 253 Via Rossini	252   287		Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Platoniera	NO	V.M.	80 M5	22:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11 BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+
254 Via Rossini	254   289	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80 M5	22:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+
255 Via Rossini	255 290	ENEL NO	Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera	NO SI	V.M.	80 M5	22:00 - 6:00	84bis immutato	Sost. App. Stradale Nessun intervento	Led 4000 °K	39 65	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+
256 Via Mongini 257 Via Mongini	256   291			Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 M5 59 M5	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento		65	-		Nessuno Nessuno		1
258 Via Toscanini	258 293	Q15	Singolo	Parcheggio	Plafoniera	SI	SAP	150 C5	22:00 - 6:00	220	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	48	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	8000	AS+
259 Via Toscanini	259 294	Q15	Singolo	Giardino o Parco	Sferico	NO	V.M.	80 P3	22:00 - 6:00	SF06 ROTO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000K	28	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN40/830 DS	SI (30% 8 ORE)	4147	A+++
260 Via Toscanini	260 295 261 296	Q15 Q15	Singolo	Giardino o Parco Giardino o Parco	Sferico Sferico	NO NO	V.M.	80 P3 80 P3	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	SF06 ROTO SF06 ROTO	Sost. App. Arredo Urb. Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000K Led 3000K	28 28	PHILIPS PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN40/830 DS BDP105 PCC 1xGRN40/830 DS	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	4147 4147	A+++ A+++
261 Via Toscanini 265 Via Toscanini	265   298	Q15	Singolo Singolo	Giardino o Parco	Sferico	NO	V.M.	80 P3	22:00 - 6:00	SF06 ROTO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000K	28	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN40/830 DS BDP105 PCC 1xGRN40/830 DS	SI (30% 8 ORE)	4147	A+++
266 Via Toscanini	266 299	Q15	Singolo	Giardino o Parco	Sferico	NO	V.M.	80 P3	22:00 - 6:00	SF06 ROTO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000K	28	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN40/830 DS	SI (30% 8 ORE)	4147	A+++
267 Via Toscanini 268 Via Toscanini	267 300 268 301	Q15 Q15	Singolo	Giardino o Parco Giardino o Parco	Sferico Sferico	NO.	V.M.	80 P3 80 P3	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	SF06 ROTO SF06 ROTO	Sost. App. Arredo Urb. Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000K Led 3000K	28 28	PHILIPS PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN40/830 DS BDP105 PCC 1xGRN40/830 DS	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	4147 4147	A+++ A+++
269 Via Toscanini	269 302		Singolo Singolo	Giardino o Parco	Sferico	NO NO	V.M.	80 P3	22:00 - 6:00	SF06 ROTO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000K	28	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN40/830 DS BDP105 PCC 1xGRN40/830 DS	SI (30% 8 ORE)	4147	A+++
270 Via Toscanini	270 303	Q15	Singolo	Giardino o Parco	Sferico	NO	V.M.	80 P3	22:00 - 6:00	SF06 ROTO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000K	28	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN40/830 DS	SI (30% 8 ORE)	4147	A+++
271 Via Toscanini	271 304	Q15	Singolo	Giardino o Parco	Sferico	NO	V.M.	80 P3	22:00 - 6:00	SF06 ROTO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000K	28	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN40/830 DS	SI (30% 8 ORE)	4147	A+++
272 Via Toscanini 273 Via Toscanini	272 305 273 306		Singolo Singolo	Giardino o Parco Giardino o Parco	Sferico Sferico	NO NO	V.M.	80 P3 80 P3	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	SF06 ROTO SF06 ROTO	Sost. App. Arredo Urb. Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000K Led 3000K	28 28	PHILIPS PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN40/830 DS BDP105 PCC 1xGRN40/830 DS	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	4147 4147	A+++ A+++
274 Via Toscanini	274 307		Singolo	Parcheggio	Plafoniera	SI	SAP	150 C5	22:00 - 6:00	220	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	48	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	8000	A5+
275 Via Toscanini	275 308		Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59 M6	-	immutato	Nessun intervento	-	65		-	Nessuno	-	-
276 Via Toscanini 277 Via Mongini	276 309 277 310			Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 M6 59 M5	-	immutato immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 65	•	-	Nessuno Nessuno	-	-
278 Via Mongini	278 311			Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59 M5	-		Nessun intervento		65			Nessuno	-	-
279 Via Mongini	279 312			Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59 M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65		-	Nessuno	-	-
280 Via Mongini 281 Via Mongini	280 313 281 314	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 M5 59 M5	-	immutato immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 65	-	-	Nessuno	-	-
282 Via Mongini	282 315	ENEL-NC	Singolo Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59 M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65		-	Nessuno	-	
283 Via Mongini	283   316			Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59 M5	-		Nessun intervento	-	65		-	Nessuno	-	-
284 Via Mongini 285 Via Toscanini	284 317 285 318			Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 M5 59 M6	-	immutato immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 65	-	-	Nessuno Nessuno	-	-
286 Via Toscanini	286 319	ENEL-NC	Singolo Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59 M6	-	immutato	Nessun intervento	-	65		-	Nessuno	-	
287 Via Toscanini	287 320	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	70 M5	22:00 - 6:00	83bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	19	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED30-4S/740 DN10	SI (30% 8 ORE)	3000	A4+
288 Via Toscanini 289 Via Toscanini	288 321 289 322		Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO NO	V.M.	80 M5 80 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	83bis 83bis	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	19 19	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED30-4S/740 DN10 BGP202 T25 1xLED30-4S/740 DN10	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	3000 3000	A4+ A4+
289 Via Toscanini 290 Via Toscanini	289 322		Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Platoniera	NO	V.M.	80 M5	22:00 - 6:00	83bis 83bis	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	19	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED30-45/740 DN10 BGP202 T25 1xLED30-45/740 DN10	SI (30% 8 ORE)	3000	A4+ A4+
291 Via Toscanini	291   1280	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80 M5	22:00 - 6:00	83bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	19	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED30-4S/740 DN10	SI (30% 8 ORE)	3000	A4+
292 Via Toscanini 293 Via Toscanini	292 324	ENEL ENEL	Singolo	Parcheggio Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO	V.M.	80 M6 80 M5	22:00 - 6:00	88+L 83bis	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	54 19	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DW10 BGP202 T25 1xLED30-4S/740 DN10	Nessuno SI (30% 8 ORE)	9000 3000	A5+ A4+
294 Via Giuliani	293 325		Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Platoniera	NO	V.M.	80 M5	22:00 - 6:00	83DIS 60+	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	19 25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED30-45/740 DN10 BGP202 T25 1xLED40-45/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	4000	A4+ A5+
295 Via Giuliani	295 327	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80 M5	22:00 - 6:00	60+	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	4000	A5+
296 Via Giuliani 297 Via Giuliani	296 328 297 329	ENEL ENEL	Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO NO	V.M. V M	80 M5 80 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	60+ 60+	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	25 25	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12 BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	4000 4000	A5+
297 Via Giuliani 298 Via Giuliani	297 329		Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Platoniera Plafoniera	NO	V.M.	80 M5 80 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	60+	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	25 25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12 BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	4000	A5+ A5+
299 Via Giuliani	299 331		Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80 M5	22:00 - 6:00	60+	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 K	25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-45/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	4000	AS+
300 Via Giuliani	300 332		Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80 M5	22:00 - 6:00	60+	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	4000	A5+
301 Via Giuliani 302 Via Giuliani	301 333 302 334	ENEL ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO	V.M. V.M.	80 M5 80 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	60+ 84bis	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	25 39	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12 BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	4000 6000	AS+ A4+
303 Via Giuliani	302 334	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Platoniera	NO	V.M.	80 M5	22:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-45/740 DM11 BGP202 T25 1xLED60-45/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+ A4+
304 Via Giuliani	304 335	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80 M5	22:00 - 6:00	60+	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	4000	A5+
305 Via Giuliani	305 336	Q13	Singolo	Giardino o Parco	Sferico	NO NO	SAP	70 P3	22:00 - 6:00	208 ROTO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 °K	22	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN30/830 DS	SI (30% 8 ORE)	3091	A+++
306 Via Giuliani 307 Via Giuliani	306 337 307 338	Q13 Q13	Singolo Singolo	Giardino o Parco Giardino o Parco	Sferico Sferico	NO	SAP SAP	70 P3 70 P3	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	208 ROTO 208 ROTO	Sost. App. Arredo Urb. Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 °K Led 3000 °K	22	PHILIPS PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN30/830 DS BDP105 PCC 1xGRN30/830 DS	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	3091 3091	A+++ A+++
308 Via Giuliani	308 339	Q13	Singolo	Giardino o Parco	Sferico	NO	SAP	70 P3	22:00 - 6:00	208 ROTO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 °K	22	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN30/830 DS	SI (30% 8 ORE)	3091	A+++
309 Via Mongini	309 340	Q13	Singolo	Parcheggio	Plafoniera	SI	SAP	100 C5	22:00 - 6:00	88+L	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	54	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DW10	SI (30% 8 ORE)	9000	A5+
310 Via Zecca 311 Via Zecca	310 341 311 342		Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO NO	V.M. V.M.	80 M5 80 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	84bis 84bis	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	39 39	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11 BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	6000 6000	A4+ A4+
312 Via Zecca	312 343	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80 M5	22:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-45/740 DM11 BGP202 T25 1xLED60-45/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+
313 Via Zecca	313 344	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80 M5	22:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+
314 Via Zecca 315 Via Ariosto	314 345	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera	NO NO	V.M. V M	80 M5 80 M6	22:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39 22	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11 BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE) Nessuno	6000 3500	A4+ A4+
315 Via Ariosto 316 Via Ariosto	315 346	ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO	V.M.	80 M6 80 M6	-	22	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	22	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DM11 BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DM11	Nessuno Nessuno	3500 3500	A4+ A4+
317 Via Ariosto	317 348	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80 M6	-	22	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 K	22	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DM11	Nessuno	3500	A4+
318 Via Ariosto	318 349		Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80 M6	-	22	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	22	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DM11	Nessuno	3500	A4+
319 Via Del Conto 320 Via Del Conto	319 350 320 351	ENEL-NC	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI SI	LED	59 M5 59 M5	-	immutato immutato	Nessun intervento Nessun intervento	<del>- t</del>	65 65	1	Ė	Nessuno Nessuno	-	
321 Via Del Conto	321 352	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59 M5	-	immutato	Nessun intervento		65	<u> </u>	-	Nessuno		-
322 Via Del Conto	322 353	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59 M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65		-	Nessuno	-	-
323 Via Del Conto	323   354	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	isi	LED	84 M5		immutato	Nessun intervento	I	92	F	ļ:	Nessuno	-	

Distinta punti luce 3 di 13

Id. Palo	Toponimo	Id. Luce	ld. Quadro	Configurazi	one Posizione	Tipo Apparecchio PRE	Conformite	Tipo a lampada PRE	Potenza Iampada PRE (W)	Categ.Illumin . PROGETTO	Orari di Possibile Attivazione Regolatori di Flusso	Sezione	Intervento rispetto oll'esistente	Tipologia Lampada POST	Potenza Sistema POST (W)	Marca Apparecchio POST	Tipologia Apparecchio Illuminante POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE NEL NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	IPEI*	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI
	Via Michele Mainoli	335 366	ENEL-NC	Singolo		Plafoniera	SI	SAP	150	M6	-	47	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM11	Nessuno	4000	A4+	
	Via Michele Mainoli	336 367			Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	150	M6	-	47	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	25	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM11	Nessuno	4000	A4+ A4+	
	Via Michele Mainoli Via Michele Mainoli	337 368 338 369	ENEL-NC ENEL-NC	Singolo		Plafoniera Plafoniera	SI	SAP	150 150	M6 M6	-	47	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	25 25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM11 BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM11	Nessuno Nessuno	4000 4000	A4+ A4+	
338	Via Erbognetta	340 371	ENEL-NC	Singolo Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento	Led 4000 K	65	- PHILIPS	BGP202 125 1XLED40-45/740 DM11	Nessuno	4000	A4+ -	
	Via Del Conto	341 372	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
	Via Del Conto	343 374		Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
	Via Del Conto	344 375	ENEL-NC	Singolo		Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
345	Via Del Conto	345 376	ENEL-NC	Singolo		Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
	Via Del Conto	346 377	ENEL-NC	Singolo		Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
	Via Del Conto Via Del Conto	347 378	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M5 M5	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 65	-		Nessuno Nessuno		-	
	Via Del Conto	350 380		Singolo Singolo		Plafoniera	SI	LED	59	M5		immutato	Nessun intervento  Nessun intervento		65			Nessuno		1	
	Via Del Conto	351 381		Singolo		Plafoniera	SI	LED	59	M5		immutato	Nessun intervento		65			Nessuno			
352	Via Del Conto	352 382	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
353	Via Giuseppe Verdi	353 383	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M6	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
354	Via Giuseppe Verdi	354 384	ENEL-NC	Singolo		Plafoniera	SI	LED	59	M6	-	immutato	Nessun intervento		65	-	-	Nessuno	-	-	
	Via Giuseppe Verdi	355 385	ENEL-NC	Singolo		Plafoniera	SI	LED	59	M6	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
356	Via Giuseppe Verdi	356 386 357 387	ENEL-NC ENEL-NC	Singolo		Plafoniera	SI	LED	59 59	M6	-	immutato	Nessun intervento	-	65 65	-	-	Nessuno		-	
357	Via Giuseppe Verdi Via Giuseppe Verdi	358 388	ENEL-NC	Singolo		Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59	M6 M6	-	immutato immutato	Nessun intervento	_	65	_	•	Nessuno	-	-	
359	Via Giuseppe Verdi Via Giuseppe Verdi	359 389	ENEL-NC	Singolo Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M6	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento		65	1	-	Nessuno Nessuno			
360	Via Giuseppe Verdi	360 390	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M6	-	immutato	Nessun intervento	-	65	1	-	Nessuno		-	
361	Via Giuseppe Verdi	361 391	ENEL-NC	Singolo		Plafoniera	SI	LED	59	M6		immutato	Nessun intervento	-	65	-		Nessuno		-	
362	Via Giuseppe Verdi	362 392	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M6	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno		-	-
363	Via Giuseppe Verdi	363 393	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M6	-	immutato	Nessun intervento	-	65	<u> </u>	-	Nessuno		-	
364	Via Bellini Via Bellini	364 394 365 395	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M5 M5	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento	+	65 65	+	<u> </u>	Nessuno Nessuno	-	-	
	Via Bellini	365 395	FNFI-NC	Singolo Singolo		Platoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento		65	-[		Nessuno Nessuno			
	Via Bellini	367 397	ENEL-NC	Singolo		Plafoniera	SI	LED	59	M5	1	immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno			
368	Via Bellini	368 398	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	1	-	Nessuno		-	
369	Via Bellini	369 399	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5		immutato	Nessun intervento	-	65	-		Nessuno		-	
370	Via Dell'Iris	370 400	ENEL	Singolo		Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+	
	Via Dell'Iris	371 401	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+	
	Via Dell'Iris Via Donizetti	372   402 373   403	ENEL-NC ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO.	V.M.	59 80	M6 M5	22:00 - 6:00	immutato 84bis	Nessun intervento Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	65 39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+	
	Via Donizetti	374 404	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-45/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+	
	Via Donizetti	375 405	ENEL	Singolo		Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+	
	Via Donizetti	376 406	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+	
	Via Vicinale Pavese	377 407	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5		immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
	Via Vicinale Pavese	378 408		Singolo		Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
	Via Vicinale Pavese Via Vicinale Pavese	379 409 380 410	ENEL-NC ENEL-NC	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M5 M5	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 65	-	-	Nessuno Nessuno		-	
	Via Vicinale Pavese	381 411	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5		immutato	Nessun intervento		65			Nessuno			
382	Via Vicinale Pavese	382 412	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
	Via Vicinale Pavese	383 413	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5		immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
	Via Vicinale Pavese	384 414	ENEL-NC	Singolo		Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
	Via Vicinale Pavese Via Vicinale Pavese	385 415 386 416	ENEL-NC ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M5 M5	-	immutato immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 65	-	-	Nessuno Nessuno		-	
	Via Vicinale Pavese Via Vicinale Pavese	387 417	ENEL-NC	Singolo		Plafoniera	SI	LED	59	M5		immutato	Nessun intervento		65			Nessuno	- :	-	
388	Via Vicinale Pavese	388 418	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
	Via Vicinale Pavese	389 419	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5		immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
	Via Vicinale Pavese	390   420	ENEL-NC	Singolo		Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
	Via Vicinale Pavese	391 421	ENEL-NC	Singolo		Plafoniera	SI	LED LED	59	M5 M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno		-	
	Via Vicinale Pavese Via Vicinale Pavese	392   422 393   423	ENEL-NC ENEL-NC	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M5		immutato immutato	Nessun intervento Nessun intervento		65 65			Nessuno	- :	-	
	Via Leopardi	394 424	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+	
395	Via Leopardi	395 425	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+	
	Via Leopardi	396 426	ENEL	Singolo		Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+	
397	Via Dante	397   427 398   428	ENEL ENEL	Singolo		Plafoniera	NO	V.M. V.M.	80	M5 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	39	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000 6000	A4+ A4+	
396	Via Dante Via Dante	398 428	ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO.	V.M.	80 80	M5 M5	22:00 - 6:00	84bis 84bis	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39 39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11 BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	6000	A4+	
	Via Dante	400 430	ENEL	Singolo		Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-45/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+	
401	Via Puccini	401 431	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	60+	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	4000	A5+	<u> </u>
402	Via Puccini	402 432	ENEL	Singolo		Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	60+	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	4000	A5+	
403	Via Puccini	403   433	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	60+	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	4000	A5+	
404	Via Puccini	404   434	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera	NO NO	V.M.	80	M5 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	60+ 67bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	25 19	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12 BGP202 T25 1xLED30-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	4000 3000	A5+ A6+	
	Via Puccini Via Puccini	405   435	ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO NO	V.M.	80 80	M5 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	67bis 67bis	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	19 19	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED30-4S/740 DM12 BGP202 T25 1xLED30-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	3000	A6+	
	Via Giuseppe Verdi	400 430	ENEL-NC	Singolo		Plafoniera	SI	LED.	59	M6		immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
408	Via Giuseppe Verdi	408 438	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M6		immutato	Nessun intervento		65	1		Nessuno		-	
409	Via Giuseppe Verdi	409   439	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M6	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno		-	
410	Via Pascoli	410 440	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+	
	Via Pascoli Via Pascoli	411 441	ENEL ENEL	Singolo		Plafoniera Plafoniera	NO NO	V.M.	80 80	M5 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	84bis 84bis	Sost. App. Stradale+verniciare palo h8+sb l1 Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	39 39	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11 BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	6000	A4+ A4+	
	Via Pascoli Via Pascoli	412 442	ENEL	Singolo Singolo		Plafoniera	NO NO	V.M.	80	M5 M5	22:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11 BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+	
414	Via Pascoli	414 444	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-45/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+	
415	Via Foscolo	415 445	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M6		22	Sost. App. Stradale+sost. palo h8+sb l1	Led 4000 °K	22	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DM11	Nessuno	3500	A4+	
416	Via Foscolo	416 446	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M6	-	22	Sost. App. Stradale+verniciare palo h8+sb l1	Led 4000 °K	22	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DM11	Nessuno	3500	A4+	
	Via Foscolo	417 447	ENEL	Singolo		Plafoniera	NO	V.M.	80	M6	-	22	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	22	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DM11	Nessuno	3500	A4+	
	Via Foscolo Via Pascoli	418 448 419 449	ENEL ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO SI	V.M. SAP	80 70	M6 M5	22:00 - 6:00	77tris	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	22 25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DM11 BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12	Nessuno SI (30% 8 ORE)	3500 4000	A4+ A6+	
419	Via Pascoli	420 450	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	77tris 77tris	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 K	25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12 BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	4000	A6+	
421	Via Pascoli	421 451	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	77tris	Sost. App. Stradale	Led 4000 K	25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-45/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	4000	A6+	
	Via Pascoli	422 452	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	77tris	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	4000	A6+	
	Via Pascoli	423   453	ENEL	Singolo		Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	77tris	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	4000	A6+	
424	Via Pascoli	424 454	ENEL NO	Singolo		Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	77tris	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	4000	A6+	
425	Via J. Sannazzaro Via J. Sannazzaro	425   455 426   456	ENEL-NC ENEL-NC	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M5 M5		immutato	Nessun intervento Nessun intervento		65 65	-1		Nessuno Nessuno		1	
	Via J. Sannazzaro Via J. Sannazzaro	426 456	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Platoniera	SI	LED	59 59	M5 M5		immutato	Nessun intervento Nessun intervento		65	+	-	Nessuno			
	Via Carducci	428 458	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	125	M5	22:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+	
429	Via Carducci	429 459	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	125	M5	22:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+	
	Via J. Sannazzaro	430 460	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
	Via J. Sannazzaro	431   461	ENEL-NC	Singolo	Parcheggio	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	+		Nessuno	-	-	
	Via J. Sannazzaro Via J. Sannazzaro	432 462 433 463	ENEL-NC ENEL-NC	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M5 M5	1	immutato immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 65	-1		Nessuno Nessuno		1	
	Via Monti	433 463		Singolo		Proiettore	NO	loduri Meta	150	M5	22:00 - 6:00	93-3000	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+	
	Via Monti	435 465				Plafoniera	SI	LED	59	M5	-		Verniciatura palo h8+sbraccio l1		65		-	Nessuno			
			. —		•		-		. —	. ———				-	. —						<del></del>

Distinta punti luce 4 di 13

ld. Palo	Toponimo	Id. Luce	Id. Quadro	Configurazion	e Posizione	Tipo Apparecchio PRE	Conformità	Tipo lampada PRE	Potenza lampada PRE (W)	Categ.Illumin . PROGETTO	Orari di Possibile Attivazione Regolatori di Flusso	Sezione	Intervento rispetto all'esistente	Tipologia Lampada POST	Potenza Sistema POST (W)	Marca Apparecchio POST	Tipologia Apparecchio Illuminante POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE NEL NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	IPEI*	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI
	Via Monti Via Monti	436 466	ENEL-NC		Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED LED	59 59	M5 M5	-	immutato	Nessun intervento Verniciatura palo h8+sbraccio  1	L	65 65	-		Nessuno Nessuno	-	-	
	Via Monti Via Mazzini	437 467	ENEL-NC ENEL-NC	Singolo		Platoniera	SI	LED	59 59	M5 M4	-	immutato	Verniciatura paio n8+sbraccio i1 Nessun intervento	-	65		-	Nessuno Nessuno		-	
439	Piazza Battisti	439 469	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
440	Piazza Battisti	440 470	ENEL-NC	Singolo		Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
441	Via Erbognetta Via Mazzini	441 471 442 472	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED LED	59 59	M4 M4	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento		65 65			Nessuno Nessuno		-	
443	Piazza Battisti	443 473	Q10	Singolo	Giardino o Parco	Plafoniera	SI	SAP	70	P3	23:00 - 6:00	P410bis	Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 °K	21	NERI	NOVA NO NLG20 1x1N0_3K	SI (30% 7 ORE)	2500	A4+	
444	Piazza Battisti	444 474	Q10	Singolo	Giardino o Parco	Plafoniera	SI	SAP	70	P3	23:00 - 6:00	P410bis	Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 °K	21	NERI	NOVA NO NLG20 1x1N0_3K	SI (30% 7 ORE)	2500	A4+	
445	Piazza Battisti Piazza Battisti	445 475 446 476	Q10 Q10	Singolo Singolo	Giardino o Parco Giardino o Parco	Plafoniera Plafoniera	SI	SAP	70 70	P3	23:00 - 6:00 23:00 - 6:00	P410bis P410bis	Sost. App. Arredo Urb. Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 °K Led 3000 °K	21 21	NERI NERI	NOVA NO NLG20 1x1N0_3K NOVA NO NLG20 1x1N0 3K	SI (30% 7 ORE) SI (30% 7 ORE)	2500 2500	A4+ A4+	
447	Piazza Battisti	447 477	Q10	Singolo	Giardino o Parco	Plafoniera	SI	SAP	70	P3	23:00 - 6:00	P410bis	Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 °K	21	NERI	NOVA NO NLG20 1x1NO 3K	SI (30% 7 ORE)	2500	A4+	
	Piazza Battisti	448 478	Q10	Singolo	Giardino o Parco	Plafoniera	SI	SAP	70	P3	23:00 - 6:00	P410bis	Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 °K	21	NERI	NOVA NO NLG20 1x1N0_3K	SI (30% 7 ORE)	2500	A4+	
449	Piazza Battisti Piazza Battisti	449   479 450   480	Q10 Q10	Singolo Singolo	Giardino o Parco Giardino o Parco	Plafoniera Plafoniera	SI	SAP	70 70	P3	23:00 - 6:00 23:00 - 6:00	P410bis P410bis	Sost. App. Arredo Urb. Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 °K Led 3000 °K	21 21	NERI NERI	NOVA NO NLG20 1x1N0_3K NOVA NO NLG20 1x1N0_3K	SI (30% 7 ORE) SI (30% 7 ORE)	2500 2500	A4+ A4+	
451	Piazza Battisti	451 481	Q10	Doppio	Area di Aggregazione	Plafoniera	SI	SAP	70	P3	23:00 - 6:00	P410bis	Sost. App. Arredo Orb.+spostamento palo h6	Led 3000 K	21	NERI	NOVA NO NEG20 1x1N0_3K	SI (30% 7 ORE)	2500	A4+	
	Piazza Battisti	451 482	Q10	Doppio	Area di Aggregazione	Plafoniera	SI	SAP SAP	70	P3	23:00 - 6:00	P410bis	Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 °K	21	NERI	NOVA NO NLG20 1x1N0_3K	SI (30% 7 ORE)	2500	A4+	
	Piazza Battisti Piazza Battisti	452 483 452 484	Q10 Q10	Doppio Doppio	Area di Aggregazione Area di Aggregazione		SI	SAP	70 70	P3	23:00 - 6:00 23:00 - 6:00	P410bis P410bis	Sost. App. Arredo Urb.+spostamento palo h6 Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 °K Led 3000 °K	21 21	NERI NERI	NOVA NO NLG20 1x1N0_3K NOVA NO NLG20 1x1N0 3K	SI (30% 7 ORE) SI (30% 7 ORE)	2500 2500	A4+	
	Via Mazzini	453 485	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	23.00 - 0.00	immutato	Nessun intervento	- Led 3000 K	65	-	-	Nessuno	-	-	
	Via Mazzini	454 486	ENEL-NC ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4 M4	-	immutato	Nessun intervento	i.	65	-	-	Nessuno	-	-	
455	Via Mazzini Via Erbognetta	455 487 456 488	ENEL-NC ENEL-NC	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M4 M4	-	immutato immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 65			Nessuno Nessuno		-	
457	Via Erbognetta	457 489		Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento		65	1	-	Nessuno		<u> </u>	
	Via Erbognetta	458 490	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4		immutato	Nessun intervento	-	65	-		Nessuno	-	-	
459	Piazza Mercato Via Vecchia	459 491 460 492	ENEL ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Proiettore Plafoniera	NO	SAP V.M.	70 125	M5 M6	22:00 - 6:00	PRO2 18tris	Sost. Proiettore Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	60 11	PHILIPS PHILIPS	BVP130 LED80-4S/740 OFA52 BGP202 T25 1xLED16-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE) Nessuno	8000 1600	A+++ A5+	
461	Via Vecchia	461   493	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	V.M.	125	M6	-	18tris	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	11	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED16-4S/740 DM12	Nessuno	1600	A5+	
	Via Vecchia	462 494	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	V.M.	125	M6		18tris	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	11	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED16-4S/740 DM12	Nessuno	1600	A5+	
	Via Vecchia Via Erbognetta	463   495 464   496	ENEL-NC	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	V.M. LED	125 59	M6 M4	-	18tris immutato	Sost. App. Stradale Nessun intervento	Led 4000 °K	11 65	PHILIPS -	BGP202 T25 1xLED16-4S/740 DM12	Nessuno Nessuno	1600	A5+	
465	Via Erbognetta	465 497	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento	1	65	-	-	Nessuno	-	-	
466	Via Erbognetta Via Erbognetta	466 498	ENEL-NC ENEL-NC	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED LED	59 59	M4 M4	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 65	-	-	Nessuno Nessuno	-	-	
468	Via Erbognetta	468 500	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno		-	
469	Via Erbognetta	469 501	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
	Via Vecchia Via Vecchia	470 502 470 503	Q11 Q11	Doppio Doppio	Area di Aggregazione Area di Aggregazione	Plafoniera	SI	SAP SAP	70 70	P3 P3	23:00 - 6:00 23:00 - 6:00	P410bis P410bis	Sost. App. Arredo Urb. Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 °K Led 3000 °K	21 21	NERI NERI	NOVA NO NLG20 1x1N0_3K NOVA NO NLG20 1x1N0_3K	SI (30% 7 ORE) SI (30% 7 ORE)	2500 2500	A4+ A4+	
	Via Vecchia	471 504	Q11	Doppio	Area di Aggregazione	Plafoniera	SI	SAP	70	P3	23:00 - 6:00	P410bis	Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 °K	21	NERI	NOVA NO NLG20 1x1N0_3K	SI (30% 7 ORE)	2500	A4+	
	Via Vecchia	471   505	Q11	Doppio	Area di Aggregazione	Plafoniera	SI	SAP	70	P3	23:00 - 6:00	P410bis	Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 °K	21	NERI	NOVA NO NLG20 1x1N0_3K	SI (30% 7 ORE)	2500	A4+	
	Via Vecchia Via Vecchia	472 506 472 507	Q11 Q11	Doppio Doppio	Area di Aggregazione Area di Aggregazione	Plafoniera	SI	SAP	70 70	P3	23:00 - 6:00 23:00 - 6:00	P410bis P410bis	Sost. App. Arredo Urb. Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 °K Led 3000 °K	21 21	NERI NERI	NOVA NO NLG20 1x1N0_3K NOVA NO NLG20 1x1N0 3K	SI (30% 7 ORE) SI (30% 7 ORE)	2500 2500	A4+ A4+	
473	Via Vecchia	473   508	Q11	Doppio	Area di Aggregazione	Plafoniera	SI	SAP	70	P3	23:00 - 6:00	P410bis	Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 °K	21	NERI	NOVA NO NLG20 1x1N0_3K	SI (30% 7 ORE)	2500	A4+	
	Via Vecchia Vicolo Isola	473 509 474 510	Q11 FNFI-NC	Doppio Singolo	Area di Aggregazione Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	SAP V M	70 80	P3 M6	23:00 - 6:00	P410bis 40bis	Sost. App. Arredo Urb. Sost. App. Stradale	Led 3000 °K	21	NERI PHILIPS	NOVA NO NLG20 1x1N0_3K RGP202 T25 1x1 FD20-4S/740 DM12	SI (30% 7 ORE) Nessuno	2500	A4+	<u> </u>
	Vicolo Isola	475 511	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	V.M.	125	M6	-	40bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 K	13	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED20-45/740 DM12	Nessuno	2000	A+++	
	Vicolo Isola	476 512	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	V.M.	125	M6	-	40bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	13	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED20-4S/740 DM12	Nessuno	2000	A+++	
477	Vicolo Isola Vicolo Isola	477 513 478 514	ENEL ENEL	Singolo Singolo	Rotonda-Svincolo Rotonda-Svincolo	Plafoniera Plafoniera	SI	V.M. V.M.	125 125	M6 M6	-	40bis 40bis	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	13 13	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED20-4S/740 DM12 BGP202 T25 1xLED20-4S/740 DM12	Nessuno Nessuno	2000 2000	A+++ A+++	
479	Vicolo Isola	479 515	ENEL	Singolo	Rotonda-Svincolo	Plafoniera	SI	V.M.	125	M6	-	40bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	13	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED20-4S/740 DM12	Nessuno	2000	A+++	
	Viale Italia Viale Italia	480 516 481 517	ENEL ENEL	Singolo	Rotonda-Svincolo Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	SAP	150 150	M4 M4	23:00 - 6:00 23:00 - 6:00	107bis 105bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	54 32	PHILIPS PHILIPS	BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DW10 BGP202 T25 1xLED50-4S/740 DM12	SI (30% 7 ORE) SI (30% 7 ORE)	9000 5000	A+++ A4+	
	Viale Italia	482 518		Singolo Singolo	Rotonda-Svincolo	Plafoniera	SI	LED	84	M4	23:00 - 6:00	immutato	Sost. App. Stradale Nessun intervento	- Led 4000 K	92	-	- BGP 202 125 1XLED 50-45/ /40 DM12	Nessuno	5000	A4+	
	Via Vicinale Pavese	483 519	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED LED	59	M5 M4	-	immutato	Nessun intervento	-	65		-	Nessuno		-	
	Viale Italia Viale Italia	484 520 484 521	ENEL-NC ENEL-NC	Doppio Doppio	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 39	M4 M4	-	immutato immutato	Nessun intervento Nessun intervento		65 43		-	Nessuno Nessuno		-	
485	Viale Italia	485 522	ENEL-NC	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento	1	65	-	-	Nessuno	-	-	
	Viale Italia Viale Italia	485 523 486 524	ENEL-NC ENEL-NC	Doppio Doppio	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED LED	39 59	M4 M4	-	immutato immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	43 65	-	-	Nessuno Nessuno	-	-	
	Viale Italia	486 525	ENEL-NC	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	39	M4	-	immutato	Nessun intervento	-	43	-		Nessuno		-	
487	Viale Italia	487 526	ENEL-NC	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
	Viale Italia Viale Italia	487   527 488   528	ENEL-NC ENEL-NC	Doppio Doppio	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED LED	39 59	M4 M4	-	immutato immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	43 65	+		Nessuno Nessuno		+ -	
488	Viale Italia	488 529	ENEL-NC	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	39	M4	-	immutato	Nessun intervento	-	43		-	Nessuno	-	-	
	Viale Italia Viale Italia	489 530 489 531	ENEL-NC ENEL-NC	Doppio	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 39	M4 M4	-	immutato immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 43	+	-	Nessuno	-	-	
490	Viale Italia	490 532	ENEL-NC	Doppio Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65	<u> </u>	-	Nessuno Nessuno		Ė	
	Viale Italia	490 533		Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	39	M4	-	immutato	Nessun intervento	-	43	1		Nessuno		-	
	Viale Italia Viale Italia	491 534 491 535	ENEL-NC ENEL-NC	Doppio Doppio	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 39	M4 M4	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 43			Nessuno Nessuno		1	
492	Viale Italia	492   536	ENEL-NC	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento	-	65		-	Nessuno		-	
	Viale Italia Viale Italia	492 537 493 538	ENEL-NC	Doppio Doppio	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED LED	39 59	M4 M4	-	immutato immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	43 65	<del>- [</del>	-	Nessuno Nessuno		1	
	Viale Italia	493   538	ENEL-NC	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	39	M4	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento		43			Nessuno		Ŀ	
	Viale Italia	495 540		Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4		immutato	Nessun intervento	-	65	-		Nessuno		-	
495	Viale Italia Vicolo Abbeveraggio	495 541 496 542	ENEL-NC ENEL-NC	Doppio Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	39 59	M4 M6	-	immutato immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	43 65	-	-	Nessuno Nessuno	-	1	
498	Vicolo Abbeveraggio	498   543	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M6	-	immutato	Nessun intervento	-	65		-	Nessuno	-	-	
	Via Cairoli Via Garibaldi	500 544 501 545	ENEL-NC ENEL-NC	Singolo Singolo	Rotonda-Svincolo Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED LED	59 59	M5 M5		immutato immutato	Nessun intervento Verniciatura sbraccio   1	-	65 65	1		Nessuno Nessuno			
502	Via Garibaldi	502 546	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5		immutato	Verniciatura sbraccio I1		65	+	-	Nessuno		+ -	
503	Via Garibaldi	503 547	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Verniciatura sbraccio l1	-	65	F		Nessuno		-	
504	Via Garibaldi Via Garibaldi	504 548 505 549	ENEL-NC ENEL-NC	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED LED	59 59	M5 M5	-	immutato immutato	Verniciatura sbraccio I1 Nessun intervento	-	65 65	1	-	Nessuno Nessuno		1 :	
506	Via Garibaldi	506 550	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5		immutato	Nessun intervento		65			Nessuno		<u> </u>	
507	Via Garibaldi Via Garibaldi	507 551	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5 M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65		-	Nessuno		-	
508	Via Garibaldi Via Garibaldi	508 552 509 553	ENEL-NC ENEL-NC	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M5 M5		immutato immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 65	-	-	Nessuno Nessuno		+ -	
510	Via Garibaldi	510 554	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65		-	Nessuno	-	-	
	Vicolo Portone Vicolo Portone	516 564 517 565	ENEL-NC ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M6		immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 65	t		Nessuno Nessuno	-	-	
	Vicolo Portone Vicolo Portone	517 565	ENEL-NC ENEL-NC	Singolo Singolo	Parcheggio	Platoniera	SI	LED	59	M6	-	immutato immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65	1	-	Nessuno Nessuno	-	T i	
519	Vicolo Portone	519 567		Singolo	Parcheggio	Plafoniera	NO	LED	59	M6	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	•	Nessuno		-	
	Vicolo Portone Via Mazzini	520 568 521 569	ENEL-NC	Singolo Singolo	Parcheggio Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO SI	LED	59 59	M6 M4	-	immutato immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 65	1		Nessuno Nessuno		1	
522	Via Mazzini	522 570	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento	-	65		-	Nessuno		-	
	Via Mazzini Via Mazzini	523 571 524 572		Singolo Doppio		Plafoniera Plafoniera	SI	LED LED	59 59	M4 M4	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 65	1		Nessuno Nessuno	-	1 :	
324	AIM IAIGEEIIII	324[3/2	EIVEL-TVL	ьоррю	Julgua WiotOffzzata	i-raioniteta	131	IEED	1 39	1914	-	miniutato	The same of the sa	r	65	-1	l .	ressund			

Distinta punti luce 5 di 13

Id. Palo	Toponimo	ld. Luce	ld. Quadro	Configurazione	? Posizione	Tipo Apparecchio PRE	Conformite	Tipo à lampada PRE	Potenza Iampada PRE (W)	Categ.Illumin . PROGETTO	Orari di Possibile Attivazione Regolatori di Flusso	Sezione	Intervento rispetto oli'esistente	Tipologia Lampada POST	Potenza Sistema POST (W)	Marca Apparecchio POST	Tipologia Apparecchio Illuminante POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE NEL NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	IPEI*	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI
	Via Mazzini Via Marconi	524 573 525 574	ENEL-NC ENEL	Doppio	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Proiettore Plafoniera	NO	loduri Meta loduri Meta	100 70	M4 M5	23:00 - 6:00 22:00 - 6:00	PROIETTORE 61quat	Sost. Proiettore+accessorio MY63  Sost. App. Stradale+sostituzione palo h6+sb.  3	Led 3000 °K Led 4000 °K	51 16	iGuzzini PHILIPS	PLATEA PRO P813 BGP202 T25 1xLED25-4S/740 DM11	SI (30% 7 ORE) SI (30% 8 ORE)	5650 2500		inst. cassetta di sezionamento+telecontrollo punto a punto
	Via Marconi Via Marconi	525 574	ENEL	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	loduri Meta	150	M5	22:00 - 6:00	57-L	Sost. App. Stradale+sostituzione paio no+so. 13 Sost. App. Stradale	Led 4000 K	11	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED25-45/740 DM11 BGP202 T25 1xLED16-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	1600		installazione di telecontrollo punto a punto
	Via Marconi	526 576	ENEL	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	loduri Meta	70	M5	22:00 - 6:00	57-L	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	11	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED16-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	1600	A4+	inst. cassetta di sezionamento+telecontrollo punto a punto
	Via Marconi	526 577	ENEL	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	loduri Meta	150	M5	22:00 - 6:00	61quat	Sost. App. Stradale+sostituzione palo h6+sb. I3	Led 4000 °K	16	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED25-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	2500	A6+	installazione di telecontrollo punto a punto
	Via Marconi Via Marconi	527 578 527 579	ENEL	Doppio Doppio	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	loduri Meta loduri Meta	70 150	M5 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	61quat 57-L	Sost. App. Stradale+sostituzione palo h6+sb. l3 Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	16 11	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED25-4S/740 DM11 BGP202 T25 1xLED16-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	2500 1600	A6+	inst. cassetta di sezionamento+telecontrollo punto a punto installazione di telecontrollo punto a punto
	Via Marconi	528 580	ENEL	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	Ioduri Meta	150	M5	22:00 - 6:00	57-L	Sost. App. Stradale	Led 4000 K	11	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED16-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	1600		inst. cassetta di sezionamento+telecontrollo punto a punto
	Via Marconi	528 581	ENEL	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	loduri Meta	70	M5	22:00 - 6:00	61quat	Sost. App. Stradale+sostituzione palo h6+sb. I3	Led 4000 °K	16	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED25-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	2500	A6+	installazione di telecontrollo punto a punto
	Via Marconi	529 582	ENEL	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	loduri Meta loduri Meta	150	M5 M5	22:00 - 6:00	61quat	Sost. App. Stradale+sostituzione palo h6+sb. I3	Led 4000 °K	16	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED25-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	2500		inst. cassetta di sezionamento+telecontrollo punto a punto
	Via Marconi Via Marconi	529 583 530 584	ENEL	Doppio Doppio	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	loduri Meta	70 150	M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	57-L 57-I	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	11 11	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED16-4S/740 DM12 BGP202 T25 1xLED16-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	1600 1600		installazione di telecontrollo punto a punto inst. cassetta di sezionamento+telecontrollo punto a punto
	Via Marconi	530 585	ENEL	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	loduri Meta	70	M5	22:00 - 6:00	61quat	Sost. App. Stradale+sostituzione palo h6+sb. l3	Led 4000 °K	16	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED25-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	2500	A6+	installazione di telecontrollo punto a punto
	Via Marconi	531 586	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65		-	Nessuno	-	-	inst. cassetta di sezionamento+telecontrollo punto a punto
	Via Marconi Via Marconi	532 587 533 588	ENEL-NC ENEL-NC	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M5 M5	-	immutato immutato	Verniciatura palo h8+sbraccio Nessun intervento	-	65 65	•	-	Nessuno Nessuno	-	-	inst. cassetta di sezionamento+telecontrollo punto a punto
	Via Marconi	534 589		Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65		-	Nessuno	-	-	
	Via Marconi	535 590	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65		-	Nessuno	-	-	
	Via Della Libertà	536 591		Singolo	Parcheggio	Plafoniera	SI	SAP	70	C5	23:00 - 6:00	P410	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	19	NERI	NOVA N0 NLG20 1x3N0_4K	SI (30% 7 ORE)	2500	A++	
	Via Della Libertà Piazza Palestro	537 592 538 593		Singolo Singolo	Parcheggio Parcheggio	Plafoniera Plafoniera	SI	SAP SAP	70 70	C5 C5	23:00 - 6:00 23:00 - 6:00	P410 P410	Sost. App. Arredo Urb. Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K Led 4000 °K	19 19	NERI NERI	NOVA NO NLG20 1x3N0_4K NOVA NO NLG20 1x3N0 4K	SI (30% 7 ORE) SI (30% 7 ORE)	2500 2500	A++ A++	
539	Piazza Palestro	539 594		Singolo	Parcheggio	Plafoniera	SI	SAP	70	C5	23:00 - 6:00	P410	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	19	NERI	NOVA NO NLG20 1x3N0_4K	SI (30% 7 ORE)	2500	A++	
	Via Della Libertà	540   595		Singolo	Pedonale	Plafoniera	SI	SAP	70	M5	23:00 - 6:00	P410 tris	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	19	NERI	NOVA N0 NLG20 1x3N0_4K	SI (30% 7 ORE)	2500	A4+	
	Piazza Palestro Piazza Palestro	541 596 541 597		Doppio	Pedonale Pedonale	Plafoniera Plafoniera	SI	SAP	70 70	P3 P3	23:00 - 6:00 23:00 - 6:00	P410bis P410bis	Sost. App. Arredo Urb. Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 °K Led 3000 °K	21 21	NERI NERI	NOVA NO NLG20 1x1N0_3K NOVA NO NLG20 1x1N0 3K	SI (30% 7 ORE) SI (30% 7 ORE)	2500 2500	A4+	
542	Piazza Palestro Piazza Palestro	541 597		Doppio Doppio	Area di Aggregazione	Platoniera	SI	SAP	70	P3	23:00 - 6:00	P410bis P410bis	Sost. App. Arredo Urb. Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 °K	21	NERI	NOVA NO NEG20 1x1NO_3K NOVA NO NEG20 1x1NO_3K	SI (30% 7 ORE)	2500	A4+	
542	Piazza Palestro	542   599		Doppio	Area di Aggregazione	Plafoniera	SI	SAP	70	P3	23:00 - 6:00	P410bis	Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 °K	21	NERI	NOVA N0 NLG20 1x1N0_3K	SI (30% 7 ORE)	2500	A4+	
543	Piazza Palestro Piazza Palestro	543 600 543 601		Doppio	Area di Aggregazione	Plafoniera	SI	SAP	70 70	P3	23:00 - 6:00	P410bis P410bis	Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 °K	21	NERI NERI	NOVA NO NLG20 1x1N0_3K NOVA NO NLG20 1x1N0_3K	SI (30% 7 ORE)	2500 2500	A4+	
	Piazza Palestro Via Della Libertà	543 601 544 602	Q1	Doppio Singolo	Area di Aggregazione Strada Motorizzata	Platoniera Proiettore	NO	SAP loduri Meta	70 150	P3 M5	23:00 - 6:00 23:00 - 6:00	P410bis PRO3	Sost. App. Arredo Urb. Sost. Proiettore	Led 3000 °K Led 4000 °K	21 93	PHILIPS	NOVA NO NLG20 1x1N0_3K BVP130 LED120-4S/740 OFA52	SI (30% 7 ORE) SI (30% 7 ORE)	2500 16000	A4+ A5+	
545	Via Della Libertà	545 603	Q1	Singolo	Strada Motorizzata	Proiettore	NO	loduri Meta	150	M5	23:00 - 6:00	PRO3	Sost. Proiettore	Led 4000 °K	93	PHILIPS	BVP130 LED120-4S/740 OFA52	SI (30% 7 ORE)	16000	A5+	
	Via Della Libertà	546 604	Q1	Singolo	Strada Motorizzata	Proiettore	NO	loduri Meta	150	M5	23:00 - 6:00	PRO3	Sost. Proiettore	Led 4000 °K	93	PHILIPS	BVP130 LED120-4S/740 OFA52	SI (30% 7 ORE)	16000	A5+	
	Via Della Libertà Via Della Libertà	547 605 548 606	Q1 01	Singolo Singolo	Pedonale Pedonale	Plafoniera Plafoniera	SI	loduri Meta	70 70	P3	23:00 - 6:00	SOTTOPORTICO	Sost. App. Arredo Urb. Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35 35	GHISAMESTIERI	1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 7 ORE)	3990 3990	+:	
	Via Della Libertà	549 607	Q1	Singolo	Pedonale	Plafoniera	SI	loduri Meta	70	P3			Sost. App. Arredo Orb.	Led 4000 K	35		1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 7 ORE)	3990	1	
	Via Della Libertà	550 608	Q1	Singolo	Pedonale	Plafoniera	SI	loduri Meta	70	P3	23:00 - 6:00	SOTTOPORTICO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35		1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 7 ORE)	3990	-	
	Via Della Libertà	552 610	Q1	Singolo	Pedonale Pedonale	Plafoniera	SI	loduri Meta loduri Meta	70 70	P3	23:00 - 6:00	SOTTOPORTICO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K Led 4000 °K	35		1B 700mA 4K OT3F 1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 7 ORE) SI (30% 7 ORE)	3990 3990	-	
554	Via Della Libertà Via Della Libertà	553 611 554 612	Q1 Q1	Singolo Singolo	Pedonale	Plafoniera Plafoniera	SI	loduri Meta	70	P3	23:00 - 6:00	SOTTOPORTICO	Sost. App. Arredo Urb. Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 K	35 35		1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 7 ORE)	3990	-	
	Via Della Libertà	555 2080	ENEL-NC	Singolo	Pedonale	Plafoniera	SI	loduri Meta	70	P3	23:00 - 6:00	SOTTOPORTICO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35		1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 7 ORE)	3990	-	
	Via Della Libertà	556 613	Q1	Singolo	Pedonale	Plafoniera	SI	Ioduri Meta	70	P3			Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35		1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 7 ORE)	3990	-	
	Via Della Libertà Via Della Libertà	557 614 558 615	Q1 Q1	Singolo Singolo	Pedonale Pedonale	Plafoniera Plafoniera	SI	loduri Meta loduri Meta	70 70	P3	23:00 - 6:00 23:00 - 6:00	SOTTOPORTICO	Sost. App. Arredo Urb. Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K Led 4000 °K	35 35	GHISAMESTIERI	1B 700mA 4K OT3F 1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 7 ORE) SI (30% 7 ORE)	3990 3990	-	
	Via Della Libertà	559 616	ENEL-NC	Singolo	Pedonale	Plafoniera	SI	loduri Meta	70	P3	23:00 - 6:00	SOTTOPORTICO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35		1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 7 ORE)	3990	-	
	Piazza Palestro	560 617	Q1	Singolo	Pedonale	Plafoniera	SI	loduri Meta	70	P3	23:00 - 6:00	SOTTOPORTICO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35	GHISAMESTIERI		SI (30% 7 ORE)	3990	-	
	Piazza Palestro Piazza Palestro	561 618 562 619	Q1 Q1	Singolo Singolo	Pedonale Pedonale	Plafoniera Plafoniera	SI	loduri Meta loduri Meta	70 70	P3			Sost. App. Arredo Urb. Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K Led 4000 °K	35 35		1B 700mA 4K OT3F 1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 7 ORE) SI (30% 7 ORE)	3990 3990	-	
	Piazza Palestro	563 620	Q1	Singolo	Pedonale	Plafoniera	SI	loduri Meta	70	P3			Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 K	35		1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 7 ORE)	3990	-	
564	Piazza Palestro	564 621	Q1	Singolo	Pedonale	Plafoniera	SI	loduri Meta	70	P3	23:00 - 6:00	SOTTOPORTICO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35	GHISAMESTIERI	1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 7 ORE)	3990	-	
	Via Della Libertà Via Della Libertà	565 622 566 623	Q1 Q1	Singolo	Pedonale Pedonale	Plafoniera	SI	loduri Meta loduri Meta	70 70	P3	23:00 - 6:00		Sost. App. Arredo Urb. Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K Led 4000 °K	35	GHISAMESTIERI	1B 700mA 4K OT3F 1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 7 ORE) SI (30% 7 ORE)	3990 3990	-	
	Via Della Libertà Via Della Libertà	567 624		Singolo Singolo	Pedonale Pedonale	Plafoniera Plafoniera	SI	loduri Meta	70	P3			Sost. App. Arredo Urb. Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35 35		1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 7 ORE)	3990	-	
568	Via Della Libertà	568 625	Q1 Q1	Singolo	Pedonale	Plafoniera	SI	loduri Meta	70	P3	23:00 - 6:00	SOTTOPORTICO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35	GHISAMESTIERI	1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 7 ORE)	3990	-	
569	Via Della Libertà	569 626	Q1	Singolo	Pedonale	Plafoniera	SI	loduri Meta	70	P3			Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35		1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 7 ORE)	3990	-	
	Via Della Libertà Via Cairoli	570 627 571 628	Q1 ENEL-NC	Singolo Singolo	Pedonale Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	loduri Meta	70 59	P3 M5	23:00 - 6:00	SOTTOPORTICO immutato	Sost. App. Arredo Urb. Verniciatura sbraccio I2	Led 4000 °K	35 65	GHISAMESTIERI	1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 7 ORE)	3990	-	
	Via Cairoli	572 629	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65		-	Nessuno	-	-	
	Via Cairoli	573 630	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5		immutato	Nessun intervento	-	65		-	Nessuno		-	
	Via Cairoli Via Garibaldi	574 631 575 632	ENEL-NC	Singolo Singolo	Area di Aggregazione Area di Aggregazione	Plafoniera	SI	SAP	70 70	M5 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	P410 tris P410 tris	Sost. App. Arredo Urb. Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K Led 4000 °K	19 19	NERI NERI	NOVA NO NLG20 1x3N0_4K NOVA NO NLG20 1x3N0_4K	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	2500 2500	A4+ A4+	
576	Via Santi Nazzaro E Celso	576 633		Singolo	Area di Aggregazione	Plafoniera	SI	SAP	70	M5	22:00 - 6:00	P410 tris	Sost. App. Arredo Orb.	Led 4000 K	19	NERI	NOVA NO NEG20 1X3NO 4K	SI (30% 8 ORE)	2500	A4+	
	Via Santi Nazzaro E Celso	577 634		Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	70	M5	22:00 - 6:00	P410 SOSP	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	19	NERI	NOVA NO NLG18 1x3N0_4K	SI (30% 8 ORE)	2500	A++	
	Via Santi Nazzaro E Celso Via Santi Nazzaro E Celso	578 635 579 636		Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	SAP	70 70	M5 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	P410 SOSP P410 SOSP	Sost. App. Arredo Urb. Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K Led 4000 °K	19 19	NERI NERI	NOVA NO NLG18 1x3NO_4K NOVA NO NLG18 1x3NO 4K	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	2500 2500	A++	
	Via Santi Nazzaro E Celso	580 637		Singolo Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	70	M5	22:00 - 6:00	P410 SOSP	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 K	19	NERI	NOVA NO NEG18 1X3NO_4K NOVA NO NEG18 1X3NO_4K	SI (30% 8 ORE)	2500	A++	
581	Via Santi Nazzaro E Celso	581 638	ENEL	Singolo	Piazza a traffico misto	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	73tris	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	22	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DN10	SI (30% 8 ORE)	3500	A4+	
582	Via Santi Nazzaro E Celso Via Santi Nazzaro E Celso	582 639 583 640	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	V.M.	80 80	M5 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	73tris 73tris	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	22	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DN10 BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DN10	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	3500 3500	A4+	
	Via Santi Nazzaro E Celso Via 4 Novembre	583 640	ENEL-NC	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Platoniera	SI	V.M.	80 59	M5 M6	- 22:00 - 0:00	immutato	Sost. App. Stradale Verniciatura sbraccio I1	- Lea 4000 K	65	- AILIPS	- DGF 202 125 1XLEU35-45/ /40 DN10	Nessuno	3300	7,4+	
585	Via 4 Novembre	585 642	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M6		immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
586	Via 4 Novembre Via 4 Novembre	586 643 587 644	ENEL-NC ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M6 M6	-	immutato immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65	+ -	-	Nessuno Nessuno	-		
	Via 4 Novembre Via Mazzini	587 644 588 645	ENEL-NC ENEL-NC	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Platoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M6 M4	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 65	-[		Nessuno Nessuno	-	1	
	Via Mazzini	589 646	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento		65	1	-	Nessuno	-	-	
	Via Mazzini		ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento	-	65	1	-	Nessuno		-	
591	Via Mazzini Via Mazzini	591 648 592 649	ENEL-NC ENEL-NC	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M4 M4	-	immutato immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 65	•	-	Nessuno Nessuno	-	-	
593	Via Mazzini	593 650	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento  Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno		Ħ	
	Via Mazzini	594 651	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento	-	65		-	Nessuno	-	-	
	Piazzetta E. Barbieri Piazzetta E. Barbieri	597 652	ENEL NO	Singolo	Giardino o Parco	Sferico	NO NO	V.M.	80 150	P3	22:00 - 6:00	SF07	Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 °K	17	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN20/830 DM	SI (30% 8 ORE)	2076	A4+ A5+	
598	Piazzetta E. Barbieri Piazzetta E. Barbieri	598 653 599 654	ENEL-NC ENEL-NC	Singolo Singolo	Parcheggio Parcheggio	Proiettore Proiettore	NO	loduri Meta loduri Meta	150	M5 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	PRO3 PRO3	Sost. Projettore Sost. Projettore	Led 4000 °K Led 4000 °K	93 93	PHILIPS	BVP130 LED120-4S/740 OFA52 BVP130 LED120-4S/740 OFA52	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	16000 16000	A5+	
600	Piazzetta E. Barbieri	600   655	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Proiettore	NO	loduri Meta	150	M5	22:00 - 6:00	72tris	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	11	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED16-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	1600	A4+	
601	Piazzetta E. Barbieri	601 656	ENEL-NC ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Proiettore	NO NO	loduri Meta	150	M5 M5	22:00 - 6:00	72tris	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	11 60	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED16-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	1600 8000	A4+	
	Piazza Del Popolo Piazza Del Popolo	603   658	ENEL-NC ENEL-NC	Singolo Singolo	Piazza a traffico misto Piazza a traffico misto		NO NO	SAP	150 150	M5 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	PRO2 PRO2	Sost. Projettore Sost. Projettore	Led 4000 °K Led 4000 °K	60	PHILIPS PHILIPS	BVP130 LED80-4S/740 OFA52 BVP130 LED80-4S/740 OFA52	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	8000 8000	A+++	
605	Piazza Del Popolo	605 660	ENEL-NC	Singolo	Piazza a traffico misto	Proiettore	NO	SAP	150	M5	22:00 - 6:00	PRO2	Sost. Proiettore	Led 4000 °K	60	PHILIPS	BVP130 LED80-4S/740 OFA52	SI (30% 8 ORE)	8000	A+++	
606	Piazza Del Popolo	606 661	ENEL-NC	Singolo	Piazza a traffico misto	Proiettore	NO	SAP	150	M5	22:00 - 6:00	PRO2	Sost. Proiettore	Led 4000 °K	60	PHILIPS	BVP130 LED80-4S/740 OFA52	SI (30% 8 ORE)	8000	A+++	
	Piazza Del Popolo Piazza Del Popolo	607   662 608   663	ENEL-NC ENEL	Singolo Singolo	Piazza a traffico misto Piazza a traffico misto		NO NO	SAP	150 70	M5 M5	22:00 - 6:00	PRO3	Sost Projettore	Led 4000 °K	93 60	PHILIPS PHILIPS	BVP130 LED120-4S/740 OFA52 BVP130 LED80-4S/740 OFA52	SI (30% 8 ORE)	16000 8000	A5+	
	Piazza Del Popolo	609 664	ENEL	Singolo	Piazza a traffico misto Piazza a traffico misto		NO NO	SAP	70	M5 M5	22:00 - 6:00	PRO2	Sost. Projettore Sost. Projettore	Led 4000 °K	60	PHILIPS	BVP130 LED80-45/740 OFA52 BVP130 LED80-45/740 OFA52	SI (30% 8 ORE)	8000	A+++	
610	Piazza Del Popolo	610 665	ENEL-NC	Singolo	Piazza a traffico misto	Proiettore	NO	SAP	150	M5	22:00 - 6:00	PRO3	Sost. Proiettore	Led 4000 °K	93	PHILIPS	BVP130 LED120-4S/740 OFA52	SI (30% 8 ORE)	16000	A5+	
	Piazza Del Popolo Piazza Mercato	611 666 612 667	ENEL-NC ENEL	Singolo	Piazza a traffico misto Strada Motorizzata	Proiettore Proiettore	NO NO	SAP	150 70	M5 M5	22:00 - 6:00 23:00 - 6:00	219 PRO2	Sost. App. Stradale+installazione prolunga 1m Sost. Proiettore	Led 4000 °K Led 4000 °K	32 60	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED50-4S/740 DM12 BVP130 LED80-4S/740 OFA52	SI (30% 8 ORE) SI (30% 7 ORE)	5000 8000	A5+ A+++	
	Piazza Mercato Piazza Mercato	612 667	ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Proiettore Proiettore	NO NO	SAP	70	M5 M5	23:00 - 6:00 23:00 - 6:00	PRO2 PRO2	Sost. Proiettore Sost. Proiettore	Led 4000 °K	60	PHILIPS	BVP130 LED80-4S/740 OFA52 BVP130 LED80-4S/740 OFA52	SI (30% 7 ORE) SI (30% 7 ORE)	8000	A+++	
614	Piazza Mercato	614   669	ENEL	Singolo	Piazza a traffico misto	Proiettore	NO	SAP	70	M5	23:00 - 6:00	PRO2	Sost. Proiettore	Led 4000 °K	60	PHILIPS	BVP130 LED80-4S/740 OFA52	SI (30% 7 ORE)	8000	A+++	
	Piazza Mercato	615 670	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Proiettore	NO NO	SAP	150 150	M5 M5	23:00 - 6:00	PRO3	Sost. Projettore	Led 4000 °K	93	PHILIPS	BVP130 LED120-4S/740 OFA52	SI (30% 7 ORE)	16000	A5+	
616	Piazza Mercato	616 671	ENEL	Singolo	Piazza a traffico misto	rtulettore	INO	SAP	100	IVIS	23:00 - 6:00	PRO3	Sost. Proiettore	Led 4000 °K	93	PHILIPS	BVP130 LED120-4S/740 OFA52	SI (30% 7 ORE)	16000	A5+	

Distribute until luce 6 dil 13

Id. Palo Toponimo	Id. Luce	Id. Quadro	Configurazione	Posizione	Tipo Apparecchio	Conformità	Tipo lamnada	Potenza Jampada PRE	Categ.Illumin	Orari di Possibile Attivazione	Sezione	Intervento rispetto all'esistente	Tipologia Lampada	Potenza Sistema	Marca Apparecchio	Tipologia Apparecchio Illuminante POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE	LUMEN	IPEI* NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI
Topolimo	70. 2022	ia. Quadro	conjigurazione	, ostone	PRE	Conjornita	PRE	(W)	. PROGETTO	Regolatori di Flusso	School	and reno rapetto un essente	POST	POST (W)	POST	ripologia Apparecono manmante i osi	NEL NUOVO APPARECCHIO	SORGENTE	norta extonización in
617 Piazza Mercato	617 672			Piazza a traffico misto		NO	SAP	70	M5	23:00 - 6:00	PRO2	Sost. Proiettore	Led 4000 °K	60	PHILIPS		SI (30% 7 ORE)	8000	A+++
618 Piazza Mercato 620 Piazza Mercato	618   673 620   675			Piazza a traffico misto Piazza a traffico misto	Projettore	NO NO	SAP	70 70	M5 M5	23:00 - 6:00 23:00 - 6:00	PRO2 PRO2	Sost. Projettore Sost. Projettore	Led 4000 °K Led 4000 °K	60	PHILIPS PHILIPS		SI (30% 7 ORE) SI (30% 7 ORE)	8000 8000	A+++ A+++
621 Piazza Mercato	621 676	ENEL	Singolo	Piazza a traffico misto	Projettore	NO	SAP	70	M5	23:00 - 6:00	PRO2	Sost. Projettore	Led 4000 °K	60	PHILIPS	BVP130 LED80-4S/740 OFA52	SI (30% 7 ORE)	8000	A+++
622 Piazza Mercato	622   1283	ENEL	Singolo	Piazza a traffico misto	Proiettore	NO	SAP	70	M5	23:00 - 6:00	PRO2	Sost. Proiettore	Led 4000 °K	60	PHILIPS	BVP130 LED80-4S/740 OFA52	SI (30% 7 ORE)	8000	A+++
623 Via Piave	623 677	ENEL-NC		Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	2
624 Via Piave 625 Via Dell'Olmo	624   678			Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 84	M5 M6	-		Nessun intervento Nessun intervento	-	65 92	-	-	Nessuno Nessuno	-	-
626 Via Salera	626 680		Singolo	Pedonale	Plafoniera	NO	V.M.	80	M6	-	21	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	11	PHILIPS		Nessuno	1600	A
627 Via Piave	627   681	Q1	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5		immutato	Nessun intervento	4	65	-		Nessuno		4
628 Via Piave	628 682	Q1	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	2
629 Via Cavour 630 Via Cavour	629 683 630 684			Strada Motorizzata Rotonda-Svincolo	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M4 M4	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento		65 65			Nessuno Nessuno	-	
631 Via Cavour	631 685			Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-		Nessun intervento		65	-	-	Nessuno	-	
632 Via Cavour	632 686	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento	-	65		-	Nessuno	-	2
633 Via Cairoli	633 687			Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-		Nessun intervento	-	65	-		Nessuno	-	
634 Via Cairoli 635 Via Cairoli	634 688 635 689			Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M5 M5	-		Nessun intervento Verniciatura sbraccio I1.5	-	65 65	-	-	Nessuno Nessuno	-	
636 Via Cairoli	636 690			Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-		Verniciatura sbraccio (1,5		65			Nessuno	-	
637 Via Cairoli	637 691			Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-		Verniciatura sbraccio I1,5	-	65	-	-	Nessuno	-	
638 Via Cairoli	638   692	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Verniciatura sbraccio I1,5		65	-	-	Nessuno	-	-
639 Via Cairoli	639 693			Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	
640 Via Cairoli 641 Via Cairoli	640 694 641 695			Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M5 M5			Nessun intervento Nessun intervento	1	65 65	ŧ	-	Nessuno Nessuno	-	-
642 Via Cavour	642   696			Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-		Nessun intervento  Nessun intervento	+ +	65	t	-	Nessuno	-	
643 Via Dell'Olmo	643   697	Q14	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	84	M6	-	immutato	Nessun intervento	<u> </u>	92	F		Nessuno		-
644 Via Dell'Olmo	644   699		Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	84	M6	-	immutato	Nessun intervento	-	92	-	-	Nessuno	-	-
645 Via Case Basse 646 Via Dell'Industria	645   698			Strada Motorizzata	Plafoniera	NO NO	LED	59	M6 M6	-	immutato 47tris	Verniciatura sbraccio I1,5 Sost. App. Stradale	- Led 4000 °K	65	-	- RGP202 T25 1yl FD35-4S/740 DM12	Nessuno	3500	- A5+
646 Via Dell'Industria 647 Via Dell'Industria	646 700		Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO NO	SAP	150 150	M6 M6	-	47tris 47tris	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	22 22	PHILIPS PHILIPS		Nessuno Nessuno	3500 3500	A5+ A5+
648 Via Dell'Industria	648 702		Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	SAP	150	M6	-	47tris 47tris	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 K	22	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DM12 BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DM12	Nessuno	3500	A5+
649 Via Dell'Industria	649 703	ENEL	Singolo	Grande Area	Proiettore	SI	SAP	150	M6	-	47tris	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	22	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DM12	Nessuno	3500	A5+
650 Via Del Mulino	650 704	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M6	-	25bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	11	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED16-4S/740 DM12	Nessuno	1600	A+++
651 Via Dell'Industria 652 Via Del Mulino	651   705 652   706	ENEL ENEL	Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Proiettore	SI	SAP V.M.	150 80	M6 M6	-	47tris	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	22	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DM12 BGP202 T25 1xLED16-4S/740 DM12	Nessuno	3500 1600	A5+ A+++
653 Via Del Mulino	652 706		Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO NO	V.M.	80	M6		25bis 25bis	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	11 11	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED16-4S/740 DM12 BGP202 T25 1xLED16-4S/740 DM12	Nessuno Nessuno	1600	A+++
654 Via Vittorio Veneto		ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	
655 SP193bis		ENEL-NC		Rotonda-Svincolo	Plafoniera	SI	SAP	150	M3	24:00 - 6:00	133+1	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	90	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED149-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	15000	A4+
656 Via Pasubio	656 709	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M6	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-
657 Via Pasubio 658 Via Pasubio	657 710 658 711			Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M6 M6	-	immutato	Nessun intervento	-	65 65	-		Nessuno Nessuno	-	-
659 Via Pasubio	659 713			Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Platoniera	SI	LED	59	M6		immutato	Nessun intervento Nessun intervento		65			Nessuno	- 1	<del>                                     </del>
660 SP193bis	660 714		Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	150	M3	24:00 - 6:00	147tris	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	58	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED100-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	10000	A4+
661 Via Pasubio		ENEL-NC		Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M6		immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	,	
662 Via Dell'Olmo	662 716		Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	84	M6	-	immutato	Nessun intervento	-	92	-	-	Nessuno	-	
663 Via Pasubio 664 Via Dell'Olmo	663 717 664 718		Singolo	Rotonda-Svincolo Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 84	M6 M6	-	immutato immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 92	-		Nessuno Nessuno	-	-
665 SP193bis	665 719			Rotonda-Svincolo	Plafoniera	SI	SAP	150	M3	24:00 - 6:00	133+1	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	90	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED149-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	15000	A4+
666 Via Vittorio Veneto		ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	
667 Via Fratelli Rosselli	667 723		Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	SBP	135	M3	24:00 - 6:00	92bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	54	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	9000	A4+
668 Via Vittorio Veneto 669 Via Vittorio Veneto	668 721	ENEL-NC		Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M5 M5	-	immutato immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 65	-	-	Nessuno Nessuno	-	-
670 Via Vittorio Veneto	670 724			Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-		Verniciatura sbraccio  1		65		-	Nessuno	-	
671 Via Fratelli Rosselli	671 725		Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	SBP	135	M3	24:00 - 6:00		Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	58	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED100-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	10000	A5+
672 Via Fratelli Rosselli	672   728	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	SBP	135	M3	24:00 - 6:00	141bis	Sost. App. Stradale+verniciare palo h9+sb l1	Led 4000 °K	58		BGP204 T25 1xLED100-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	10000	A5+
673 Via Alla Costa 674 Via Alla Costa	673   726 674   727		Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO	V.M.	125 84	M5 M5	22:00 - 6:00	80+L immutato	Sost. App. Stradale Nessun intervento	Led 4000 °K	25 92	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE) Nessuno	4000	A4+
675 Via Alla Costa	675 729		Singolo Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO SI	V M	125	M5	22:00 - 6:00	80+L	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	4000	A4+
676 Via Fratelli Rosselli	676 730		Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	SBP	135	M3	24:00 - 6:00	141bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	58	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED100-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	10000	A5+
677 Via Fratelli Rosselli	677 731	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	125	M3	24:00 - 6:00	141bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	58	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED100-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	10000	A5+
678 Via Alla Costa 679 Via Fratelli Rosselli	678 732	FAIR: 11	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	150	M5	22:00 - 6:00	80+L	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	4000	A4+
679 Via Fratelli Rosselli 680 Via Alla Costa	679   733 680   734	ENEL-NC	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Parcheggio	Plafoniera Plafoniera	SI	SAP	135 150	M3 C5	24:00 - 6:00 22:00 - 6:00	141bis 219	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	58 32	PHILIPS PHILIPS	BGP204 T25 1xLED100-4S/740 DM12 BGP202 T25 1xLED50-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE) SI (30% 8 ORE)	10000 5000	A5+ A5+
681 Via Fratelli Rosselli	681 736	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	SBP	135	M3	24:00 - 6:00	92bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 K	54	PHILIPS	BGP202 T25 TXLED30-45/740 DW12 BGP204 T25 TxLED90-45/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	9000	A4+
682 Via Alla Costa	682   735		Singolo	Parcheggio	Plafoniera	SI	SAP	150	C5	22:00 - 6:00	219	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	32	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED50-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	5000	A5+
683 Via Alla Costa	683 737	ENEL-NC	Singolo	Pedonale	Plafoniera	SI	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	76bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	29 54	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED45-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	4500	A+
684 Via Fratelli Rosselli 685 Via San Bernardino	684   738 685   739	ENEL-NC ENEL-NC		Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	SBP	135 59	M3 M5	24:00 - 6:00	92bis immutato	Sost. App. Stradale Nessun intervento	Led 4000 °K	65	PHILIPS -	BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE) Nessuno	9000	A4+
686 Via Fratelli Rosselli	686 740			Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	SBP	135	M3	24:00 - 6:00	92bis	Sost. App. Stradale+verniciare palo h9+sb l1	Led 4000 °K	54	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	9000	A4+
687 Via San Bernardino	687 741		Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5		immutato	Nessun intervento	-	65	-		Nessuno		-
688 Via Fratelli Rosselli 689 Via San Bernardino	688   742 689   743	ENEL-NC		Strada Motorizzata Rotonda-Svincolo	Plafoniera Plafoniera	NO	SBP LED	135 59	M3 M5	24:00 - 6:00	141bis immutato	Sost. App. Stradale Nessun intervento	Led 4000 °K	58 65	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED100-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	10000	A5+
689 Via San Bernardino 690 Via Incisa		ENEL-NC		Rotonda-Svincolo Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M5 M5	-		Nessun intervento Nessun intervento	-	65	£.	[	Nessuno Nessuno	-	<u> </u>
691 Via Fratelli Rosselli	691 744			Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	SBP	135	M3	24:00 - 6:00	141bis	Sost. App. Stradale+verniciare palo h9+sb l1	Led 4000 °K	58	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED100-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	10000	A5+
692 Via Incisa	692 746	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-		Nessuno	-	-
693 Via Fratelli Rosselli		ENEL-NC		Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	SAP	150	M3	24:00 - 6:00	147tris	Sost. App. Stradale+sost. palo h9+sb I2	Led 4000 °K	58	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED100-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	10000	A4+
694 Via Incisa 695 Via Incisa	694 747 605 740	ENEL-NC ENEL-NC		Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED LED	59 59	M5 M5	-	immutato immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 65	t	-	Nessuno Nessuno	-	-
695 Via Incisa 696 Via Fratelli Rosselli	695 749			Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Platoniera Plafoniera	NO NO	SAP	59 150	M5 M3	24:00 - 6:00	immutato 147tris	Nessun intervento Sost. App. Stradale	- Led 4000 °K	65 58	- PHILIPS	BGP204 T25 1xLED100-4S/740 DM12	Nessuno SI (30% 6 ORE)	10000	- A4+
697 Via Incisa	697 750			Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5			Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-
698 Via Agognetta	698 752		Singolo	Rotonda-Svincolo	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-
699 Via Fratelli Rosselli	699 753	ENEL-NC		Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	SAP	150	M3	24:00 - 6:00	147tris	Sost. App. Stradale+sost. palo h9+sb I2	Led 4000 °K	58	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED100-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	10000	A4+
700 Via Fratelli Rosselli 701 Via De Gasperi	700 754 701 755	ENEL FNF1-NC	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Rotonda-Svincolo	Plafoniera Plafoniera	SI	SAP	250 150	M3 M3	24:00 - 6:00 24:00 - 6:00	147tris 133+1	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	58 90	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED100-4S/740 DM12 BGP204 T25 1xLED100-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	10000 15000	A4+ A4+
701 Via De Gasperi 702 Via De Gasperi	701 755			Strada Motorizzata	Platoniera	SI	SAP	150 150	M3	24:00 - 6:00	133+1	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	90	PHILIPS		SI (30% 6 ORE)	15000	A4+ A4+
703 Via Saffi		ENEL-NC		Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Verniciatura sbraccio I1,5	-	65	-	-	Nessuno	-	-
704 Via Saffi	704   758	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Verniciatura sbraccio I1,5	-	65	-		Nessuno		-
705 Via Saffi		ENEL-NC		Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Verniciatura sbraccio I1,5	-	65	-	-	Nessuno	-	-
706 Via Saffi 707 Via Saffi	706 760	ENEL-NC ENEL-NC	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M5 M5	-	immutato	Verniciatura straccio l1	1	65 65	ŧ	-	Nessuno	-	1
708 Via Saffi	707 761			Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Verniciatura sbraccio I1,5	+ -	65	<b>!</b>	-	Nessuno	-	-
709 Via Castello	709   763	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M6	-	33	Sost. App. Stradale+verniciare sbraccio I2	Led 4000 °K	22	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DM11	Nessuno	3500	A4+
			Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M6	-	33	Sost. App. Stradale+verniciare sbraccio I2	Led 4000 °K	22	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DM11	Nessuno	3500	A4+
710 Via Castello	710   764									_	immutato	Nessun intervento		92	I-	I-	Nessuno	-	1 - 1
710 Via Castello 711 Via Mazzini	711 765	ENEL-NC	Singolo	Rotonda-Svincolo	Plafoniera	SI	LED	84	M4				1 - 4 4000 SV		DIMINE	DCD202 T25 4-4 FD20 45 (740 D40)	Manager	2000	44.
710 Via Castello 711 Via Mazzini 712 Vicolo Voltone	711   765 712   766	ENEL-NC ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO SI	V.M. SAP	80	M6 M4	23:00 - 6:00	17 bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	13	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED20-4S/740 DM12 BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12	Nessuno	2000 8000	A4+ A4+
710 Via Castello 711 Via Mazzini	711 765	ENEL-NC ENEL ENEL	Singolo Singolo Singolo			NO SI	V.191.		M6	- 23:00 - 6:00 23:00 - 6:00				13		BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12	Nessuno SI (30% 7 ORE) SI (30% 7 ORE)	2000 8000 8000	

Distribute until luce 7 di 13

Id. Palo	Toponimo	Id. Luce	Id. Quadro	Configurazion	e Posizione	Tipo Apparecchio PRE	Conformit	Tipo ià lampada PRE	Potenza Iampada PRE (W)	Categ.Illumin . PROGETTO	Orari di Possibile Attivazione Regolatori di Flusso	Sezione	Intervento rispetto all'esistente	Tipologia Lampada POST	Potenza Sistema POST (W)	Marca Apparecchio POST	Tipologia Apparecchio Illuminante POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE NEL NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	IPEI*	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI
	Viale Loreto	716 771	Q7 Q7	Doppio	Rotonda-Svincolo	Plafoniera	NO	SAP	150	M4	23:00 - 6:00	118bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	48	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12	SI (30% 7 ORE)	8000		inst. cassetta di sezionamento+telecontrollo punto a punto
	Viale Loreto Via Roma	716 772 717 770	ENEL-NC	Singolo	Rotonda-Svincolo Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	SAP LED	150 59	M5 M4	22:00 - 6:00	89 immutato	Sost. App. Stradale Nessun intervento	Led 4000 °K	32 65	PHILIPS -	BGP202 T25 1xLED50-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE) Nessuno	5000	A+++	installazione di telecontrollo punto a punto
718	Via Roma	718 773	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento	-	65		-	Nessuno	-	-	
	Via Nazario Sauro	719 774	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	100	M5	22:00 - 6:00	87tris	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	32	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED50-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	5000	A4+	
720	Via Nazario Sauro Via Nazario Sauro	720 775 723 782	ENEL ENEL	Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	SAP	100 100	M5 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	87tris 87tris	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	32 32	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED50-4S/740 DM11 BGP202 T25 1xLED50-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	5000 5000	A4+ A4+	
726	Via Nazario Sauro	726 789		Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	100	M5	22:00 - 6:00	87tris	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	32	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED50-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	5000	A4+	
727	Via Bigli	727 790	Q17	Singolo	Parcheggio	Fungo	NO	SAP	70	C5	22:00 - 6:00	219ROTObis	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	28	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN40/830 DS	SI (30% 8 ORE)	4188	A6+	
	Viale Loreto Viale Loreto	728 791 728 792	Q7 Q7	Doppio Doppio	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M4 M4	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 65	-	-	Nessuno Nessuno		-	
	Via Bigli	729   793	Q17	Singolo	Parcheggio	Fungo	NO	SAP	70	C5	22:00 - 6:00	219bis	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	28	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN40/830 DRW	SI (30% 8 ORE)	4188	A6+	
730	Viale Loreto	730 796	Q7	Doppio	Rotonda-Svincolo	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento	-	65		-	Nessuno		-	
	Viale Loreto Via Bigli	730 797 731 794	Q7 Q17	Doppio	Rotonda-Svincolo	Plafoniera	SI	LED SAP	59 70	M4 C5	22:00 - 6:00	immutato 219bis	Nessun intervento Sost. App. Arredo Urb.	- Led 4000 °K	65 28	- PHILIPS	- BDP105 PCC 1xGRN40/830 DRW	Nessuno SI (30% 8 ORE)	4188	A6+	
732	Via Bigli Via Bigli	732 795	Q17	Singolo Singolo	Parcheggio Parcheggio	Fungo Fungo	NO	SAP	70	C5	22:00 - 6:00	219bis 219bis	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 K	28	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN40/830 DRW BDP105 PCC 1xGRN40/830 DRW	SI (30% 8 ORE)	4188	A6+	
733	Via Bigli	733 798	Q17	Singolo	Parcheggio	Fungo	NO	SAP	70	C5	22:00 - 6:00	219ROTObis	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	28	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN40/830 DS	SI (30% 8 ORE)	4188	A6+	
	Viale Loreto	734   799	Q7	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
	Viale Loreto Via Bigli	734 800 735 801	Q7 Q17	Doppio Singolo	Strada Motorizzata Area di Aggregazione	Plafoniera Fungo	NO NO	SAP	59 70	M4 C5	22:00 - 6:00	immutato 219bis	Nessun intervento Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	65 28	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN40/830 DRW	Nessuno SI (30% 8 ORE)	4188	A6+	
736	Via Bigli	736 802	Q17	Singolo	Area di Aggregazione	Fungo	NO	SAP	70	C5	22:00 - 6:00	219bis	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	28	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN40/830 DRW	SI (30% 8 ORE)	4188	A6+	
737	Via Bigli	737 803	Q17	Singolo	Area di Aggregazione		NO	SAP	70 70	C5	22:00 - 6:00	219bis	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	28	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN40/830 DRW BDP105 PCC 1xGRN40/830 DRW	SI (30% 8 ORE)	4188 4188	A6+	
739	Via Bigli Via Bigli	738 804	Q17 017	Singolo Singolo	Area di Aggregazione Area di Aggregazione	Fungo	NO NO	SAP	70 70	C5 C5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	219bis 219bis	Sost. App. Arredo Urb. Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K Led 4000 °K	28 28	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN40/830 DRW BDP105 PCC 1xGRN40/830 DRW	SI (30% 8 ORE)	4188 4188	A6+	
740	Via Bigli	740 806	Q17	Singolo	Area di Aggregazione	Fungo	NO	SAP	70	C5	22:00 - 6:00	219bis	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	28	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN40/830 DRW	SI (30% 8 ORE)	4188	A6+	
741	Via Bigli	741 810	Q17	Singolo	Area di Aggregazione		NO	SAP	70	C5	22:00 - 6:00	219bis	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	28	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN40/830 DRW	SI (30% 8 ORE)	4188	A6+	
742	Viale Loreto Viale Loreto	742 811 742 812	Q7 Q7	Doppio Doppio	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M4 M4		immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 65			Nessuno Nessuno		+ :	
	Via Bigli	743 809	Q17		Area di Aggregazione		NO	SAP	70	C5	22:00 - 6:00	219bis	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	28	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN40/830 DRW	SI (30% 8 ORE)	4188	A6+	<u> </u>
744	Via Bigli	744 808	Q17	Singolo	Area di Aggregazione	Fungo	NO	SAP	70	C5	22:00 - 6:00	219bis	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	28	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN40/830 DRW	SI (30% 8 ORE)	4188	A6+	
745	Via Bigli Viale Loreto	745 807 747 814	Q17 Q7	Singolo Doppio	Area di Aggregazione Strada Motorizzata	Fungo Plafoniera	NO SI	SAP LED	70 59	C5 M4	22:00 - 6:00	219bis immutato	Sost. App. Arredo Urb. Nessun intervento	Led 4000 °K	28 65	PHILIPS -	BDP105 PCC 1xGRN40/830 DRW	SI (30% 8 ORE) Nessuno	4188	A6+	
747	Viale Loreto	747 815	Q7	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno			
749	Viale Loreto	749 818	Q7	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
	Viale Loreto Viale Loreto	749 819 751 820	Q7 Q7	Doppio Doppio	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M4 M4		immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 65			Nessuno Nessuno		-	
751	Viale Loreto	751 821	Q7	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
	Via Bigli	752 822	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M6	-	immutato	Nessun intervento	-	65		-	Nessuno	-	-	
	Viale Loreto Viale Loreto	753 823 753 824	Q7 07	Doppio Doppio	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M4 M4		immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 65			Nessuno Nessuno		-	
	Via Bigli	754   825	Q17	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M6	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
755	Viale Loreto	755 826	Q7	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento	-	65		-	Nessuno	-	-	
	Viale Loreto	755 827 756 828	Q7	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4 M6	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento		65	-	-	Nessuno Nessuno	-	-	
757	Via Bigli Viale Loreto	757 829	Q17 Q7	Singolo Doppio	Insegna Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	29 59	M4	-	immutato	Nessun intervento	-	32 65		-	Nessuno	-	-	
	Viale Loreto	757 830	Q7	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno		-	
	Viale Loreto Viale Loreto	758 831 758 832	Q7 Q7	Doppio Doppio	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M4 M4	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento		65 65	-	-	Nessuno Nessuno	-	-	
	Viale Loreto	759 834	Q7	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento		65	-	-	Nessuno		-	
	Viale Loreto	759 835	Q7	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno		-	
	Via Bigli Viale Loreto	760 833 761 836	Q17 Q7	Singolo	Insegna Strada Motorizzata	Altro Plafoniera	SI	LED	29 59	M6 M4	-	immutato immutato	Nessun intervento Nessun intervento		32 65	-	-	Nessuno Nessuno	-	-	
761	Viale Loreto	761 837	Q7	Doppio Doppio		Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento		65	-	-	Nessuno		-	
762	Via Bigli	762 838	Q17	Singolo	Insegna	Proiettore	SI	LED	9	M6	-	immutato	Nessun intervento	-	10		-	Nessuno		-	
763	Via Bigli Via Bigli	763 839 764 840	Q17 ENEL-NC	Singolo Singolo	Insegna Strada Motorizzata	Proiettore Plafoniera	SI	LED	9 59	M6 M6	-	immutato immutato	Nessun intervento Nessun intervento		10 65	-	-	Nessuno Nessuno	-	-	
765	Viale Loreto	765 841	Q7	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento		65	-	-	Nessuno		-	
	Viale Loreto	765 842	Q7	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento	-	65		-	Nessuno	-	-	
	Viale Loreto Viale Loreto	766 843 766 844	Q7 Q7	Doppio Doppio	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M4 M4	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento		65 65	-	-	Nessuno Nessuno	-	-	
767	Via Roma	767 845	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Verniciatura sbraccio I1,5		65	-	-	Nessuno		-	
768	Viale Loreto	768 846	Q7	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
	Viale Loreto Via Roma	768 847 769 848	Q7 ENEL-NC	Doppio Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M4 M4	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 65	-		Nessuno Nessuno		+ :	
770	Via Bigli	770 850	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M6	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno			
771	Viale Loreto	771 849	Q7	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	SAP	100	M4	23:00 - 6:00	118bis	Sost. App. Stradale+sost. palo h10	Led 4000 °K	48	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12	SI (30% 7 ORE)	8000	A4+	inst. cassetta di sezionamento+telecontrollo punto a punto
772	Viale Loreto Via Bigli	772 851 773 852	Q7 FNF1-NC	Doppio Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NU SI	SAP	100 59	M4 M6	23:00 - 6:00	118bis immutato	Sost. App. Stradale+sost. palo h10 Nessun intervento	Led 4000 °K	48 65	PHILIPS -	BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12	SI (30% 7 ORE) Nessuno	8000	A4+	inst. cassetta di sezionamento+telecontrollo punto a punto
774	Vicolo Voltone	774 853	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	V.M.	80	M6	-	17 bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	13	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED20-4S/740 DM12	Nessuno	2000	A4+	
	Via Roma	775   854		Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno		1 -	
777	Via Roma Via Roma	776 855 777 856	ENEL-NC ENEL-NC	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M4 M4	-	immutato	Verniciatura sbraccio Verniciatura sbraccio	-	65 65	+		Nessuno Nessuno		+ -	
778	Via Roma	778 857	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
	Via San Bernardino	779 858	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5		immutato	Nessun intervento	-	65	-	PCD202 T2F 4-4 FDFC '	Nessuno	-	1 -	
	Via Peschiera Via Peschiera	780 859 781 860	ENEL ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO NO	V.M. V.M.	80 80	M5 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	87tris 87tris	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	32 32	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED50-4S/740 DM11 BGP202 T25 1xLED50-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	5000 5000	A4+ A4+	+
782	Via Peschiera	782   861	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	87tris	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	32	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED50-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	5000	A4+	
783	Via Peschiera	783 862 784 863	ENEL ENEL	Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	V.M. SAP	80	M5 M5	22:00 - 6:00	87tris 70	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	32	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED50-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	5000 3000	A4+ A4+	
	Via Peschiera Viale Loreto	784   863 785   864	ENEL ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO NO	V.M.	100 125	M5 M4	22:00 - 6:00 23:00 - 6:00	70 108tris	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	19 42	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED30-4S/740 DM11 BGP204 T25 1xLED70-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE) SI (30% 7 ORE)	3000 7000		inst. cassetta di sezionamento+telecontrollo punto a punto
786	Via Peschiera	786 865	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	70	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	19	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED30-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	3000	A4+	
787	Viale Loreto	787 866	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	150	M4	23:00 - 6:00	108tris	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	42	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED70-4S/740 DM12	SI (30% 7 ORE)	7000	A+++	inst. cassetta di sezionamento+telecontrollo punto a punto
788	Via Roma Viale Loreto	788 867 789 868	ENEL-NC ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED SAP	59 150	M4 M4	23:00 - 6:00	immutato 108tris	Verniciatura sbraccio I2 Sost. App. Stradale	- Led 4000 °K	65 42	- PHILIPS	- BGP204 T25 1xLED70-4S/740 DM12	Nessuno SI (30% 7 ORE)	7000	Δ+++	inst. cassetta di sezionamento+telecontrollo punto a punto
790	Viale Loreto	790 870	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	125	M4	23:00 - 6:00	108tris	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	42	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED70-4S/740 DM12	SI (30% 7 ORE)	7000		inst. cassetta di sezionamento+telecontrollo punto a punto
791	Via Roma	791 869	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
792	Via Roma Viale Loreto	792 871 793 875	ENEL-NC ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI NO	V.M.	59 125	M4 M4	23:00 - 6:00	immutato 108tris	Nessun intervento Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	65 42	- PHILIPS	- BGP204 T25 1xLED70-4S/740 DM12	Nessuno SI (30% 7 ORE)	7000	A+++	inst. cassetta di sezionamento+telecontrollo punto a punto
794	Viale Loreto	794 872	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	125	M4	23:00 - 6:00	108tris	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 K	42	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED70-4S/740 DM12	SI (30% 7 ORE)	7000	A+++	inst. cassetta di sezionamento+telecontrollo punto a punto inst. cassetta di sezionamento+telecontrollo punto a punto
795	Via Roma	795 873	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-		Nessuno	-	-	
796	Via Roma Viale Loreto	796 874 797 876	ENEL-NC ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED SAP	59 250	M4 M4	23:00 - 6:00	immutato 108tris	Nessun intervento Sost. App. Stradale	- Led 4000 °K	65 42	- PHILIPS	- BGP204 T25 1xLED70-4S/740 DM12	Nessuno SI (30% 7 ORE)	7000	A44*	inst. cassetta di sezionamento+telecontrollo punto a punto
798	Via Roma	798 877	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-		Nessuno	-	-	and a punto
799	Via Roma	799 878	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4		immutato	Nessun intervento	-	65	-		Nessuno		-	
	Viale Loreto Viale Loreto	800 879 800 880	Q8 Q8	Doppio Doppio	Parcheggio Parcheggio	Plafoniera Plafoniera	SI	SAP	150 150	C5 C5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	215bis 215bis	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	16 16	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED25-4S/740 DW10 BGP202 T25 1xLED25-4S/740 DW10	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	2500 2500	A5+	
	Via Peschiera	801 887		Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	V.M.	80	M6	-	12	Sost. App. Stradale	Led 4000 K	16	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED25-4S/740 DW10	Nessuno	2500	A4+	
802	Viale Loreto	802   881	Q8	Doppio	Parcheggio	Plafoniera	SI	SAP	150	C5	22:00 - 6:00	215bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	16	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED25-4S/740 DW10	SI (30% 8 ORE)	2500	A5+	

Distinta punti luce 8 di 13

Id. Palo	Toponimo	ld. Luce	Id. Quadro	Configurazion	e Posizione	Tipo Apparecchio PRE	Conformité	Tipo à lampada PRE	Potenza Iampada PRE (W)	Categ.Illumin . PROGETTO	Orari di Possibile Attivazione Regolatori di Flusso	Sezione	Intervento rispetto oll'esistente	Tipologia Lampada POST	Potenza Sistema POST (W)	Marca Apparecchio POST	Tipologia Apparecchio Illuminante POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE NEL NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	IPEI*	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI
	Viale Loreto	802 882	Q8	Doppio	Parcheggio	Plafoniera	SI	SAP	150	C5	22:00 - 6:00	215bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	16	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED25-4S/740 DW10	SI (30% 8 ORE)	2500	A5+	
	Viale Loreto Viale Loreto	803 883 803 884	Q8 Q8	Doppio	Parcheggio Parcheggio	Plafoniera Plafoniera	SI	SAP	150 150	C5 C5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	215bis 215bis	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	16 16	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED25-4S/740 DW10 BGP202 T25 1xLED25-4S/740 DW10	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	2500 2500	A5+ A5+	
804	Viale Loreto	804 885	Q8	Doppio	Parcheggio	Plafoniera	SI	SAP	150	C5	22:00 - 6:00	215bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	16	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED25-4S/740 DW10	SI (30% 8 ORE)	2500	A5+	
	Viale Loreto	804 886	Q8	Doppio	Parcheggio	Plafoniera	SI	SAP	150	C5	22:00 - 6:00	215bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	16	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED25-4S/740 DW10	SI (30% 8 ORE)	2500	A5+	
805	Via Po Via Gianola	805 888 806 891	ENEL-NC	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO SI	V.M. LED	80 59	M5 M6	22:00 - 6:00	88tris immutato	Sost. App. Stradale Nessun intervento	Led 4000 °K	29 65	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED45-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE) Nessuno	4500	A4+	
807		807 889	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	88tris	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	29	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED45-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	4500	A4+	
808		808 890	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	88tris	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	29	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED45-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	4500	A4+	
809	Via Po Via Gianola	809 892 810 893	ENEL-NC	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO	V.M. LED	80 59	M5 M6	22:00 - 6:00	88tris immutato	Sost. App. Stradale+verniciare sbraccio I1,5 Nessun intervento	Led 4000 °K	29 65	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED45-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	4500	A4+	
	Via Gianola	811 894	ENEL-NC.	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	100	M6	-	88quat	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DN10	Nessuno	4000	A4+	
	Via Fratelli Rosselli		ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	100	M3	24:00 - 6:00	143tris	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	54	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DW10	SI (30% 6 ORE)	9000		inst. cassetta di sezionamento+telecontrollo punto a punto
	Via Gianola	813   895	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	100	M6	-	88quat	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DN10	Nessuno	4000	A4+	
	Via Gianola Via Gianola	814 897 815 899	ENEL-NC	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	SAP LED	100 59	M6 M6	-	88quat immutato	Sost. App. Stradale Nessun intervento	Led 4000 °K	25 65	PHILIPS -	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DN10	Nessuno Nessuno	4000	A4+	
	Via Fratelli Rosselli	816 898	ENEL	Singolo	Rotonda-Svincolo	Plafoniera	SI	SAP	150	M3	24:00 - 6:00	143tris	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	54	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DW10	SI (30% 6 ORE)	9000	A5+	inst. cassetta di sezionamento+telecontrollo punto a punto
817	Via Gianola	817 900		Singolo	Giardino o Parco	Sferico	SI	SAP	70	P3	22:00 - 6:00	SF44 ROTOBIS		Led 3000 °K	26	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN35/830 DS	SI (30% 8 ORE)	3519	A5+	
	Via Roma Via Gianola	818 901 820 902	ENEL-NC	Singolo Singolo	Rotonda-Svincolo Giardino o Parco	Plafoniera Sferico	SI	SAP	150 70	M4 P3	23:00 - 6:00 22:00 - 6:00	117bis SF44 ROTOBIS	Sost. App. Stradale Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K Led 3000 °K	39 26	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM12 BDP105 PCC 1xGRN35/830 DS	SI (30% 7 ORE) SI (30% 8 ORE)	6000 3519	A5+ A5+	
	Via Gianola	821 903		Singolo	Giardino o Parco	Sferico	SI	SAP	70	P3	22:00 - 6:00	SF44 ROTOBIS	Sost. App. Arredo Orb. Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 K	26	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN35/830 DS	SI (30% 8 ORE)	3519	A5+	
822	Via Roma	822 904	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4		immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
	Via Boschine Via Boschine	823 905 824 906	ENEL ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO NO	V.M.	80 80	M5 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	84bis 84bis	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	39 39	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11 BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	6000 6000	A4+ A4+	
825	Via Boschine	824 906	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5 M5	22:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11 BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+	
826	Via Boschine	826 908	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+	
827	Via Boschine Via Boschine	827 909 828 910	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80 80	M5 M5	22:00 - 6:00	84bis 84bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11 BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+ A4+	
	Via Boschine Via Boschine	828 910 829 911	ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO NO	V.M.	80 80	M5 M5	22:00 - 6:00	84bis 84bis	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39 39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11 BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+ A4+	
	Via Boschine	830 912	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-45/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+	
	Via Fornaci	831 913		Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5		immutato	Nessun intervento		65		-	Nessuno			
	Via Fornaci Via Fornaci	832 914 833 915	ENEL ENEL	Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO	V.M. V.M.	125 125	M5 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	88bis 88bis	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	29 29	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED45-4S/740 DM12 BGP202 T25 1xLED45-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	4500 4500	A4+ A4+	+
834	Via Fornaci	833 915	ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Platoniera	NO	V.M.	80	M5 M5	22:00 - 6:00	88bis	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	29	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED45-4S/740 DM12 BGP202 T25 1xLED45-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	4500 4500	A4+	
835	Via Fornaci	835 917	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	88bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	29	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED45-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	4500	A4+	
	Via Fornaci	836 918	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	88bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	29	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED45-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	4500	A4+	
	Via Fornaci Via Fornaci	837 919 838 920		Singolo Singolo	Grande Area Grande Area	Plafoniera Plafoniera	SI	V.M. V.M.	125 125	M5 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	85tris 85tris	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	39 39	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11 BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	6000	A4+ A4+	
839	Via Fornaci	839 921		Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	100	M5	22:00 - 6:00	ISOL 5quat	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DN10	SI (30% 8 ORE)	6000	A++	
	Via Fornaci	840 922		Singolo	Grande Area	Plafoniera	SI	SAP	100	M5	22:00 - 6:00	85tris	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+	
	Via Fornaci Via Gramsci	841 923 842 924	ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI NO	SAP	100 150	M5 M3	22:00 - 6:00 24:00 - 6:00	ISOL 5quat 143tris	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	39 54	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DN10 BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DW10	SI (30% 8 ORE) SI (30% 6 ORE)	6000 9000	A++	inst. cassetta di sezionamento+telecontrollo punto a punto
	Via Gramsci	843   925	ENEL-NC	Singolo	Rotonda-Svincolo	Plafoniera	SI	SAP	100	M3	24:00 - 6:00	143tris	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	54	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DW10	SI (30% 6 ORE)	9000	A5+	inst. cassetta di sezionamento+telecontrollo punto a punto
844	Via Voghera	844 926	ENEL	Singolo	Rotonda-Svincolo	Plafoniera	SI	SAP	150	M4	24:00 - 6:00	117bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	6000	A5+	
845	Via Voghera	845 927 846 928	ENEL	Singolo	Rotonda-Svincolo Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	SAP	100 100	M4 M4	24:00 - 6:00 24:00 - 6:00	117bis 93	Sost. App. Stradale+verniciare palo h9+sb l1,5 Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	39 48	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM12 BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE) SI (30% 6 ORE)	6000 8000		inst. cassetta di sezionamento+telecontrollo punto a punto inst. cassetta di sezionamento+telecontrollo punto a punto
847	Via Voghera Via Voghera	847 929	ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	100	M4	24:00 - 6:00	93	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 K	48	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED80-45/740 DM12 BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	8000	A4+	inst: cassetta di sezionamento+telecontrollo punto a punto
848	Via Voghera	848 930	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	100	M4	24:00 - 6:00	93	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	48	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	8000	A4+	
849	Via Voghera	849 931	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	100	M4 M4	24:00 - 6:00	93	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	48	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	8000	A4+	
850	Via Voghera Via Voghera	850 932 851 933	ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	SAP	100 100	M4 M4	24:00 - 6:00 24:00 - 6:00	93 93	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	48 48	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12 BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE) SI (30% 6 ORE)	8000 8000	A4+ A4+	
852	Via Voghera	852 934	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	100	M4	24:00 - 6:00	93	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	48	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	8000	A4+	
853	Via Voghera	853 935	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	100	M4	24:00 - 6:00	93	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	48	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	8000	A4+	
	Via Voghera Via Voghera	854 936 855 937	ENEL ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	SAP	100 100	M4 M4	24:00 - 6:00 24:00 - 6:00	93 93	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	48 48	PHILIPS PHILIPS	BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12 BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE) SI (30% 6 ORE)	8000 8000	A4+ A4+	
856	Via Voghera	856 938	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	100	M4	24:00 - 6:00	93	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	48	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	8000	A4+	
857	Via Voghera	857   939	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	100	M4	24:00 - 6:00	93	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	48	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	8000	A4+	
858	Via Voghera Via Voghera	858   940 859   1284	ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	SAP	100 100	M4 M4	24:00 - 6:00 24:00 - 6:00	93 93	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	48 48	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12 BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE) SI (30% 6 ORE)	8000 8000	A4+ A4+	
860	Via Voghera	860 941	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	100	M4	24:00 - 6:00	93	Sost. App. Stradale	Led 4000 K	48	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED80-45/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	8000	A4+	
861	Via Voghera	861 942	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	100	M4	24:00 - 6:00	93	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	48	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	8000	A4+	
	Via Voghera Via Voghera	862 943 863 944	ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	SAP	100 100	M4 M4	24:00 - 6:00 24:00 - 6:00	93 93	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	48 48	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12 BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE) SI (30% 6 ORE)	8000 8000	A4+ A4+	
	Via Voghera Via Voghera	864 945	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Platoniera	SI	SAP	100	M4	24:00 - 6:00	93	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	48 48	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12 BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	8000	A4+	
865	Via Voghera	865 946	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	100	M4	24:00 - 6:00	93	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	48	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	8000	A4+	
866	Via Voghera Via Voghera	866 947 867 948	ENEL ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	SAP	100 100	M4 M4	24:00 - 6:00 24:00 - 6:00	93 93	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	48 48	PHILIPS PHILIPS	BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12 BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE) SI (30% 6 ORE)	8000 8000	A4+ A4+	
868	Via Voghera Via Voghera	868 949	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Platoniera	SI	SAP	100	M4 M4	24:00 - 6:00	93	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	48	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12 BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	8000	A4+	
869	Via Voghera	869 950	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	100	M4	24:00 - 6:00	93	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	48	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	8000	A4+	
870	Via Voghera	870 951	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	100	M4	24:00 - 6:00	93	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	48 48	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	8000	A4+ A4+	
872	Via Voghera Via Voghera	871 952 872 953	ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	SAP	100 100	M4 M4	24:00 - 6:00 24:00 - 6:00	93 93	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	48	PHILIPS PHILIPS	BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12 BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE) SI (30% 6 ORE)	8000 8000	A4+	
873	Via Voghera	873 954	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	100	M4	24:00 - 6:00	93	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	48	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	8000	A4+	
874	Via Voghera	874 955	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	100	M4	24:00 - 6:00	93	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	48	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	8000	A4+	
875 876	Via Voghera Via Voghera	875 956 876 957	ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	SAP	100 100	M4 M4	24:00 - 6:00 24:00 - 6:00	93 93	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	48 48	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12 BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE) SI (30% 6 ORE)	8000 8000	A4+ A4+	+
877	Via Voghera	877   958	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	100	M4	24:00 - 6:00	93	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	48	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	8000	A4+	<u> </u>
878	Via Voghera	878   959	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	100	M4	24:00 - 6:00	93	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	48	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	8000	A4+	
879 880	Via Voghera Via Pastorini	879 960 880 962	ENEL ENEL-NC	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	SAP LED	100 59	M4 M5	24:00 - 6:00	93 immutato	Sost. App. Stradale Nessun intervento	Led 4000 °K	48 65	PHILIPS -	BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE) Nessuno	8000	A4+	
	Via Pastorini Via Voghera	880 962 881 961	ENEL-NC ENEL	Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	100	M5 M4	24:00 - 6:00	immutato 93	Nessun intervento Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	48	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED80-4S/740 DM12	Nessuno SI (30% 6 ORE)	8000	A4+	
882	Via Pastorini	882 963	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5		immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno		-	
	Via Matteotti Via Leonardo Da Vinci	883 964 884 966	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M6 M5	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 65	+ -		Nessuno Nessuno		-	
	Via Leonardo Da Vinci Via Matteotti	884 966 885 965	ENEL-NC ENEL-NC	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Platoniera Platoniera	SI	LED	59 59	M5 M6	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65	+		Nessuno Nessuno	-	-	
886	Via Salvadeo	886 967	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	1	-	Nessuno		L-	
887	Via Leonardo Da Vinci	887 968	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	+		Nessuno		-	
888	Via Leonardo Da Vinci Via Leonardo Da Vinci	888 969 889 970	ENEL-NC ENEL-NC	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M5 M5	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 65	1		Nessuno Nessuno	-	-	
	Via Leonardo Da Vinci	890 971	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento	1-	65	1	-	Nessuno	-	Ė	
	Via Leonardo Da Vinci	891 2079	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno		-	
	Via Fratelli Rosselli Via Fratelli Rosselli	892 972 893 973	ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Giardino o Parco	Plafoniera Proiettore	SI	SAP loduri Meta	150 150	M3 M3	24:00 - 6:00 24:00 - 6:00	143tris PRO3	Sost. App. Stradale Sost. Proiettore+sost. palo h7	Led 4000 °K Led 4000 °K	54 93	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DW10 BVP130 LED120-4S/740 OFA52	SI (30% 6 ORE) SI (30% 6 ORE)	9000 16000	A5+	inst. cassetta di sezionamento+telecontrollo punto a punto
	Via Fratelli Rosselli Via Leonardo Da Vinci	893 973	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED LED	150 59	M5	24.00 - 0:00	immutato	Nessun intervento	- LEU 4000 K	93 65	-		Nessuno	- 10000	-	
896	Via Leonardo Da Vinci	896 976	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
	Via Galvani	897 977	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO NO	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+	+
	Via Galvani Via Galvani	898 978 899 1282	ENEL	Singolo Singolo		Plafoniera Plafoniera	NO	V.M.	80 80	M5 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	84bis 84bis	Sost. App. Stradale+verniciare sbraccio l1 Sost. App. Stradale+verniciare sbraccio l1	Led 4000 °K Led 4000 °K	39 39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11 BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	6000	A4+ A4+	
		,						-							-						

Distinta punti luce 9 di 13

Part																					
The content	Id. Palo	Toponimo	Id. Luce	Id. Quadro	Configurazione	Posizione	Tipo Apparecchio	Conformite	Tipo à lampada	lampada PRE		Attivazione	Sezione	Intervento rispetto all'esistente		Sistema		Tipologia Apparecchio Illuminante POST	REGOLAZIONE		IPEI* NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI
The content of the							PRE		PRE	(w)	PROGETTO				POST	POST (W)	POST			JONGENIE	
The control of the								SI				-			-		-			-	-
Column	910	Via Leonardo Da Vinci	910 988	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5		immutato	Nessun intervento	-	65		-		-	-
The color	912	Via Galilei	912 990	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5		85tris	Sost. App. Stradale							
10   10   10   10   10   10   10   10	914	Via Galilei	914 992	ENEL		Strada Motorizzata	Plafoniera	NO NO	V.M.	80	M5		85tris	Sost. App. Stradale		39					
Column   C								SI SI				-			-		-	-	Nessuno Nessuno	-	-
The control of the property of the control of the	917	Via Leonardo Da Vinci	917 995		Singolo			SI	LED			-	immutato	Nessun intervento	-			-		-	
10   10   10   10   10   10   10   10	919	Via Leonardo Da Vinci	919 997	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5		immutato	Nessun intervento	- 	65	-		Nessuno	-	
Column   C	921	Via Volta	921 999	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	100	M5	23:00 - 6:00	84quat	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	29	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED45-4S/740 DM11	SI (30% 7 ORE)	4500	A4+
Column   C	923	Via Volta					Plafoniera	SI	SAP	100	M5						PHILIPS				A4+
Column   C								SI NO	SAP V.M.								PHILIPS PHILIPS				A4+ A4+
The column	926	Via Volta	926 1004	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	23:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale+verniciare sbraccio I1,5	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 7 ORE)	6000	A4+
The column	928	Via Volta	928   1006	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	23:00 - 6:00	84	Sost. App. Stradale+verniciare sbraccio l1	Led 4000 °K	22	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DM12	SI (30% 7 ORE)	3500	AS+
The content of the	930	Via Volta	930   1008	ENEL			Plafoniera	NO NO	V.M.	80	M5	23:00 - 6:00	84		Led 4000 °K	22	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DM12	SI (30% 7 ORE)	3500	A5+
Column   C	931	Via Michelangelo Buonarroti	931   1009	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	150	M5	22:00 - 6:00	93+L	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	54	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DW10	SI (30% 8 ORE)	9000	A4+
The contract control of the contro	933	Via Michelangelo Buonarroti	933   1279	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	150	M5	22:00 - 6:00	93+L	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	54	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DW10	SI (30% 8 ORE)	9000	A4+
The Content of the	935	Via Michelangelo Buonarroti	935   1012	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	150	M5	22:00 - 6:00	93+L	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K		PHILIPS	BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DW10	SI (30% 8 ORE)	9000	A4+
The content of the	936 937	Via Michelangelo Buonarroti Via Michelangelo Buonarroti	936 1013 937 1014					SI SI		150 150		22:00 - 6:00 22:00 - 6:00		Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale		54 54					
March   Control   Contro	938	Via Michelangelo Buonarroti	938   1015		Singolo			SI SI				22:00 - 6:00			Led 4000 °K		PHILIPS	BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DW10		9000	A4+ -
Column	940	Via Michelangelo Buonarroti	940   1016	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	150	M5		93+L	Sost. App. Stradale		54	PHILIPS		SI (30% 8 ORE)		
Heaven	942	Via Salvadeo	942   1019	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	3
March   Control   Contro	944	Via Serenpiocca					Plafoniera	NO SI			M5	22:00 - 6:00			Led 4000 °K		PHILIPS -	BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DM12 -		3500	A+ -
The Second   Control   C	945	Via Serenpiocca						SI				22:00 - 6:00			- Led 4000 °K		- DHILIDS	BGP202 T25 1vi FD25,45/740 DM12		3500	- A±
Column	947	Via Serenpiocca	947 1024	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Verniciatura palo h8+sbraccio	-	65	-	-	Nessuno	-	
1.	949	Via Serenpiocca	949   1026	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Verniciatura palo h8+sbraccio	-	65	-	-	Nessuno	-	-
Property							Plafoniera Plafoniera	NO SI				22:00 - 6:00			Led 4000 °K		PHILIPS -	BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE) Nessuno	3500	A+ -
December   Column								NO NO													
Property	954	Frazione Buscarella	954   1031	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	73-L	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	22	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	3500	A+
Property	956	Via Damiano Chiesa	956   1033	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	93-3000	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+
Second Control								NO NO													
March   Marc								SI NO													
Fig.   Control Section   Fig.   Control Sect	961	Via A. Cei	961   1038	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	150	M5	22:00 - 6:00	93-3000	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+
Section   Sect	963	Frazione Buscarella	963   1040	ENEL	Singolo	Rotonda-Svincolo	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	73-L	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	22	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	3500	A+
Fig.   Fig.   Sept.	965	Frazione Buscarella	965   1042	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO NO	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	88-L	Sost. App. Stradale+verniciare palo h8+sb l1,5	Led 4000 °K	19	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED30-4S/740 DN10	SI (30% 8 ORE)	3000	A++
Page   Secure   Sec								NO NO													
Processor   Proc	969	Frazione Savasini	969   1046	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	V.M.	125	M5	22:00 - 6:00	76tris	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	42		BGP204 T25 1xLED70-4S/740 DW10	SI (30% 8 ORE)	7000	
Prince   Security   Prin	971	Frazione Savasini	971   1048	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	V.M.	125	M5	22:00 - 6:00	76tris	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	42	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED70-4S/740 DW10	SI (30% 8 ORE)	7000	A5+
Processes Security   Process	973	Frazione Savasini	973   1050	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	V.M.	125	M5	22:00 - 6:00	76tris	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	42	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED70-4S/740 DW10	SI (30% 8 ORE)	7000	A5+
Professor Service   Prof								SI													
Practice Servation   991   1955   1961   1962   1962   1964   1962   1962   1964   1962   1962   1964   1962   1962   1964   1962   1962   1964   1962   1					Singolo			SI SI													
980   Frazzines Sevarial   Self-100   Texture Sevarial   Self-100	978	Frazione Savasini	978   1055	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	V.M.	125	M5	22:00 - 6:00	76tris	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	42	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED70-4S/740 DW10	SI (30% 8 ORE)	7000	A5+
Frazione Savasini   982   1509   DNEL   Singgelo   Strada Motorizata   Plationera   S.   V.M.   125   M.5   22:00 -6:00   7001   501. App. Stradale   Led 4000 °K   42   PHILIPS   DRPPAT 73 15LED70-45/740 DW10   51 (30% 8 GRE)   7000   A5   A5	980	Frazione Savasini	980   1057	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	V.M.	125	M5	22:00 - 6:00	76tris	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	42	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED70-4S/740 DW10	SI (30% 8 ORE)	7000	A5+
Past   Frazione Savarial   S84   Total   S85   Total   De NELL   Singgol   Storad Montorizzata   Palioniera   S1   V.M.   125   M.S   22:00 -6:00   760rs   Sort. App. Stradale   Led 4000 °K   42   PHILLPS   B6P204 T3 SLILDPO-45/740 DW10   S1 (DNS 8 0RE)   7:000   A5 -	982	Frazione Savasini	982   1059	ENEL		Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	V.M.	125	M5	22:00 - 6:00	76tris	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	42	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED70-4S/740 DW10	SI (30% 8 ORE)	7000	A5+
SS   Frazione Sysseini								SI SI	V.M.												
S87   Frazione Sysseptim   S87   1056   EMEL   Singgel   Stords Motorizatal   Plafoniere   S1   V.M.   125   M.S   2.200 - 6.00   761rs   Sot. App. Stradalevermiciture shraccio   Led 4000 °K   42   PHILIPS   S67204 T3 SALEDPO-457/40 DVNID   S1 (50% 8 ORE)   7000   A5   A5   A5   A5   A5   A5   A5					Singolo			SI													
898   Frazione Savariali   999   1666   ENEL   Singgol   Stroke Montorizzata   Plafoniera   Si V.M.   125   M.S   22:00-6:00   760rs   Sot. App. Stratidelventicles blanco:   Led 4000 °K   42   PNILLPS   8679/1475 \$LLED70-457/40 DVIII 0 \$1 (50% 8 ORE)   7000   A5+	987	Frazione Savasini	987 1064	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	V.M.	125	M5	22:00 - 6:00	76tris	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	42	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED70-4S/740 DW10	SI (30% 8 ORE)	7000	A5+
Page   Prazione Savasini   Sp0 1076   DREL   Singgol   Strada Motorizzata   Plafoniera   Si   V.M.   125   M.S   22.00 -6.00   760rs   Sot. App. Stradale+senscl. to a. murol 1,5   Led 4000° K   42   PHILIPS   B67924T 35 LLED70-457/40 DVM10   S (100% 8 ORE)   7000   A.5	989	Frazione Savasini	989   1066	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	V.M.	125	M5	22:00 - 6:00	76tris	Sost. App. Stradale+verniciare sbraccio	Led 4000 °K	42	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED70-4S/740 DW10	SI (30% 8 ORE)	7000	A5+
92; Frazione Savariiri 92; 1096 ENEL Singgio Strafa Motorizzata Plafoniera Si V.M. 125 MS 22:00-6:00 7611 Str. App. Strafafelve-micrate thraccic Led 4000 °K 42 PHILPS 8GP20175 14LEDV-0457/40 DVIII 0 \$100-80 BRIL 7000 A5+ 94 PHILPS 96790175 14LEDV-0457/40 DVIII 0 \$100-80 BRIL 7000 A5+ 94 PHILPS 96790175 14LEDV-0457/40 DVIII 0 \$100-80 BRIL 7000 A5+ 94 PHILPS 96790175 14LEDV-0457/40 DVIII 0 \$100-80 BRIL 7000 A5+ 94 PHILPS 96790175 14LEDV-0457/40 DVIII 0 \$100-80 BRIL 7000 A5+ 94 PHILPS 96790175 14LEDV-0457/40 DVIII 0 \$100-80 BRIL 7000 A5+ 94 PHILPS 96790175 14LEDV-0457/40 DVIII 0 \$100-80 BRIL 7000 A5+ 94 PHILPS 96790175 14LEDV-0457/40 DVIII 0 \$100-80 BRIL 7000 A5+ 94 PHILPS 96790175 14LEDV-0457/40 DVIII 0 \$100-80 BRIL 7000 A5+ 94 PHILPS 96790175 14LEDV-0457/40 DVIII 0 \$100-80 BRIL 7000 A5+ 94 PHILPS 96790175 14LEDV-0457/40 DVIII 0 \$100-80 BRIL 7000 A5+ 94 PHILPS 96790175 14LEDV-0457/40 DVIII 0 \$100-80 BRIL 7000 A5+ 94 PHILPS 96790175 14LEDV-0457/40 DVIII 0 \$100-80 BRIL 7000 A5+ 94 PHILPS 96790175 14LEDV-0457/40 DVIII 0 \$100-80 BRIL 7000 A5+ 94 PHILPS 96790175 14LEDV-0457/40 DVIII 0 \$100-80 BRIL 7000 A5+ 94 PHILPS 96790175 14LEDV-0457/40 DVIII 0 \$100-80 BRIL 7000 A5+ 94 PHILPS 96790175 14LEDV-0457/40 DVIII 0 \$100-80 BRIL 7000 A5+ 94 PHILPS 96790175 14LEDV-0457/40 DVIII 0 \$100-80 BRIL 7000 A5+ 94 PHILPS 96790175 14LEDV-0457/40 DVIII 0 \$100-80 BRIL 7000 A5+ 94 PHILPS 96790175 14LEDV-0457/40 DVIII 0 \$100-80 BRIL 7000 A5+ 94 PHILPS 96790175 14LEDV-0457/40 DVIII 0 \$100-80 BRIL 7000 A5+ 94 PHILPS 96790175 14LEDV-0457/40 DVIII 0 \$100-80 BRIL 7000 A5+ 94 PHILPS 96790175 14LEDV-0457/40 DVIII 0 \$100-80 BRIL 7000 A5+ 94 PHILPS 96790175 14LEDV-0457/40 DVIII 0 \$100-80 BRIL 7000 A5+ 94 PHILPS 96790175 14LEDV-0457/40 DVIII 0 \$100-80 BRIL 7000 A5+ 94 PHILPS 96790175 14LEDV-0457/40 DVIII 0 \$100-80 BRIL 7000 A5+ 94 PHILPS 96790175 14LEDV-0457/40 DVIII 0 \$100-80 BRIL 7000 A5+ 94 PHILPS 96790175 14LEDV-0457/40 DVIII 0 \$100-80 BRIL 7000 A5+ 94 PHILPS 96790175 14LEDV-0457/40 DVIII 0 \$100-80 BRIL 7000 A5+ 94 PHILPS 96790175 14LEDV-0457/40	990 991	Frazione Savasini Frazione Savasini		ENEL			Plafoniera	SI SI	V.M. V.M.		M5					42	PHILIPS		SI (30% 8 ORE)	7000	A5+
Frazione Savarial   Spit   1071   ENEL   Singgo   Strada Motorizzata   Plafoniera   Si   V.M.   125   M5   22:00-6:00   81-L   Soft. Agp. Stradale   Led 4000 'K   25   PHILPS   Spit   Spit   Strada Motorizzata   Plafoniera   Si   V.M.   125   M5   22:00-6:00   81-L   Soft. Agp. Stradale   Led 4000 'K   25   PHILPS   Spit   Spit   Strada Motorizzata   Plafoniera   Si   V.M.   125   M5   22:00-6:00   81-L   Soft. Agp. Stradale   Led 4000 'K   25   PHILPS   Spit   Spit   Spit   Strada Motorizzata   Plafoniera   Si   V.M.   125   M5   22:00-6:00   81-L   Soft. Agp. Stradale   Led 4000 'K   25   PHILPS   Spit   Sp	992	Frazione Savasini	992   1069	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	V.M.	125	M5	22:00 - 6:00	76tris	Sost. App. Stradale+verniciare sbraccio	Led 4000 °K	42	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED70-4S/740 DW10	SI (30% 8 ORE)	7000	AS+
996 Frazione Susanini 996 (1073 ENEL Singelo Strada Motorizzata Plaffoniera 51 V.M. 125 M.5 22:00-6:00 93-100 St.Ap, Stradale Led 4000°K 25 9PHLP5 B6P327 23 StLED04-57/40 DM12 S (100/8-0:08) 4000 A++  978 Via Del Lucino 999 (1075 ENEL MC Singelo Strada Motorizzata Plaffoniera 51 LED 59 M.5 - immutato Nessun intervento - 65 - Ressuno  1000 Via Del Lucino 1001177 ENEL-MC Singelo Strada Motorizzata Plaffoniera 51 LED 59 M.5 - immutato Nessun intervento - 65 - Ressuno  1000 Via Del Lucino 1001177 ENEL-MC Singelo Strada Motorizzata Plaffoniera 51 LED 59 M.5 - immutato Nessun intervento - 65 - Ressuno  1000 Via Del Lucino 1001177 ENEL-MC Singelo Strada Motorizzata Plaffoniera 51 LED 59 M.5 - immutato Nessun intervento - 65 - Ressuno  1002 Via Del Lucino 1001177 ENEL-MC Singelo Strada Motorizzata Plaffoniera 51 LED 59 M.5 - immutato Nessun intervento - 65 - Ressuno  1002 Via Del Lucino 1001177 ENEL-MC Singelo Strada Motorizzata Plaffoniera 51 LED 59 M.5 - immutato Nessun intervento - 65 - Ressuno  1002 Via Del Lucino 1001179 ENEL-MC Singelo Rotosi Singelo Strada Motorizzata Plaffoniera 51 LED 59 M.5 - immutato Nessun intervento - 65 - Ressuno  1003 Via Del Lucino 10011808 ENEL-MC Singelo Rotosi Singelo Rotosi Singelo Rotosi Singelo Strada Motorizzata Plaffoniera 51 LED 59 M.5 - immutato Nessun intervento - 65 - Ressuno  1004 Via Deglio 10011818 ENEL-MC Singelo Strada Motorizzata Plaffoniera 51 LED 59 M.5 - immutato Nessun intervento 65 - Ressuno  1005 Via Del Lucino 10011818 ENEL-MC Singelo Strada Motorizzata Plaffoniera 51 LED 59 M.5 - immutato Nessun intervento 65 - Ressuno  1005 Via Del Lucino 10011818 ENEL-MC Singelo Strada Motorizzata Plaffoniera 51 LED 59 M.5 - immutato Nessun intervento 65 - Ressuno	994	Frazione Savasini	994   1071	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	V.M.	125	M5	22:00 - 6:00	81-L	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DN10	SI (30% 8 ORE)	4000	A++
989   Via Del Lucino   999   Lin   Singulo   Strais Motorizzata   Pulnoinera   1   LED   59   M6	996	Frazione Savasini	996   1073	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	V.M.	125	M5	22:00 - 6:00	81-L	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DN10	SI (30% 8 ORE)	4000	A++
999   Via Pastorini   999   1076   NRL-NC   Singelo   Strada Motorizzata   Palfoniera   51   LED   59   M5   - immutato   Nessun intervento   -   65   - Nessuno     -   -   -   -   -   -   -   -	997 998	Via A. Cei Via Del Lucino					Plafoniera Plafoniera	SI SI	SAP LED		M5 M6	22:00 - 6:00			Led 4000 °K		PHILIPS -	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM12		6000	A4+ -
1001   Via Pastorni	999	Via Pastorini	999 1076	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI SI		59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-		Nessuno	-	-
1003   Via Daglio   1003   1008   NRL-NC   Singelo   Strada Motorizzata   Plafoniera   Si   LED   59   MS   - immutato   Nessun intervento   -   65   -   Nessuno   -   -	1001	Via Pastorini	1001 1078	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-
1004   Via Daglio   1004   1005   1	1003	Via Daglio	1003   1080	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65		-	Nessuno	-	-
	1004	Via Daglio						SI				-			-		-			-	-
	1006	Via Del Lucino	1006   1083	ENEL-NC		Strada Motorizzata		SI	LED	59	M6	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-

Distinta punti luce 10 di 13

Id. Palo	Toponimo	Id. Luce	Id. Quadro	Configurazione	Posizione	Tipo Apparecchio PRE	Conformità	Tipo lampada PRE	Potenza Iampada PRE (W)	Categ.Illumin . PROGETTO	Orari di Possibile Attivazione Regolatori di Flusso	Sezione	Intervento rispetto all'esistente	Tipologia Lampada POST	Potenza Sistema POST (W)	Marca Apparecchio POST	Tipologia Apparecchio Illuminante POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE NEL NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	IPEI*	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI
	Via Salvadeo	1007 1084	ENEL-NC		Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65		<u> </u>	Nessuno	-	-	
1008	Via Salvadeo Via Monsignor Anglese	1008   1085 1009   1086	ENEL-NC ENEL-NC	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED LED	59 59	M5 M5	-	immutato immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 65	-	-	Nessuno Nessuno	-	-	
1010	Via Monsignor Anglese	1010 1087	ENEL-NC	Singolo	Rotonda-Svincolo	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65			Nessuno		-	
1011	Via Del Lucino Via Monsignor Anglese	1011 1089	ENEL-NC ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M6 M5	-	immutato immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 65	-		Nessuno Nessuno	-	-	
	Via Del Lucino	1012 1088	ENEL-NC ENEL-NC		Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M6	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65		-	Nessuno	-	-	
	Via Del Lucino	1014   1091	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59 59	M6 M4	-	immutato	Nessun intervento	-	65			Nessuno	-	-	
1015	Via Pavia Via Pavia	1015   1092	ENEL-NC ENEL-NC		Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59	M4 M4	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 65			Nessuno Nessuno		-	
	Via Monsignor Anglese	1016 1094	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
	Via Pavia Via Pavia	1017   1095	ENEL-NC ENEL-NC		Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M4 M4	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 65		-	Nessuno Nessuno		-	
1018	Via Pavia	1018 1097	ENEL-NC	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
	Via Pavia Via Monsignor Anglese	1018   1098	ENEL-NC ENEL-NC		Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M4 M5	-	immutato immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 65		-	Nessuno Nessuno		-	
1020	Via Monsignor Anglese	1020   1100	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno		-	
1021	Via Monsignor Anglese Via Monsignor Anglese	1021 1101	ENEL-NC ENEL-NC		Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED LED	59 59	M5 M5	-	immutato immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 65	-	-	Nessuno Nessuno	-	-	
1023	Via Pavia	1023   1103	ENEL-NC	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno		-	
	Via Pavia Via Monsignor Anglese	1023   1104	ENEL-NC ENEL-NC		Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M4 M5	-	immutato immutato	Nessun intervento	-	65 65	-	-	Nessuno	-	-	
1025	Via Pavia	1024   1105	ENEL-NC	Singolo Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65		-	Nessuno Nessuno	-	-	
1025	Via Pavia	1025   1107	ENEL-NC FNFI-NC		Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4 M4	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
	Via Pavia Via Pavia	1026   1108 1026   1109	ENEL-NC ENEL-NC		Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M4 M4	-	immutato immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 65			Nessuno Nessuno	-		
1027	Via Pavia	1027   1110	ENEL-NC	Singolo	Pista Ciclabile	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento	-	65		-	Nessuno	-	-	
	Via Case Nuove Via Case Nuove	1028 1111 1029 1112	ENEL-NC ENEL-NC	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M6 M6	-	immutato immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 65			Nessuno Nessuno	-	1	
1030	Via Case Nuove	1030   1113	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M6	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
	Via Pavia Via Pavia	1031   1114	ENEL-NC ENEL-NC		Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M4 M4	<u> </u>	immutato immutato	Nessun intervento Nessun intervento		65 65	-		Nessuno Nessuno		$\vdash$	
1032	Via Case Nuove	1032 1119	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M6	-	immutato	Verniciatura sbraccio	-	65			Nessuno		-	
	Via Pavia	1033   1116	ENEL-NC ENEL-NC		Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4 M4	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-		Nessuno	-	-	
	Via Pavia Via Case Nuove	1033   1117 1035   1120	ENEL-NC ENEL-NC		Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 59	M4 M6	-	immutato immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 65			Nessuno Nessuno		-	
	Via 11 Febbraio	1041   1126	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	V.M.	80	M5	22:00 - 6:00	60+	Sost. App. Stradale+verniciare sbraccio	Led 4000 °K	25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	4000	A5+	
	Via Pavia Via Pavia	1044   1127	ENEL-NC ENEL-NC	Doppio Doppio	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59 39	M4 M4	-	immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	65 43		-	Nessuno Nessuno		-	
1045	Via 11 Febbraio	1045 1129	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	V.M.	125	M5	22:00 - 6:00	60+	Sost. App. Stradale+verniciatura palo h8	Led 4000 °K	25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	4000	A5+	
	Via 11 Febbraio Via Pavia	1046 1130	ENEL-NC		Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	V.M. LED	125 59	M5 M4	22:00 - 6:00	60+ immutato	Sost. App. Stradale+verniciatura palo h8 Nessun intervento	Led 4000 °K	25 65	PHILIPS -	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE) Nessuno	4000	A5+	
1047	Via Pavia	1047 1133	ENEL-NC	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	39	M4	-	immutato	Nessun intervento	-	43	-	-	Nessuno	-	-	
	Via 11 Febbraio Via 11 Febbraio	1048   1132	ENEL ENEL		Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	SAP V.M.	150 125	M5 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	75 60+	Sost. App. Stradale+verniciatura palo h8 Sost. App. Stradale+verniciatura palo h8	Led 4000 °K Led 4000 °K	35 25	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED54-4S/740 DW10 BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	5400 4000	A4+ A5+	
	Via Pavia	1050 1135		Doppio		Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
	Via Pavia Via 11 Febbraio	1050 1136 1051 1138	ENEL-NC ENEL	Doppio Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED V.M.	39 125	M4 M5	22:00 - 6:00	immutato 60+	Nessun intervento Sost. App. Stradale+verniciatura palo h8	- Led 4000 °K	43 25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12	Nessuno SI (30% 8 ORE)	4000	A5+	
1052	Via Pavia	1052 1137	ENEL-NC	Doppio	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
	Via Pavia Via 11 Febbraio	1052   1139	ENEL-NC ENEL		Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED V.M.	39 125	M4 M5	22:00 - 6:00	immutato 60+	Nessun intervento Sost. App. Stradale+verniciatura palo h8	Led 4000 °K	43 25	- PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12	Nessuno SI (30% 8 ORE)	4000	A5+	
1054	Via Pavia	1054 1141	ENEL-NC		Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento	-	65		-	Nessuno	-	-	
	Via Nazario Sauro Via Pavia	1055   1142	ENEL ENEL-NC	Singolo Singolo	Pedonale Strada Motorizzata	Fungo Plafoniera	SI	SAP LED	250 59	P3 M4	22:00 - 6:00	SF06 ROTO immutato	Sost. App. Arredo Urb. Nessun intervento	Led 3000K	28 65	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN40/830 DS	SI (30% 8 ORE)	4147	A+++	
1057	Via Nazario Sauro	1057   1143	ENEL-NC	Singolo	Pedonale	Fungo	SI	SAP	70	P3	22:00 - 6:00	SF06 ROTO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000K	28	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN40/830 DS	SI (30% 8 ORE)	4147	A+++	
	Via Nazario Sauro Via Nazario Sauro	1058   1145	ENEL-NC ENEL-NC	Singolo Singolo	Pedonale Pedonale	Fungo Fungo	SI	SAP	70 70	P3	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	SF06 ROTO SF06 ROTO	Sost. App. Arredo Urb. Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000K Led 3000K	28 28	PHILIPS PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN40/830 DS BDP105 PCC 1xGRN40/830 DS	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	4147 4147	A+++ A+++	
1060	Via Pavia	1060   1146	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	-	immutato	Nessun intervento	-	65	-	-	Nessuno	-	-	
	Via Pavia Via Nazario Sauro	1061   1148	ENEL-NC Q6		Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED SAP	59	M4 M5	22:00 - 6:00	immutato 87	Nessun intervento Sost. App. Stradale	- Led 4000 °K	65	- PHILIPS	- BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DM12	Nessuno SI (30% 8 ORE)	3500	A4+	
	Via Pavia	1063   1150	ENEL-NC		Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	150 59	M4	- 22.00 - 0.00	immutato	Nessun intervento	- Lea 4000 K	22 65	-	- IXLED 33-43/ 740 DW12	Nessuno	-	-	
	Via Nazario Sauro Via Pavia	1064   1152	Q6 ENEL-NC		Parcheggio	Proiettore	SI	LED	84 59	M5 M4	-	immutato	Nessun intervento	-	92 65	-	-	Nessuno	-	-	
1066	Via Pavia	1065   1151	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	LED	59	M4		immutato immutato	Nessun intervento Nessun intervento		65	<u> </u>		Nessuno Nessuno		E	
1067	Via Pavia	1067   1154	ENEL-NC Q6	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59 84	M4 M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65 92	1	-	Nessuno		- 1	
	Via Nazario Sauro Via Pavia	1068   1156 1069   1155	Q6 ENEL-NC		Parcheggio Strada Motorizzata	Proiettore Plafoniera	SI	LED	84 59	M5 M4	-	immutato immutato	Nessun intervento Nessun intervento	-	92 65			Nessuno Nessuno	-		
	Via Pavia	1070 1157		Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	LED	59	M4	22.00	immutato	Nessun intervento	-	65	-	nennan tar sutenar en fere erre	Nessuno	-		
1071	Via Nazario Sauro Via Pavia	1071 1158	ENEL-NC ENEL-NC	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	SAP LED	150 59	M5 M4	22:00 - 6:00	87 immutato	Sost. App. Stradale Nessun intervento	Led 4000 °K	22 65	PHILIPS -	BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE) Nessuno	3500	A4+	
1073	Via Nazario Sauro	1073   1160	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	150	M5	22:00 - 6:00	87	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	22	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	3500	A4+	
	Via Pavia Via Pavia	1074   1161	ENEL ENEL		Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO	SAP	150 150	M4 M4	23:00 - 6:00 23:00 - 6:00	139 bis 139 bis	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	71 71	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED120-4S/740 DM12 BGP204 T25 1xLED120-4S/740 DM12	SI (30% 7 ORE) SI (30% 7 ORE)	12000 12000	A++	
1076	Via Pavia	1076 1163	ENEL	Singolo	Rotonda-Svincolo	Plafoniera	SI	SAP	250	M4	23:00 - 6:00	135	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	71	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED120-4S/740 DM12	SI (30% 7 ORE)	12000	A4+	
1077	Via Montegrappa Via Montegrappa	1077 1164	ENEL ENEL		Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	SAP	70 70	M5 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	84bis 84bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39 39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11 BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+ A4+	
1079	Via Montegrappa	1079 1166	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	70	M5	22:00 - 6:00	84bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+	
1080	SP193bis Via Gramsci	1080   1167 1081   1168	ENEL ENEL	Singolo	Rotonda-Svincolo	Plafoniera Plafoniera	SI	SAP	250 250	M3 M3	24:00 - 6:00 24:00 - 6:00	133+1 147hic	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradaelusnostamento nalo h12	Led 4000 °K Led 4000 °K	90	PHILIPS PHILIPS	BGP204 T25 1xLED149-4S/740 DM12 BGP204 T25 1xLED120-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	15000 12000	A4+ A6+	
1082	Via Gramsci	1082   1169	ENEL	Singolo	Rotonda-Svincolo Rotonda-Svincolo	Plafoniera	SI	SAP	250	M3	24:00 - 6:00	147bis 147bis	Sost. App. Stradael+spostamento palo h12 Sost. App. Stradael+spostamento palo h12	Led 4000 °K	71 71	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED120-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE) SI (30% 6 ORE)	12000	A6+	
	Via Cavalier Pollone Via Cavalier Pollone	1083 1170	ENEL-NC ENEL	Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO SI	SAP	100 70	M5 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	87tris 87tris	Sost. App. Stradale+verniciare sbraccio I0,5 Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	32 32	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED50-4S/740 DM11 BGP202 T25 1xLED50-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	5000 5000	A4+ A4+	
1085	Via Mezzano	1084   1171	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	250	M5	23:00 - 6:00	99bis	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	54	PHILIPS	BGP202 125 1xLED50-4S/740 DM11 BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE) SI (30% 7 ORE)	9000	A4+	
1086	Via Cavalier Pollone	1086 1173	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	SAP	100	M5	22:00 - 6:00	87tris	Sost. App. Stradale+verniciare sbraccio I0,5	Led 4000 °K	32	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED50-4S/740 DM11	SI (30% 8 ORE)	5000	A4+	
1087	Via Damiano Chiesa SP193bis	1087   1174 1088   1176	ENEL-NC ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	SAP	100 250	M5 M3	22:00 - 6:00 24:00 - 6:00	93-3000 147bis	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradael+spostamento palo h12	Led 4000 °K Led 4000 °K	39 71	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM12 BGP204 T25 1xLED120-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE) SI (30% 6 ORE)	6000 12000	A4+ A6+	
1089	Via Damiano Chiesa	1089 1175	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	100	M5	22:00 - 6:00	93-3000	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	6000	A4+	
	Via Damiano Chiesa Via Damiano Chiesa	1090   1177	ENEL-NC ENEL-NC		Giardino o Parco Giardino o Parco	Sferico Sferico	NO NO	V.M. V.M.	80 80	M6 M6	-	11	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	13	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED20-4S/740 DM11 BGP202 T25 1xLED20-4S/740 DM11	Nessuno Nessuno	2000	A+++	
1092	Via Damiano Chiesa	1092   1179	ENEL-NC	Singolo	Giardino o Parco	Sferico	NO	V.M.	80	M6	-	11	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	13	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED20-4S/740 DM11	Nessuno	2000	A+++	
	SP193bis SP193bis	1093   1182		Sestuplo Sestuplo	Rotonda-Svincolo Rotonda-Svincolo	Proiettore Proiettore	NO NO	SAP	250 250	C2 C2	24:00 - 6:00 24:00 - 6:00	ROTONDA2 ROTONDA2	Sost. Projettore Sost. Projettore	Led 4000 °K Led 4000 °K	120 120	PHILIPS PHILIPS	BVP130 LED160-4S/740 A BVP130 LED160-4S/740 A	SI (30% 6 ORE) SI (30% 6 ORE)	16000 16000	A5+ A5+	
	SP193bis	1093   1183			Rotonda-Svincolo	Proiettore	NO	SAP	250	C2	24:00 - 6:00	ROTONDA2 ROTONDA2	Sost. Projettore Sost. Projettore	Led 4000 K	120	PHILIPS	BVP130 LED160-4S/740 A BVP130 LED160-4S/740 A	SI (30% 6 ORE)	16000	A5+	
	SP193bis	1093   1185 1093   1186		Sestuplo	Rotonda-Svincolo Rotonda-Svincolo	Projettore	NO	SAP	250	C2	24:00 - 6:00	ROTONDA2 ROTONDA2	Sost. Proiettore Sost. Proiettore	Led 4000 °K Led 4000 °K	120	PHILIPS PHILIPS	BVP130 LED160-4S/740 A BVP130 LED160-4S/740 A	SI (30% 6 ORE)	16000 16000	A5+ A5+	
1093	SP193bis SP193bis	1093 1187		Sestuplo Sestuplo	Rotonda-Svincolo	Proiettore Proiettore	NO	SAP	250 250	C2 C2	24:00 - 6:00 24:00 - 6:00	ROTONDA2 ROTONDA2	Sost. Projettore Sost. Projettore	Led 4000 °K		PHILIPS	BVP130 LED160-4S/740 A	SI (30% 6 ORE) SI (30% 6 ORE)	16000	A5+	
	Via Damiano Chiesa Via Damiano Chiesa	1094   1180	ENEL-NC ENEL-NC	Singolo	Giardino o Parco Giardino o Parco	Sferico Sferico	NO NO	V.M. V.M.	80 80	M6 M6	-	11 11	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	13 13	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED20-4S/740 DM11 BGP202 T25 1xLED20-4S/740 DM11	Nessuno Nessuno	2000 2000	A+++ A+++	
1093	Durmono Ciliesa	1077 1101	ETHER THE	Jingolo	uomo o raico	January	1.00	12.00.	- 00	1410		*1	www.gg/calssum.	100 -000 K	.3		127 AVECUADA (40 DMIT)	- PCASUNO	2000	O.TT	

Distinta punti luce 11 di 13

Id. Palo Toponimo	Id. Luce	ld. Quadro	Configurazione	e Posizione	Tipo Apparecchio PRE	Conformità	Tipo lampada li PRE	Potenza ampada PRE (W)	Categ.Illumin . PROGETTO	Orari di Possibile Attivazione Regolatori di Flusso	Sezione	Intervento rispetto all'esistente	Tipologia Lampada POST	Potenza Sistema POST (W)	Marca Apparecchio POST	Tipologia Apparecchio Illuminante POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE NEL NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	IPEI*	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI
1096 Via Nazario Sauro	1096   1188		Singolo	Rotonda-Svincolo	Plafoniera	NO	SAP	150	M5	22:00 - 6:00	76	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	4000	A+++	
1098 Via Nazario Sauro 1099 Via Nazario Sauro	1098   1189		Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	SAP	70 100	M5 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	76 76	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	25 25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12 BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	4000 4000	A+++ A+++	
1100 Via Nazario Sauro	1100   1193		Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	100	M5	22:00 - 6:00	76	Sost. App. Stradale	Led 4000 K	25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-45/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	4000	A+++	
1103 Via Nazario Sauro	1103   1196	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	100	M5	22:00 - 6:00	76	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	4000	A+++	
1105 Via Nazario Sauro	1105   1197		Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	SI	SAP	100	M5 M6	22:00 - 6:00	76 39bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DM12 BGP202 T25 1xLED16-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE) Nessuno	4000 1600	A+++ A5+	
1106 Via Montegrappa 1111 Via Fratelli Rosselli	1111 1204		Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera	NO SI	SAP	150	Mb M3	24:00 - 6:00	39bis 147bis	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	71	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED16-4S/740 DM12 BGP204 T25 1xLED120-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	12000	A5+ A6+	
1114 Via Fratelli Rosselli	1114 1207	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	100	M3	24:00 - 6:00	147tris	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	58	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED100-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	10000	A4+	
1119 Via Fratelli Rosselli	1119 1211	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	SAP	150	M3	24:00 - 6:00	147tris	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	58 54	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED100-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	10000	A4+	
1121 Via Fratelli Rosselli 1123 SP193bis	1121   1213		Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Altro Plafoniera	NO SI	Neon	68 100	M3 M5	24:00 - 6:00 22:00 - 6:00	92bis 93+L	Sost. App. Stradale+installazione pipa a muro Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	54 54	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DM12 BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DW10	SI (30% 6 ORE) SI (30% 8 ORE)	9000	A4+	
	1124 1216		Singolo	Strada Motorizzata	Altro	NO	Neon	68	M3	24:00 - 6:00	92bis	Sost. App. Stradale+installazione pipa a muro	Led 4000 K	54	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	9000	A4+	
1125 SP193bis	1125   1215		Singolo	Rotonda-Svincolo	Plafoniera	SI	SAP	100	M5	22:00 - 6:00	93+L	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	54	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DW10	SI (30% 8 ORE)	9000	A4+	
1126 Via Fratelli Rosselli 1127 SP193bis	1126   1218 1127   1217	ENEL-NC	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO SI	SAP	150 100	M3 M5	24:00 - 6:00 22:00 - 6:00	147tris 93+L	Sost. App. Stradale+verniciare palo h9+sb I2 Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	58 54	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED100-4S/740 DM12 BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DW10	SI (30% 6 ORE) SI (30% 8 ORE)	10000 9000	A4+ A4+	
1128 SP193bis	1128 1219		Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	100	M5	22:00 - 6:00	93+L	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	54	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DW10	SI (30% 8 ORE)	9000	A4+	
1129 SP193bis	1129   1220		Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	100	M5	22:00 - 6:00	93+L	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	54	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DW10	SI (30% 8 ORE)	9000	A4+	
1130 SP193bis 1131 Via Fratelli Rosselli	1130   1221 1131   1224	ENEL-NC	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Rotonda-Svincolo	Plafoniera Plafoniera	SI NO	SAP	100	M5 M3	22:00 - 6:00 24:00 - 6:00	93+L 143tris	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	54 54	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DW10 BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DW10	SI (30% 8 ORE) SI (30% 6 ORE)	9000	A4+ A5+	
1132 SP193bis	1132 1222	LIVEE IVE	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	100	M5	22:00 - 6:00	93+L	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	54	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DW10	SI (30% 8 ORE)		A4+	
	1133   1223		Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	100	M5	22:00 - 6:00	93+L	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	54	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DW10	SI (30% 8 ORE)		A4+	
1134 Via Mezzano 1135 Via Mezzano	1134   1225		Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Proiettore Proiettore	SI	SAP	100	M5 M5	23:00 - 6:00 23:00 - 6:00	71bis 71bis	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	48 48	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED80-84S/740 DM12 BGP204 T25 1xLED80-84S/740 DM12	SI (30% 7 ORE) SI (30% 7 ORE)	8000 8000	A4+ A4+	
	1135 1226	ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO NO	V.M.	80	M5	23:00 - 6:00	71bis 73bis	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 K	48 25	PHILIPS	BGP204 125 1xtED80-845/740 DW12 BGP202 T25 1xtED40-4S/740 DN10	SI (30% 7 ORE)	4000	A4+	
1137 Via Mezzano	1137   1228	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	SI	SAP	100	M5	23:00 - 6:00	ISOL 1bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	42	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED70-4S/740 DM11	SI (30% 7 ORE)	7000	A4+	
	1138   1229		Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera	NO sı	V.M.	80 59	M5 M5	23:00 - 6:00	73bis immutato	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	25 65	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DN10	SI (30% 7 ORE)	4000	A4+	
	1139 1230		Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Platoniera	NO NO	V.M.	59 80	M5 M5	23:00 - 6:00	immutato 73bis	Nessun intervento Sost. App. Stradale	- Led 4000 °K	65 25	- PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DN10	Nessuno SI (30% 7 ORE)	4000	A4+	+
1141 Via Mezzano	1141 1232	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	23:00 - 6:00	73bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DN10	SI (30% 7 ORE)	4000	A4+	
1142 Via Mezzano	1142 1233	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	23:00 - 6:00	73bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DN10	SI (30% 7 ORE)	4000	A4+	
1145 Via Mezzano 1146 Via Mezzano	1145   1236 1146   1237	ENEL	Singolo Singolo	Grande Area Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO NO	V.M.	80 80	M5 M5	23:00 - 6:00 23:00 - 6:00	90bis 73bis	Sost. App. Stradale+sost. sb. a palo cem. I1,5 Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	42 25	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED70-4S/740 DW10 BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DN10	SI (30% 7 ORE) SI (30% 7 ORE)	7000 4000	A4+ A4+	
1147 Via Mezzano	1147 1238		Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	23:00 - 6:00	ISOL 1-L	Sost. App. Stradale	Led 4000 K	29	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED45-45/740 DN10	SI (30% 7 ORE)	4500	A+++	
	1148 1239		Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	23:00 - 6:00	73bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DN10	SI (30% 7 ORE)	4000	A4+	
1149 Via Mezzano 1150 Via Mezzano	1149 1240		Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO SI	V.M. SAP	80 100	M5 M5	23:00 - 6:00 23:00 - 6:00	ISOL 1-L	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	42 29	PHILIPS PHILIPS	BGP204 T25 1xLED70-4S/740 DM11 BGP202 T25 1xLED45-4S/740 DN10	SI (30% 7 ORE) SI (30% 7 ORE)	7000 4500	A++	
1151 Via Mezzano	1151 1242		Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	23:00 - 6:00	73bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 K	25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DN10	SI (30% 7 ORE)	4000	A4+	
1152 Via Mezzano	1152 1243	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	23:00 - 6:00	73bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DN10	SI (30% 7 ORE)	4000	A4+	
1153 Via Mezzano 1154 Via Mezzano	1153   1247		Singolo	Grande Area Grande Area	Proiettore Proiettore	NO	loduri Metal loduri Metal	150 150	M5 M5	23:00 - 6:00 23:00 - 6:00	PRO3 PRO3	Sost. Projettore Sost. Projettore	Led 4000 °K Led 4000 °K	93 93	PHILIPS	BVP130 LED120-4S/740 OFA52 BVP130 LED120-4S/740 OFA52	SI (30% 7 ORE) SI (30% 7 ORE)	16000 16000	A5+ A5+	
	1154 1246		Singolo	Grande Area	Projettore	NO	loduri Metal	150	M5	23:00 - 6:00	PRO3	Sost. Projettore	Led 4000 K	93	PHILIPS	BVP130 LED120-45/740 OFA52 BVP130 LED120-4S/740 OFA52	SI (30% 7 ORE)	16000	A5+	
1156 Via Mezzano	1156 1245	ENEL	Singolo	Rotonda-Svincolo	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	23:00 - 6:00	73bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	25	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED40-4S/740 DN10	SI (30% 7 ORE)	4000	A4+	
1157 Via Mezzano 1158 Via Mezzano	1157 1248		Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO	V.M.	80	M5 M5	23:00 - 6:00	66 66	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	22	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DM12 BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DM12	SI (30% 7 ORE) SI (30% 7 ORE)	3500 3500	A4+ A4+	
1159 Via Mezzano	1159 1251		Singolo Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	23:00 - 6:00	66	Sost. App. Stradale	Led 4000 K	22	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED35-45/740 DM12	SI (30% 7 ORE)	3500	A4+	
	1161 1253		Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	23:00 - 6:00	66	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	22	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DM12	SI (30% 7 ORE)	3500	A4+	
1164 Via Mezzano 1167 Via Mezzano	1164   1255 1167   1259		Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO	V.M.	80 80	M5 M5	23:00 - 6:00 23:00 - 6:00	66 66	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	22	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DM12 BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DM12	SI (30% 7 ORE) SI (30% 7 ORE)	3500 3500	A4+ A4+	
1169 Via Mezzano	1169 1261		Singolo Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	23:00 - 6:00	66	Sost. App. Stradale	Led 4000 K	22	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED35-45/740 DM12	SI (30% 7 ORE)	3500	A4+	
1172 Via Mezzano	1172 1264	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	23:00 - 6:00	66	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	22	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DM12	SI (30% 7 ORE)	3500	A4+	
	1174   1265 1176   1266		Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO	V.M.	80 80	M5 M5	23:00 - 6:00 23:00 - 6:00	66 66	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	22	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DM12 BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DM12	SI (30% 7 ORE) SI (30% 7 ORE)	3500 3500	A4+ A4+	
1176 Via Mezzano 1177 Via Mezzano	1176 1268		Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	23:00 - 6:00	66	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 K	22	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED35-45/740 DM12 BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DM12	SI (30% 7 ORE)	3500	A4+	
1179 Via Mezzano	1179 1270	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	23:00 - 6:00	66	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	22	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DM12	SI (30% 7 ORE)	3500	A4+	
1180 Via Mezzano 1181 Via Mezzano	1180   1271		Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO	V.M. V.M.	80	M5 M5	23:00 - 6:00 23:00 - 6:00	66 66	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	22	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DM12 BGP202 T25 1xLED35-4S/740 DM12	SI (30% 7 ORE) SI (30% 7 ORE)	3500 3500	A4+ A4+	
	1182   1273		Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	23:00 - 6:00	63 quat	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 K	16	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED35-45/740 DM12 BGP202 T25 1xLED25-4S/740 DM12	SI (30% 7 ORE)		A4+	
	1183 1274		Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	23:00 - 6:00	63 quat	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	16	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED25-4S/740 DM12	SI (30% 7 ORE)	2500	A4+	
1184 Via Mezzano 1185 Via Mezzano	1184   1275 1185   1276	ENEL	Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO	V.M.	80 80	M5 M5	23:00 - 6:00 23:00 - 6:00	63 quat 63 quat	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K Led 4000 °K	16 16	PHILIPS PHILIPS	BGP202 T25 1xLED25-4S/740 DM12 BGP202 T25 1xLED25-4S/740 DM12	SI (30% 7 ORE) SI (30% 7 ORE)	2500 2500	A4+ A4+	
1186 Via Mezzano	1186 1277	ENEL-NC	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	23:00 - 6:00	ISOL 1	Sost. App. Stradale+verniciare sbraccio I1,5	Led 4000 K	42	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED23-43/740 DM12 BGP204 T25 1xLED70-4S/740 DM11	SI (30% 7 ORE)	7000	A++	
1187 Via Mezzano	1187   1278	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	V.M.	80	M5	23:00 - 6:00	ISOL 1	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	42	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED70-4S/740 DM11	SI (30% 7 ORE)	7000	A++	
	K1163   1679 K1164   1680		Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO	LED	59 59	M6 M6	-	immutato immutato	Nessun intervento	-	65 65	-	-	Nessuno	-	-	
	K1165 1681		Singolo Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	LED	59	M6		immutato	Nessun intervento Nessun intervento		65		-	Nessuno Nessuno		-	
K1166 Via Don Gazzaniga	K1166 1682	ENEL	Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	NO	LED	59	M6	-	immutato	Nessun intervento		65	-	-	Nessuno	-	-	
	K1167 1683 K1168 1684		Singolo	Strada Motorizzata Giardino o Parco	Plafoniera Sferico	NO NO	LED V.M.	59 80	M6 P3	22:00 - 6:00	immutato	Nessun intervento Sost. App. Arredo Urb.	- Led 3000 °K	65 26	- PHILIPS	- BDP105 PCC 1xGRN35/830 DS	Nessuno SI (30% 8 ORE)	3519	A5+	
	K1168 1684 K1169 1685		Singolo Singolo	Giardino o Parco	Sferico	NO	V.M.	80	P3	22:00 - 6:00		Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 K	26	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN35/830 DS BDP105 PCC 1xGRN35/830 DS	SI (30% 8 ORE)	3519	A5+	
K1170 Via Vigevano	K1170   1686	Q16	Singolo	Giardino o Parco	Sferico	NO	V.M.	80	P3	22:00 - 6:00	SF07ROTO BIS	Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 °K	26	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN35/830 DS	SI (30% 8 ORE)	3519	A5+	
K1171 Via Vigevano	K1171   1687 K1172   1688		Singolo	Giardino o Parco Giardino o Parco	Sferico Sferico	NO NO	V.M.	80 80	P3	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	SF07ROTO BIS	Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 °K Led 3000 °K	26	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN35/830 DS BDP105 PCC 1xGRN35/830 DS	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	3519 3519	A5+	
K1172 Via Vigevano K1173 Via Vigevano	K1172 1688 K1173 1689		Singolo Singolo	Giardino o Parco	Sferico	NO	V.M.	80	P3	22:00 - 6:00	SF07ROTO BIS	Sost. App. Arredo Urb. Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 °K	26	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN35/830 DS BDP105 PCC 1xGRN35/830 DS	SI (30% 8 ORE)	3519 3519	A5+	
K1174 Via Vigevano	K1174 1690		Singolo	Giardino o Parco	Sferico	NO	V.M.	80	P3	22:00 - 6:00		Sost. App. Arredo Urb.	Led 3000 °K	26	PHILIPS	BDP105 PCC 1xGRN35/830 DS	SI (30% 8 ORE)	3519	A5+	
689 Via San Bernardino	689 743	ENEL-NC	Singolo	Rotonda-Svincolo	Projettore	SI	SAP	250	M5 M5	22:00 - 6:00	PROIETTORE 89		Led 3000 °K Led 4000 °K	51	iGuzzini PHILIPS	PLATEA PRO P813 BGP202 T25 1xLED50-4S/740 DM12	SI (30% 8 ORE)	-	- A	installations di tolocontrollo punta
771 Viale Loreto 772 Viale Loreto	771 849 772 851	Q7 Q7	Doppio Doppio	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	NO NO	SAP	100	M5 M5	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	89 89	Sost. App. Stradale Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	32 32	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED50-45/740 DM12 BGP202 T25 1xLED50-45/740 DM12	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	5000 5000	A+++	installazione di telecontrollo punto a punto installazione di telecontrollo punto a punto
W2000 Piazza Del Popolo			Singolo	Giardino o Parco	Proiettore		SAP	70	M5	22:00 - 6:00	PRO2	Sost. Proiettore	Led 4000 °K	60	PHILIPS	BVP130 LED80-4S/740 OFA52	SI (30% 8 ORE)	8000	A+++	
W2001 Piazza Del Popolo		<u> </u>	Singolo	Giardino o Parco	Proiettore		SAP	70	M5	22:00 - 6:00	PRO2	Sost. Prolettore	Led 4000 °K	60	PHILIPS	BVP130 LED80-4S/740 OFA52	SI (30% 8 ORE)	8000	A+++	
W2002 Via Montegrappa W2003 Via Montegrappa			Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Plafoniera Plafoniera	1	SAP	100	M6 M6	-		Toglimento app. stradale+toglimento palo Toglimento app. stradale+toglimento palo	-	-	1	-	1		+ -	+
W2004 Via Damiano Chiesa			Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera		SAP	100	M6	-	93-3000	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM12	Nessuno	6000	A4+	
W2005 Via Damiano Chiesa			Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera	1	SAP	100	M6		93-3000	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	39	PHILIPS	BGP202 T25 1xLED60-4S/740 DM12	Nessuno	6000	A4+	
W2006 Via Fratelli Rosselli W2007 Via Fratelli Rosselli			Singolo Singolo	Strada Motorizzata Strada Motorizzata	Altro	1	Neon Neon	68 68	M3 M3	24:00 - 6:00 24:00 - 6:00	92bis 92bis	Sost. App. Stradale+installazione pipa a muro Sost. App. Stradale+installazione pipa a muro	Led 4000 °K Led 4000 °K	54 54	PHILIPS PHILIPS	BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DM12 BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE) SI (30% 6 ORE)	9000 9000	A4+ A4+	
W2007 Via Fratelli Rosselli			Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera		SAP	250	M3	24:00 - 6:00	92bis	Sost. App. Stradale	Led 4000 °K	54	PHILIPS	BGP204 T25 1xLED90-4S/740 DM12	SI (30% 6 ORE)	9000	A4+	
W2009 Piazza Mercato			Quadruplo	Pedonale	Plafoniera		loduri Metal	70	P3	22:00 - 6:00	SOTTOPORTICO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35		I 1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 8 ORE)	3990	-	
W2009 Piazza Mercato W2009 Piazza Mercato			Quadruplo	Pedonale Pedonale	Plafoniera Plafoniera	-	Ioduri Metal	70 70	P3	22:00 - 6:00	SOTTOPORTICO	Sost. App. Arredo Urb. Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35 35		I 1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 8 ORE)		+ :	
W2009 Plazza Mercato		<b> </b>	Quadrupio		Plafoniera	1	loduri Metal	70	P3	22:00 - 6:00		Sost. App. Arredo Orb.  Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 K	35		1 18 700mA 4K OT3F	SI (30% 8 ORE)	3990	H	
W2010 Piazza Mercato			Quadruplo	Pedonale	Plafoniera		Ioduri Metal	70	P3	22:00 - 6:00	SOTTOPORTICO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35		I 1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 8 ORE)	3990	-	
W2010 Piazza Mercato W2010 Piazza Mercato			Quadruplo Quadruplo		Plafoniera Plafoniera	-	loduri Metal loduri Metal	70 70	P3	22:00 - 6:00 22:00 - 6:00	SOTTOPORTICO	Sost. App. Arredo Urb. Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K Led 4000 °K	35 35		I 1B 700mA 4K OT3F I 1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	3990 3990	-	
W2010 Plazza Mercato			Quadrupio	Pedonale	Plafoniera		loduri Metal	70	P3	22:00 - 6:00	SOTTOPORTICO	Sost. App. Arredo Orb.  Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35	GHISAMESTIER	1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 8 ORE)	3990	Ė	
W2011 Piazza Mercato			Singolo	Pedonale	Plafoniera		loduri Metal	70	P3	22:00 - 6:00	SOTTOPORTICO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35		1 1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 8 ORE)	3990	-	
W2012 Piazza Mercato W2013 Piazza Mercato			Singolo Singolo	Pedonale Pedonale	Plafoniera Plafoniera	-	Ioduri Metal	70 70	P3			Sost. App. Arredo Urb. Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K Led 4000 °K	35 35		I 1B 700mA 4K OT3F I 1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 8 ORE) SI (30% 8 ORE)	3990 3990	-	<u> </u>
192025 FIREZE INICICATO	-		Jingoid	Countrie	, alumera		ioduii weldi	/0	3	22.00 - 0.00	JOHNORHIC	post, app. Alleud Old.	LCG 4000 K	33	DATION WIE STIER	LE TOURING OF OTHER	Pr (30% 6 OKE)	3730	<u> </u>	

Distinta punti luce 12 di 13

	Toponimo	Id. Luce	Id. Quadro	Configurazione		Tipo Apparecchio PRE	Conformità	PRE	Potenza lampada PRE (W)	Categ.Illumin . PROGETTO	Orari di Possibile Attivazione Regolatori di Flusso	Sezione	Intervento rispetto all'esistente	Tipologia Lampada POST	Potenza Sistema POST (W)	Marca Apparecchio POST	Tipologia Apparecchio Illuminante POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE NEL NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	IPEI*	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI
	Piazza Mercato			Singolo	Pedonale	Plafoniera		loduri Meta		P3	22:00 - 6:00		Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35	GHISAMESTIERI	1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 8 ORE)	3990	-	
W2015	Piazza Mercato			Singolo	Pedonale	Plafoniera		loduri Meta		P3	22:00 - 6:00		Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35	GHISAMESTIERI	1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 8 ORE)	3990	-	
W2016	Piazza Mercato			Quadruplo	Pedonale	Plafoniera		loduri Meta	d 70	P3	22:00 - 6:00	SOTTOPORTICO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35	GHISAMESTIERI	1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 8 ORE)	3990	-	
W2016	Piazza Mercato			Quadruplo	Pedonale	Plafoniera		loduri Meta	70	P3	22:00 - 6:00	SOTTOPORTICO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35	GHISAMESTIERI	1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 8 ORE)	3990		
W2016	Piazza Mercato			Quadruplo	Pedonale	Plafoniera		loduri Meta	d 70	P3	22:00 - 6:00	SOTTOPORTICO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35	GHISAMESTIERI	1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 8 ORE)	3990	-	
	Piazza Mercato			Quadruplo	Pedonale	Plafoniera		loduri Meta	70	P3	22:00 - 6:00		Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35	GHISAMESTIERI	1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 8 ORE)	3990		·
W2017	Piazza Mercato			Quadruplo	Pedonale	Plafoniera		loduri Meta	70	P3	22:00 - 6:00	SOTTOPORTICO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35	GHISAMESTIERI	1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 8 ORE)	3990	-	
W2017	Piazza Mercato			Quadruplo	Pedonale	Plafoniera		Ioduri Meta	1 70	P3	22:00 - 6:00	SOTTOPORTICO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35	GHISAMESTIERI	1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 8 ORE)	3990	-	
W2017	Piazza Mercato			Quadruplo	Pedonale	Plafoniera		loduri Meta	70	P3	22:00 - 6:00	SOTTOPORTICO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35	GHISAMESTIERI	1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 8 ORE)	3990		
W2017	Piazza Mercato			Quadruplo	Pedonale	Plafoniera		Ioduri Meta	1 70	P3	22:00 - 6:00	SOTTOPORTICO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35	GHISAMESTIERI	1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 8 ORE)	3990	-	
W2018	Piazza Mercato			Singolo	Pedonale	Plafoniera		loduri Meta	70	P3	22:00 - 6:00	SOTTOPORTICO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35	GHISAMESTIERI	1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 8 ORE)	3990		
W2019	Piazza Mercato			Singolo	Pedonale	Plafoniera		Ioduri Meta	1 70	P3	22:00 - 6:00	SOTTOPORTICO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35	GHISAMESTIERI	1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 8 ORE)	3990	-	
W2020	Piazza Mercato			Singolo	Pedonale	Plafoniera		loduri Meta	70	P3	22:00 - 6:00	SOTTOPORTICO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35	GHISAMESTIERI	1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 8 ORE)	3990		
W2021	Piazza Mercato			Singolo	Pedonale	Plafoniera		loduri Meta	70	P3	22:00 - 6:00	SOTTOPORTICO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35	GHISAMESTIERI	1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 8 ORE)	3990		
W2022	Piazza Mercato			Singolo	Pedonale	Plafoniera		loduri Meta	70	P3	22:00 - 6:00	SOTTOPORTICO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35	GHISAMESTIERI	1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 8 ORE)	3990	-	
W2023	Piazza Mercato			Singolo	Pedonale	Plafoniera		loduri Meta	70	P3	22:00 - 6:00	SOTTOPORTICO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35	GHISAMESTIERI	1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 8 ORE)	3990		
W2024	Piazza Mercato			Quadruplo	Pedonale	Plafoniera		loduri Meta	70	P3	22:00 - 6:00	SOTTOPORTICO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35	GHISAMESTIERI	1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 8 ORE)	3990	-	
W2024	Piazza Mercato			Quadruplo	Pedonale	Plafoniera		loduri Meta	70	P3	22:00 - 6:00	SOTTOPORTICO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35	GHISAMESTIERI	1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 8 ORE)	3990		
W2024	Piazza Mercato			Quadruplo	Pedonale	Plafoniera		loduri Meta	70	P3	22:00 - 6:00	SOTTOPORTICO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35	GHISAMESTIERI	1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 8 ORE)	3990	-	
W2024	Piazza Mercato			Quadruplo	Pedonale	Plafoniera		loduri Meta	70	P3	22:00 - 6:00	SOTTOPORTICO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35	GHISAMESTIERI	1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 8 ORE)	3990	-	
W2025	Piazza Mercato			Quadruplo	Pedonale	Plafoniera		loduri Meta	70	P3	22:00 - 6:00	SOTTOPORTICO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35	GHISAMESTIERI	1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 8 ORE)	3990	-	
W2025	Piazza Mercato			Quadruplo	Pedonale	Plafoniera		loduri Meta	70	P3	22:00 - 6:00	SOTTOPORTICO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35	GHISAMESTIERI	1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 8 ORE)	3990	-	
W2025	Piazza Mercato	1		Quadruplo	Pedonale	Plafoniera		loduri Meta	70	P3	22:00 - 6:00	SOTTOPORTICO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35	GHISAMESTIERI	1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 8 ORE)	3990	-	
W2025	Piazza Mercato			Quadruplo	Pedonale	Plafoniera		loduri Meta	70	P3	22:00 - 6:00	SOTTOPORTICO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35	GHISAMESTIERI	1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 8 ORE)	3990	-	
W2026	Piazza Mercato	1		Singolo	Pedonale	Plafoniera		loduri Meta	70	P3	22:00 - 6:00	SOTTOPORTICO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35	GHISAMESTIERI	1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 8 ORE)	3990	-	
W2027	Piazza Mercato	1		Singolo	Pedonale	Plafoniera		loduri Meta	70	P3	22:00 - 6:00	SOTTOPORTICO	Sost. App. Arredo Urb.	Led 4000 °K	35	GHISAMESTIERI	1B 700mA 4K OT3F	SI (30% 8 ORE)	3990	-	
W2028	Via Case Nuove			Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera		LED	59	M6	-	immutato	Verniciatura sbraccio	-	65	-		Nessuno	-	-	
W2029	Via Incisa	1		Singolo	Strada Motorizzata	Plafoniera		LED	59	M5	-	immutato	Nessun intervento	-	65		-	Nessuno	-		

Distinta punti luce 13 di 13