

## **COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI**

### **PROVINCIA DI PAVIA**

Cod. Fiscale 00409830189 Via Cavour n° 18 Tel. 0382-995611 (centralino) E-mail - info@Comune.sannazzarodeburgondi.pv.it Sito Internet – www.Comune.sannazzarodeburgondi.pv.it





# VERBALE DELLA DELLA COMMISSIONE PER LA SALVAGUARDIAAMBIENTALE – 3/03/2020

Il giorno 3 marzo 2020 alle ore 14,30 presso la Sala Consigliare del Comune di Sannazzaro de' Burgondi, si è riunita in forma straordinaria e urgente la Commissione per la Salvaguardia ambientale.La seduta viene presieduta dal Sindaco Roberto ZUCCA.

#### Sono presenti i Signori:

Ing.Roberto ZUCCA
Silvia MORONI
Ing. Michele VIGLIANISI
Dott.ssa Maria Cristina BERNINI
Dott.Claudio ZANELLI
Dott.Alberto STEFANELLI
Dott.Fabio CAMBIELLI
Graziella INVERNIZZI
Vittore GHIROLDI
Caterina FAEDDA

Sindaco SdB / Presidente
Rapp.Cons.MaggioranzaSdB
Direttore Raffineria ENI SdB
Referente tecnico Raffineria ENI SdB
Referente ARPA dip.di Pavia e Lodi
Rapp.Cons.MinoranzaSdB
Sindaco di Mezzana B.
Sindaco di Galliavola

La Segreteria Tecnica è rappresentata dal Dott.Girolamo D'AGOSTINO che si incarica anche della verbalizzazione .

#### - Comunicazioni del Presidente

Il Presidente ZUCCA nel ringraziare i presenti introduce l'unico argomento all'ordine del giorno e prima di passare la parola al Direttore VIGLIANISI per relazionare sull'evento incidentale del 23/02/2020 sottolinea che entro 10 minuti dall'accaduto ha ricevuto la telefonata del Direttore per informarlo dell'accaduto e che immediatamente sono stati monitorati i dati meteo e di qualità dell'aria.

#### - Incidente di Raffineria del 23 Febbraio 2020

Il Direttore VIGLIANISI prima di iniziare a discutere dell'oggetto, ringrazia i presenti e passa all'illustrazione dell'evento in oggetto.

L'evento ha coinvolto l'impianto Vacuum2 nel primo pomeriggio del 23febbraio (alle 13,40 circa) dove si è verificato un principio di incendio per una durata di cinque minuti e che è stato controllato senza problemi. E' stato gestito il tutto in stato di attenzione poiché l'evento ha portato allo sviluppo di fumo di modesta entità ma comunque visibile dall'esterno dello stabilimento.

Il Vacuum2 processa principalmente olio combustibile e presenta tra le altre componenti scambiatori di calore e accoppiamenti. All'impianto,che era in fermata per ispezioni, è stato fatto passare del gasolio per raffreddamento e vi è stata una fuoriuscita di una ridotta quantità di esso (circa 2m3) che a quel punto si è incendiato.

Sono stati esclusi errori umani o cedimenti strutturali. Il problema è stato ragionevolmente ricondotto ad un difetto su una guarnizione (di 2 anni) la cui tipologia non verrà più utilizzata in futuro.

INVERNIZZI chiede se ci sono stati danni significativi e se l'evento ha analogie con quelli accaduti nel recente passato.

Il Direttore precisa che non ci sono stati danni a persone o danni significativi al comparto ambientale e alle cose. Inoltre sottolinea che gli accadimenti non hanno nulla in comune con quelli capitati in passato.

INVERNIZZI chiede per quale motivo si è scelto di non avvisare la popolazione con SMS o note sul sito internet. Inoltre chiede di riflettere sul fatto che poco dopo l'incidente sono state diffuse foto e filmati ripresi dall'interno della Raffineria.

Il Presidente precisa che a differenza di altre occasioni, l'evento è stato senza ombra di dubbio scarsamente percepito dalla popolazione e tutto si è concluso senza particolari conseguenze nel giro di 5 minuti (e comunque tutto assolutamente confinato e sotto controllo).

GHIROLDI conferma che in frazione Balossa (località in linea d'aria molto vicina a dove si è verificato l'evento) non si è percepito nulla.

Il Dott.CAMBIELLI chiede se la Raffineria ha informato ARPA dal momento che al suo ufficio non è arrivata la comunicazione.

Il Dott.ZANELLI conferma di aver comunicato telefonicamente l'accaduto ai numeri previsti dai piani di emergenza.

INVERNIZZI chiede di approfondire e ragionare sulla "cultura della percezione del rischio".

La riunione si conclude alle ore 17 circa.

IL VERBALIZZANTE Dott. Girolamo D'AGOSTINO